



Legende Brandschutz

- | | | | |
|--|--|-----|--|
| | feuerbeständiger Raumschluss (F90) | RS | Rauchschutztür |
| | feuerhemmender Raumschluss (F30) | DS | dichtschießende Tür |
| | notwendige Treppe | SS | selbtschließende Tür |
| | notwendiger Flur | T30 | feuerhemmende Tür |
| | nichtbrennbare Baustoffe | F30 | feuerhemmend |
| | beleuchtete (Akkugel) Sicherheitskennzeichnung | F90 | feuerbeständig |
| | Flucht- Rettungsweg | FT | Fluchttür (jederzeit offenbar) |
| | Gebäudeklasse gem. Bewertung nach ThürBO | RF | Rettungsfenster (i.L. 90/120 cm, BRH<1,20 m) |
| | | FSA | Feststellanlage |
| | | FTS | Freilaufschleier |

Es wird empfohlen eine Hausalarmanlage mittels vernetzten Rauchwarnmeldern (Werkstatt und Fahrzeughalle mit Temperaturmeldern) nach DIN 14676 zu installieren! Über einen Abweichungsantrag und Bewertung als Kleingarage würden dann keinerlei Anforderungen an Lüftung und Entrauchung etc. bestehen und die manuell öffnbaren Tore wären ausreichend!

4	GR	0	1	2702	a
Leistungsphase:	Darstellung:	Bauzeit:	Geschoss:	Bld. Nummer:	Index:
Projekt: Neubau FFW Ilversgehofen Vollbrachtsstraße in 99089 Erfurt OT Ilversgehofen					
Bauherr <div>Stadtverwaltung Erfurt Amt für Gebäudemangement Löbwallgraben 19 in Erfurt 99096 Telefon 03 61655 36 00</div>		Planung <div>Erfurt & Partner GmbH Architekten- und Ingenieurgruppe Alfred-Hess-Straße 40 in 99094 Erfurt Telefon 03 611228 78-0 www.erfurt-partner.de</div>			
Planinhalt Genehmigungsplanung Brandschutz Grundriss Erdgeschoss			Ebene: 1 Achse / Abschnitt:		
Gefüge:	Erstellungsdatum:	Malauch:		Planformat:	
Stern	04.05.2026	1:100		500x297	