



Legende Brandschutz

- | | | | |
|--|--|-----|--|
| | feuerbeständiger Raumbabschluss (F90) | RS | Rauchschutztür |
| | feuerhemmender Raumbabschluss (F30) | DS | dichtschießende Tür |
| | notwendige Treppe | SS | selbtschließende Tür |
| | notwendiger Flur | T30 | feuerhemmende Tür |
| | nichtbrennbare Baustoffe | F30 | feuerhemmend |
| | beleuchtete (Akkugepuffert) Sicherheitskennzeichnung | F90 | feuerbeständig |
| | Flucht- Rettungsweg | FT | Fluchttür (jederzeit offenbar) |
| | Gebäudeklasse gem. Bewertung nach ThürBO | RF | Rettungsfenster (i.L. 90/120 cm, BRH<1,20 m) |
| | | FSA | Feststellanlage |
| | | FTS | Freilaufschließer |

Es wird empfohlen eine Hausalarmanlage mittels vernetzten Rauchwarnmeldern (Werkstatt und Fahrzeughalle mit Temperaturmeldern) nach DIN 14676 zu installieren! Über einen Abweichungsantrag und Bewertung als Kleingarage würden dann keinerlei Anforderungen an Lüftung und Entrauchung etc. bestehen und die manuell öffnbaren Tore wären ausreichend!

4	GR	0	2	2703	a
Leistungsphase:	Darstellung:	Bauzeit:	Geschoss:	Bld. Nummer:	Index:
Projekt: Neubau FFW Ilversgehofen Vollbrachstraße in 99089 Erfurt OT Ilversgehofen					
Bauherr:		Planung:		Erfurt & Partner GmbH Architekten- und Ingenieurgruppe Alfred-Hess-Straße 40 in 99094 Erfurt Telefon 03 61/228 78-0 www.erfurt-partner.de	
 Erfurt Landeshauptstadt Erfurt					
Stadtverwaltung Erfurt Amt für Gebäudemangement Lieberwallgraben 19 in Erfurt 99096 Telefon 03 61/655 36 00					
Planinhalt: Genehmigungsplanung Brandschutz			Ebene:		
Grundriss Obergeschoss			2		
			Achse / Abschnitt:		
Gefüge:	Erstellungsdatum:	Maßstab:		Planformat:	
Stem:	04.05.2026	1:100		500x297	