



Legende Brandschutz

- feuerbeständiger Raumbabschluss (F90)
- feuerhemmender Raumbabschluss (F30)
- notwendige Treppe
- notwendiger Flur
- (A) nichtbrennbare Baustoffe
- beleuchtete (Akkugepuffert) Sicherheitskennzeichnung
- Flucht- Rettungsweg
- Gebäudeklasse gem. Bewertung nach ThürBO
- RS Rauchschutztür
- DS dichtschießende Tür
- SS selbstschießende Tür
- T30 feuerhemmende Tür
- F30 feuerhemmend
- F90 feuerbeständig
- FT Fluchttür (jederzeit offenbar)
- RF Rettungsfenster (i.L. 90/120 cm, BRH<1,20 m)
- FSA Feststellanlage
- FTS Freilaufschließer

Es wird empfohlen eine Hausalarmanlage mittels vernetzten Rauchwarnmeldern (Werkstatt und Fahrzeughalle mit Temperaturmeldern) nach DIN 14676 zu installieren! Über einen Abweichungsantrag und Bewertung als Kleingarage würden dann keinerlei Anforderungen an Lüftung und Entrauchung etc. bestehen und die manuell öffnbaren Tore wären ausreichend!

4	LP	0	X	2701	a
Leistungsphase:	Darstellung:	Bauart:	Geschoss:	Bl. Nummer:	Index:
Projekt: Neubau FFW Ilversgehofen Vollbrachstraße in 99089 Erfurt OT Ilversgehofen					
Bauherr Erfurt Landratsamt Stadtverwaltung Erfurt Amt für Gebäudemanagement Lieberwallgraben 19 in Erfurt 99096 Telefon 03 61/655 36 00		Planung Erfurt & Partner GmbH Architekten- und Ingenieurgruppe Alfred-Hess-Straße 40 in 99094 Erfurt Telefon 03 61/228 78-0 www.erfurt-partner.de			
Planinhalt: Genehmigungsplanung Brandschutz Lageplan mit Dachaufsicht Freiflächenplan				Ebene: LP Achse / Abschnitt:	
Gefüge:	Drehungsrichtung:	Maßstab:	Perimeter:		
Stern	04.05.2026		1:200	500x297	