C
A
B
Aussenluft
je V-ALD min
30 m3/h/8 Pa
Aussenluft
je V-ALD min
30 m3/h/8 Pa
BRH 1,90
Trinkwasser
ELT
0.13
F: 7,52 m²
li RH: 2,760 m
HLS
0.04
F: 13,03 m²
li RH: 2,760 m
WC Damen
0.05.1
F: 5,81 m²
li RH: 2,640 m
DU Damen
0.05.2
F: 3,30 m²
li RH: 2,640 m
Nachströmung
30 m3/h 75 cm2
Umkleide Damen
0.05
F: 15,37 m²
li RH: 2,760 m
7 Personen
Brandschutz
Schott für Ø 100
in der Decke
L1 ABL.Ø100
Abluftventilator
Vab 60 m3/h
Volumenstrom 60 m3/h
Betrieb bei Schaltung
über bauseitigen
Lichtschalter bzw. Feuchtefühler
Revision in der Wand
min 200/200 mm
OK ca 30 cm UKRD
Abluftventilator
Vab 35 m3/h
Volumenstrom 60/35 m3/h
Betrieb bei Schaltung
über bauseitigen
Lichtschalter (35m3/h)
Revision in der Wand
min 200/200 mm
OK ca 30 cm UKRD
Abluftventilator
Vab 35 m3/h
Volumenstrom 60/35 m3/h
Betrieb bei Schaltung
über bauseitigen
Lichtschalter (35m3/h)
Abluftventilator
Vab 35 m3/h
Volumenstrom 60/35 m3/h
Betrieb bei Schaltung
über bauseitigen
Lichtschalter (35m3/h)
Revision in der Wand
min 200/200 mm
OK ca 30 cm UKRD
Abluftventilator
Vab 35 m3/h
Volumenstrom 60/35 m3/h
Betrieb bei Schaltung
über bauseitigen
Lichtschalter (35m3/h)
Abluftventilator
Vab 35 m3/h
Volumenstrom 60/35 m3/h
Betrieb bei Schaltung
über bauseitigen
Lichtschalter (35m3/h)
Abluftventilator
Vab 35 m3/h
Volumenstrom 60/35 m3/h
Betrieb bei Schaltung
über bauseitigen
Lichtschalter (35m3/h)
Brandschutz
Schott für Ø 100
in der Decke
L2 ABL.Ø100
Brandschutz
Schott für Ø 100
in der Decke
L3 ABL.Ø100
Brandschutz
Schott für Ø 100
in der Decke
L4 ABL.Ø100
±0,00=+184,40 OKFFB
Flur
0.07
F: 27,41 m²
li RH: 2,520 m
Treppe
0.02
F: 16,85 m²
li RH: 2,520 m
WC Herren
0.06.2
F: 4,80 m²
li RH: 2,640 m
Vorraum
0.06.1
F: 2,09 m²
li RH: 2,640 m
Du Herren
0.06.3
F: 3,65 m²
li RH: 2,640 m
Putzmittelraum
0.06
F: 3,03 m²
li RH: 2,760 m
Nachströmung
35 m3/h 150 cm2
Nachströmung
105 m3/h
280 m2
Nachströmung
70 m3/h
180 cm2
Umkleide Herren
0.06
F: 61,63 m²
li RH: 2,760 m
41 Personen
WC Herren
0.06.4
F: 6,53 m²
li RH: 2,640 m
Flur
0.03
F: 7,21 m²
li RH: 2,520 m
WC J_m
0.08.1
F: 2,30 m²
li RH: 2,640 m
Umkleide Jugend m
0.08
F: 16,99 m²
li RH: 2,760 m
21 Personen
Umkleide Jugend w
0.09
F: 10,27 m²
li RH: 2,760 m
4 Personen
WC J_w
0.09.1
F: 2,30 m²
li RH: 2,640 m
Nachströmung
35 m3/h 150 cm2
17 Steig
18,2 / 27,5
Aussenluft
je V-ALD min
+35 m3/h/8 Pa
Aussenluft
je V-ALD min
+35 m3/h/8 Pa
Aussenluft
je V-ALD min
35 m3/h/8 Pa
Aussenluft
je V-ALD min
35 m3/h/8 Pa
Aussenluft
je V-ALD min
35 m3/h/8 Pa
Aussenluft
je V-ALD min
35 m3/h/8 Pa
Aussenluft
je V-ALD min
+35 m3/h/8 Pa
Aussenluft
je V-ALD min
+35 m3/h/8 Pa
Abschluss
Fe-Haube
NW ø250
Container für den Abwurf der Einsatzkleidung
ø250
1xRSD ø250/ø355
L=1000 mm
Ventilator
z.B.:FD 2400
~2400 m3/h
~1500 Pa
RAø200
±0,00 OKFFB
ø200
RA=+4,30 OKFFB
ø160
RA=+4,30 OKFFB
DKø160
ø160
Einsatzanlagen
8000
1000
~800 m3/h
Abgasabsaugung Fahrzeuge
Schienenschlitten System
±0,00=+184,40 OKFFB
Werkstatt
0.11
F: 18,09 m²
li RH: 2,760 m
Lager
Einsatzausrüstung
0.12
F: 18,09 m²
li RH: 2,760 m
Abgasabsaugung
Waschmaschine
Hebeanlage
Abgasabsaugung
Abgasabsaugung
Abgasabsaugung