

Arbeitskarte für KG 456 Alarmierungsanlage - BMA

Leistungskennziffer				Inspektions- und Wartungsarbeiten		Fristen						Bemerkungen
						1-mo-natl.	3-mo-natl.	6-mo-natl.	12-mo-natl.	24-mo-natl.	bei Bedarf	
1	0	0	0	Inspektion					X			DIN 14675
1	1	0	0	<u>Energieversorgung</u>					X			DIN 14675
1	1	1	0	Funktion Netzausfall prüfen					X			DIN 14675
1	1	2	0	Belastungsprüfung der Batterien nach Herstellerangaben					X			DIN 14675
1	1	3	0	Überprüfung der Batteriespannung an den Batterieklemmen					X			DIN 14675
1	1	4	0	Funktion Batterieausfall prüfen					X			DIN 14675
1	2	0	0	<u>Übertragungswege/ Melder:</u>					X			DIN 14675
1	2	1	0	Übertragungswege auf bestimmungsgemäße Funktion prüfen					X			DIN 14675
1	2	2	0	Prüfung der Handfeuermelder					X			DIN 14675
1	2	3	0	Prüfung der automatischen Brandmelder					X			DIN 14675
1	3	0	0	<u>Funktionsprüfung:</u>					X			DIN 14675
1	3	1	0	Alle optischen und akustischen Alarmierungseinrichtungen prüfen					X			DIN 14675
1	3	2	0	Zusätzliche Peripheriegeräte, z. B. FSD, FAT, FBF, FES prüfen								DIN 14675
1	3	3	0	Ansteuerungseinrichtungen von ÜE für Fernalarm prüfen								DIN 14675
1	3	4	0	Ansteuerungseinrichtungen von ÜE für die Störungsweiterleitung prüfen								DIN 14675
1	3	5	0	Steuereinrichtungen (z. B. Löschanlage, Feststellanlage, Aufzüge, Brandschutzklappen) für Brandfallsteuerungen und Betriebseinrichtungen prüfen					X			DIN 14675
2	0	0	0	Wartung (einmal jährlich)					X			DIN 14675
2	0	1	0	Pflege und Reinigung von Anlagenteilen					X			DIN 14675
2	0	2	0	Auswechseln von Komponenten mit begrenzter Lebensdauer (z.B. Brandmelder, Akkumulatoren, Geräte und Speicherbatterien) nach Ablauf der Nutzungsdauer					X			DIN 14675
2	0	3	0	Justieren, Neueinstellen, Abgleichen von Bauteilen und Geräten					X			DIN 14675
2	0	4	0	Feuerwehrschrüsseldepot (FSD) alle Funktionen überprüfen einschließlich der Entnahme der Objektschlüssel					X			DIN 14675

Arbeitskarte für KG 456 Alarmierungsanlage - BMA

Leistungs-kennziffer				Inspektions- und Wartungsarbeiten	Fristen						Bemerkungen
					1-mo-natl.	3-mo-natl.	6-mo-natl.	12-mo-natl.	24-mo-natl.	bei Bedarf	
3	0	0	0	Begehung (viermal jährlich)				X			DIN VDE 0833
3	1	0	0	Sichtung von Unterlagen und Sichtprüfung				X			DIN VDE 0833
3	1	1	0	Prüfung der dokumentierten Überwachungsaufgaben				X			DIN VDE 0833
3	1	2	0	Prüfung der Raumnutzung				X			DIN VDE 0833
3	1	3	0	Prüfung der Organisationsmittel vor Ort für hilfeleistende Kräfte, z. B. Feuerwehrlaufkarten				X			DIN VDE 0833
3	1	4	0	Prüfung der Umgebungsbedingungen				X			DIN VDE 0833
3	1	5	0	Prüfung der ordnungsgemäßen Befestigung aller Anlagenteile				X			DIN VDE 0833
3	1	6	0	Prüfung auf äußere Beschädigung und Verschmutzung aller Anlagenteile				X			DIN VDE 0833
3	1	7	0	Prüfung des Betriebsbuches auf Vollständigkeit und Richtigkeit				X			DIN VDE 0833
4	0	0	0	Inspektion (viermal jährlich)				X			DIN VDE 0833
4	1	0	0	Funktionsprüfung				X			DIN VDE 0833
4	1	1	0	Überwachung der äußeren Verbindungen mit zerstörungsfrei prüfbaren Meldern durch Auslösung eines zerstörungsfrei prüfbaren Melders je überwachtem Übertragungsweg, Überwachung der der äußeren Verbindung von AÜA durch Auslösung von Übertragungseinrichtungen				X			DIN VDE 0833
4	1	2	0	Überwachung der Signalgeber				X			DIN VDE 0833
4	1	3	0	Prüfung von Anzeige- und/oder Betätigungseinrichtungen in oder außerhalb der Zentralen				X			DIN VDE 0833
4	1	4	0	Prüfung der Schalteinrichtungen				X			DIN VDE 0833
4	1	5	0	Prüfung der Ansteuerung in Verbindung mit Übertragungseinrichtung und Alarmierungseinrichtungen				X			DIN VDE 0833
4	1	6	0	Prüfung der Energieversorgung				X			DIN VDE 0833
4	1	7	0	Prüfung der Störungsweiterleitung an die abgesetzte beauftragte Stelle bei nicht ständig besetzter Stelle vor Ort				X			DIN VDE 0833

Arbeitskarte für KG 456 Alarmierungsanlage - BMA

[illegible]