


**LEGENDE Deckenspiegel**

- Rastereinlegeleuchte
- Akustischer Signalgeber
- Einbauleuchte mit Verstärkung der AHD
- Einbauleuchte
- Wandleuchte
- LED-Pendelleuchte 060, 090, 0120
- Sicherheitsleuchte
- Rauchmelder optisch, unter Decke montiert
- Bewegungsmelder
- Langfeldleuchte, Wand- und Deckenmontage, 1200mm
- Einbaulautsprecher
- Theaterscheinwerfer
- Absturzsicherung Fenstereinigung
- AHD/ Sturzanschluss UK 3,06 m
- AHD/ Sturzanschluss UK 3,00 m
- Lüftungsauslass 30/30, 40/40, 60/60
- Lüftungsauslass D=15cm — Brandschutz Tellerventil
- reversible Öffnung (keine Istallation d. Dämmauflage)
- pro Raum 0,36qm freier Querschnitt Abluftgitter lt. Durchlass >30% (AN Trockenau)
- Holzwolleplatte,125/62,5cm Anschluss mit Schattenfuge
- Holzwolleplatte,125/62,5cm nicht brennbar Anschluss mit Schattenfuge
- Hygienerasterdecke, 62,5/62,5cm
- Holzwolleplatte,125/62,5cm Feuchtraumgeeignet Anschluss ohne Schattenfuge
- Fluchtwegsleuchte

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben. Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen.
Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3,3).

| Konstruktion | | Brandschutz | | Brandschutz | |
|---|---|---|---|---|---|
| OK | Oberkante | RWA | Rauch-Wärme-Abzug | | Rettungsweg |
| UK | Unterkante | EL | Elektroanschluss | | |
| STB | Fertigfußboden | FL | Feuerlöscher | | Ausführstelle Rauchabschlöffnung |
| RB | Rohbau | BBW | Besart Brandwand | | |
| LG | Lüftung | FTÜ | Feuerschutzabschlüsse und Dauer in Minuten gegen Feuer | | Rauchabschlöffnung |
| AHÖ | Abhangdecke | | Dauer in Minuten gem. DIN 4102-2 | | |
| TÜ | Tür Nische | T30 | Feuerschutzabschlüsse Tür und | | |
| SB | Sichtbeton SB3 | | Dauer in Minuten gem. DIN 4102-2 | | |
| ST | Stahlbeton | RS | Rauchschutz | | |
| BRH | Brüstungshöhe | | dicht- und selbstschließend | | |
| OKFF | OK Rohbauwand | RW | Reibungsweg | | |
| | | NA | Notausgang | | |


Angabe Rohmaße von Türöffnung in Wänden (Lichtmaße + Zuschläge = Rohmaße Fertigöffnung)

**Legende**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kalksandstein | Estrich | REI/EI 30 | Holzwolle Rasterdecke |
| Stahlbeton | Mineralwolle-dämmung | REI/EI 60 | Holzwolle A2 Rasterdecke |
| Sichtbeton | EPS-/XPS-Dämmung / Perimeterdämmung | REI/EI 90 | Hygiene Rasterdecke |
| Holz | Dachziegel | BBW | |
| Ziegel Sichtmauerwerk | Gipskarton | | |

± 0,00 = 7,00 m üNN = OK FFB EG

| Index | Datum | Änderungen / Ergänzungen | Bearbeiter*in |
|---|---|---|---|
| | | | |



Bauvorhaben:

**GS Stickgras**

Langenwischstraße 106,108 27751 Delmenhorst

Bauherr:

Stadt Delmenhorst
Die Oberbürgermeisterin
Fachbereich 60 - Gebäudemanagement

Architekt:

Leistungsphase:

**LP 6 Ausschreibung**

Planinhalt:

**Deckenspiegel EG**

| Plan- / Datumsnr.: | Erstellungsdatum: | Bearbeiter: | Status: |
|---|---|---|---|
| **06.07.1.** | **08.10.26** | **TC/ SB** | |
| Projektnr.: | Index: | Maßstab: | Geprüft von: |
| **P22-03** | | **1:50** | |