

Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp - Türliste Türen und Zargen

Stand: 26.06.26

Index:

3345 HKP - Türen und Zargen																																		
Geschoss	ID	Raum-Nr.	Raumname	2D-Symbol		Ansicht		Maulweite	Wandstärke	Maße B x H	Erf. lichte Durchgangsbreite	Wandart	Lage	DIN Öffnungsrichtung	Oberlicht	Oberlicht Größe	Verglasung	Seitenfelder	Brandschutz	Rettungsweg	Schallschutzanforderungen	Türzarge Typ	Türblatt Einlage	Türblatt Kante	Schloss	Beschlag	Panikfunktion	Drückerr. Höhe	Antrieb	Schließerr.	Menge	Anmerkungen		
EG																																		
	T.0.01	0.64a	Umkl./Erste Hilfe					145 mm	0,13²	1,01×2,13²	0,90	WI KS 11,5 cm zweiseitig Gipsputz	Innen	R	---	--	--	--	--	--	--	Umfassungszarge	FR	FK	WC	DR/DR	--	1050	--	--	--	1		
	T.0.02	0.68	Flur Sporth.					145 mm	0,13²	1,01×2,13²	0,90	WI KS 11,5 cm zweiseitig Gipsputz	Innen	L	---	--	--	--	DS	--	--	Umfassungszarge	FR	FK	elektr. TZ	DR/DR	--	1050	--	--	--	1		
	T.0.03	0.65	PuMi					145 mm	0,13²	1,01×2,13²	0,90	WI KS 11,5 cm zweiseitig Gipsputz	Innen	L	---	--	--	--	DS	--	--	Umfassungszarge	FR	FK	elektr. TZ	KN/DR	--	1050	--	--	--	1		
	T.0.04	0.68	Flur Sporth.					145 mm	0,13²	1,13²×2,13²	0,90	WI KS 11,5 cm zweiseitig Gipsputz	Innen	R	---	--	--	--	DS	--	--	Umfassungszarge	FR	FK	WC	DR/DR	--	1050	--	--	--	1		
	T.0.05	0.63a	Umkleide J					255 mm	0,24	1,13²×2,13²	0,90	Stahlbeton Sichtbeton	Innen	R	---	--	--	--	DS	--	--	Umfassungszarge	FR	FK	elektr. TZ	DR/DR	--	1050	--	--	--	1		
	T.0.06	0.69	Turnschuhgang					255 mm	0,20	1,01×2,13²	0,90	Stahlbeton Sichtbeton	Innen	L	---	--	--	--	DS	--	--	Umfassungszarge	FR	FK	WC	DR/DR	--	1050	--	--	--	1		
	T.0.07	0.63a	Umkleide J					255 mm	0,20	1,13²×2,13²	0,90	Stahlbeton Sichtbeton	Innen	R	---	--	--	--	DS	--	--	Umfassungszarge	FR	FK	elektr. TZ	DR/DR	--	1050	--	--	--	1		
	T.0.08	0.69	Turnschuhgang					255 mm	0,20	1,01×2,13²	0,90	Stahlbeton Sichtbeton	Innen	R	---	--	--	--	DS	--	--	Umfassungszarge	FR	FK	WC	DR/DR	--	1050	--	--	--	1		
	T.0.09	0.62b	Umkleide M					255 mm	0,20	1,13²×2,13²	0,90	Stahlbeton Sichtbeton	Innen	L	---	--	--	--	DS	--	--	Umfassungszarge	FR	FK	elektr. TZ	DR/DR	--	1050	--	--	--	1		
	T.0.10	0.62b	Umkleide M					255 mm	0,24	1,13²×2,13²	0,90	Stahlbeton Sichtbeton	Innen	L	---	--	--	--	DS	--	--	Umfassungszarge	FR	FK	elektr. TZ	DR/DR	--	1050	--	--	--	1		
	T.0.11	0.24	TRH 1					255 mm	0,24	1,01×2,13²	0,90	Stahlbeton Sichtbeton	Innen	L	---	--	--	--	--	T 30 RS	--	--	Umfassungszarge	VSP	EL	elektr. TZ	KN/DR	--	1050	--	--	OTS Bandängen seitig	1	
	T.0.12	0.25	Flur 1					255 mm	0,24	1,01×2,13²	0,90	Stahlbeton Sichtbeton	Innen	R	---	--	--	--	--	--	--	Umfassungszarge	FR	FK	BZ	DR/DR	--	1050	--	--	--	1		
	T.0.13	0.18a.1	WC J					145 mm	0,13²	0,88²×2,13²	--	WI HLZ 11,5 cm zweiseitig Gipsputz	Innen	L	---	--	--	--	--	--	--	Umfassungszarge	FR	FK	BZ	DR/DR	--	1050	--	--	--	1		
	T.0.14	0.25	Flur 1					--	0,34²	1,13²×2,13²	0,90	HKP 20 STB+15cm L+2lg GK	Innen	R	□	--	--	--	--	--	--	Umfassungszarge	FR	FK	WC	Stange	--	850	--	--	--	1		
	T.0.15	0.17	WC Divers					255 mm	0,24	1,01×2,13²	0,90	Stahlbeton Sichtbeton	Innen	L	---	--	--	--	--	--	--	Umfassungszarge	FR	FK	WC, elektr. TZ	DR/DR	--	1050	--	--	--	1		
	T.0.16	0.04/0.05/0.16	Rückz. Therap. Lager, Erste. H.					240 mm	0,24	1,13²×3,18²	0,90	Stahlbeton Sichtbeton	Innen	L	---	--	ESG	--	--	--	37 dB	Umfassungszarge	VSP	EL	elektr. TZ	DR/DR	--	1050	--	--	--	1		
	T.0.17	0.25	Flur 1					255 mm	0,24	1,01×2,13²	0,90	Stahlbeton Sichtbeton	Innen	L	---	--	--	--	--	--	--	Umfassungszarge	FR	FK	BZ	DR/DR	--	1050	--	--	--	1		
	T.0.18	0.19a.1	WC M					145 mm	0,13²	0,88²×2,13²	--	WI HLZ 11,5 cm zweiseitig Gipsputz	Innen	R	---	--	--	--	--	--	--	Umfassungszarge	FR	FK	BZ	DR/DR	--	1050	--	--	--	1		
	T.0.19	0.06	Schülerbücherei					--	0,24	4,12²×3,20	0,90	Stahlbeton Sichtbeton	Innen	L	☒	--	VSG / ESG Oberlicht	1 Seitenfeld	DS	--	37 dB	Blockzarge	FR	EL	elektr. TZ	KN/DR	--	1050	--	--	--	1		
	T.0.20	0.26	TRH 2					255 mm	0,24	1,01×2,13²	0,90	Stahlbeton Sichtbeton	Innen	R	---	--	--	--	--	T 30 RS	--	--	Umfassungszarge	VSP	EL	elektr. TZ	KN/DR	--	1050	--	--	OTS Bandängen seitig	1	
	T.0.21	0.07	Elternsprechz.					--	0,24	3,20²×3,20	0,90	Stahlbeton Sichtbeton	Innen	R	☒	--	VSG / ESG Oberlicht	1 Seitenfeld	DS	--	37 dB	Blockzarge	VSP	EL	elektr. TZ	KN/DR	--	1050	--	--	--	1		
	T.0.22	0.12	Spülküche					255 mm	0,20	1,01×2,13²	0,90	Stahlbeton Sichtbeton	Innen	L	---	--	--	--	--	--	42 dB	Umfassungszarge	FR	FK	elektr. TZ	DR/DR	--	1050	--	--	--	1		
	T.0.23	0.12	Spülküche					145 mm	0,13²	1,01×2,13²	0,90	WI KS 11,5 cm zweiseitig Gipsputz	Innen	R	---	--	--	--	--	--	--	Umfassungszarge	FR	FK	BZ	DR/DR	--	1050	--	--	--	1		
	T.0.24	0.12	Spülküche					145 mm	0,13²	1,01×2,13²	0,90	WI KS 11,5 cm zweiseitig Gipsputz	Innen	L	---	--	--	--	--	--	--	Umfassungszarge	FR	FK	BZ	DR/DR	--	1050	--	--	--	1		
	T.0.25	0.28	Flur 3					145 mm	0,13²	1,01×2,13²	0,90	WI KS 11,5 cm zweiseitig Gipsputz	Innen	R	---	--	--	--	--	--	--	Umfassungszarge	FR	FK	elektr. TZ	DR/DR	--	1050	--	--	--	1		
	T.0.26	0.12	Spülküche					145 mm	0,13²	1,13²×2,13²	0,90	WI KS 11,5 cm zweiseitig Gipsputz	Innen	L	---	--	--	--	--	--	--	Umfassungszarge	FR	FK	BZ	DR/DR	--	1050	--	--	--	1		
	T.0.27	0.28	Flur 3					205 mm	0,19²	1,13²×2,13²	0,90	WI KS 11,5 cm zweiseitig Gipsputz	Innen	R	---	--	--	--	--	--	--	Umfassungszarge	FR	FK	elektr. TZ	DR/DR	--	1050	--	--	--	1		
	T.0.28	0.28	Flur 3					145 mm	0,13²	0,88²×2,13²	0,90	WI KS 11,5 cm zweiseitig Gipsputz	Innen	R	---	--	--	--	--	--	--	Umfassungszarge	FR	FK	elektr. TZ	DR/DR	--	1050	--	--	--	1		
	T.0.29	0.10	WC Pers.					145 mm	0,13²	0,88²×2,13²	--	WI KS 11,5 cm zweiseitig Gipsputz	Innen	L	---	--	--	--	--	--	--	Umfassungszarge	FR	FK	BZ	DR/DR	--	1050	--	--	--	1		
	T.0.30							255 mm	0,20	1,01×2,13²	0,90	Stahlbeton Sichtbeton	Innen	L	---	--	--	--	--	--	--	Umfassungszarge	VSP	EL	elektr. TZ	KN/DR	--	1050	--	--	--	1		
	T.0.31	0.01	Fache: M./ Bühne					240 mm	0,24	1,13²×2,13²	0,90	Stahlbeton Sichtbeton	Innen	L	---	--	--	--	--	--	42 dB	Umfassungszarge	VSP	EL	elektr. TZ	DR/DR	--	1050	--	--	--	1		
	T.0.32	0.02	Lehrm. M					255 mm	0,24	1,01×2,13²	0,90	Stahlbeton Sichtbeton	Innen	R	---	--	--	--	--	--	--	Umfassungszarge	VSP	EL	elektr. TZ	KN/DR	--	1050	--	--	--	1		
																																32		
1. OG																																		
	T.1.33	1.55	Flur					270 mm	0,24	1,01×2,13²	0,90	Stahlbeton Sichtbeton	Innen	L	---	--	--	--	--	--	--	Umfassungszarge	VSP	EL	elektr. TZ	DR/DR	--	1050	--	--	--	1		
	T.1.34	1.55	Flur					255 mm	0,24	1,50×2,13²	0,90	Stahlbeton Sichtbeton	Innen	R	---	--	--	--	--	T 30	--	--	Umfassungszarge	VSP	EL	elektr. TZ	KN/DR	--	1050	--	--	OTS Bandseitig	1	
	T.1.35	1.52	Technik 3					145 mm	0,11²	1,01×2,13²	0,90	Kalksandstein	Innen	R	---	--	--	--	--	T 30	--	--	Umfassungszarge	VSP	EL	elektr. TZ	DR/DR	--	1050	--	--	OTS Bandseitig	1	
	T.1.36	1.52	Technik 3					145 mm	0,11²	1,01×2,13²	0,90	Kalksandstein	Innen	L	---	--	--	--	--	--	--	Umfassungszarge	VSP	EL	elektr. TZ	DR/DR	--	1050	--	--	--	1		
	T.1.37	1.75	ELA					145 mm	0,11²	1,01×2,13²</																								