Ansicht NW8

225 x 184 mm Trinkwasser DN 25 und Leitrohr DN 50

Die Einspartendurchführungen werden mit einbetoniert.

Einspartendurchführung für Elektro 110 x 110 mm

Einspartendurchführung für Trinkwasser DN 40

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben. Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen.
Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3).

Konstruktion

OK	Oberkante
UK	Unterkante
FFB	Fertigfußboden
RB	Rohbau
AB	Attika Brüstung
AKD	Abkürzgitter
DF	Dehnfuge
SF	Sollrissfuge
SB	Schalanker SB3
DA	Dachaustritt
DÖ	Drehöffnung
DRT	Drehflügelfenster

Angabe Rohbaumaß in Millimeter, z. B. Schalanker SB3 gem. ZiE 06.01.1 Schnitte/Ansichten/Grundrisse

Brandschutz

RWA	Rauch-Wärme-Abzug
RM	Rauchmelder
FL	Feuerlöscher
BBW	Bauart Brandwand
F90	Feuerschutzabschlüsse und Dauer in Minuten gegen Feuer und Wärmeentwicklung gem. DIN 4102-2
T30	Feuerschutzabschlüsse und Dauer in Minuten gem. DIN 4102-2
RS	Rauchschutztür, dicht- und selbstschließend
RW	Rettungsweg
NA	Notausgang

Brandschutz

- Rettungsweg
- Auslösestelle Rauchabzugöffnung
- Rauchabzugöffnung

Legende

- Kalksandstein
- Stahlbeton
- Sichtbeton
- Holz
- Ziegel Sichtmauerwerk
- Estrich
- Mineralwolle-dämmung
- EPS-/XPS-Dämmung / Perimeterdämmung
- Dachziegel
- Gipskarton
- REI/EI 30
- REI/EI 60
- REI/EI 90
- RBW

± 0,00 = 7,00 m üNN = OK FFB EG

Index	Datum	Änderungen / Ergänzungen	Bearbeiter*in
a	26.07.25		

Bauvorhaben:

GS Stickgras

Langenwischstraße 106,108 27751 Delmenhorst

Bauherr:

Stadt Delmenhorst
Die Oberbürgermeisterin
Fachbereich 60 - Gebäudemanagement

Architekt:

Leistungsphase:

LP 5 Ausführungsplanung

Planinhalt:

Gründung

Plan- / Datei-nr.:	Erstellungsdatum:	Bearbeiter:	Status:
06.01.1.A			
Projektnr.:	Index:	Maßstab:	Geprüft von:
P22-03	**A**	**1:50**	