



1 Innenwand CW75

GK Platte	12,5 mm
GK Platte	12,5 mm
CW 75/ Dämmung	75 mm
GK Platte	12,5 mm
GK Platte	12,5 mm




1.1 Innenwand CW75 F90

z.B. Fireboard (Fa. Knauf)	15 mm
z.B. Fireboard (Fa. Knauf)	15 mm
CW 75/ Dämmung A1	75 mm
z.B. Fireboard (Fa. Knauf)	15 mm
z.B. Fireboard (Fa. Knauf)	15 mm




2 Innenwand CW100

GK Platte	12,5 mm
GK Platte	12,5 mm
CW 100/ Dämmung	100 mm
GK Platte	12,5 mm
GK Platte	12,5 mm




2.1 Innenwand CW100

z.B. Fireboard (Fa. Knauf)	15 mm
z.B. Fireboard (Fa. Knauf)	15 mm
CW 100/ Dämmung A1 60mm	100 mm
z.B. Fireboard (Fa. Knauf)	15 mm
z.B. Fireboard (Fa. Knauf)	15 mm




3 Innenwand CW100 Klassen

3-Schichtpl. 16mm ab 2,15m GK	12,5 mm
GKB	12,5 mm
GKB	12,5 mm
CW 100/Dämmung MW 80mm	100 mm
GKB	12,5 mm
GKB	12,5 mm
3-Schichtpl. 16mm ab 2,15m GK	12,5 mm




3.1 Innenwand CW100 Klassen F60

3-Schichtpl. 16mm ab 2,15m GK	12,5 mm
z.B.Fireboard (Fa.Knauf)	15 mm
z.B.Fireboard (Fa.Knauf)	15 mm
CW 100/Dämmung A1 80mm	100 mm
z.B.Fireboard (Fa.Knauf)	15 mm
z.B.Fireboard (Fa.Knauf)	15 mm
3-Schichtpl. 16mm ab 2,15m GK	12,5 mm




4 Innenwand Holzständer tragend

3-Schichtpl. 16mm ab 2,15m GK	12,5 mm
GK (p>680kg/m3)	12,5 mm
CW 50 / Dämmung MW	50 mm
Luftschicht	30 mm
GKF (p>680kg/m3)	18 mm
Holzständer / ZelluloseD	200 mm
GKF (p>680kg/m3)	18 mm




4.1 Innenwand Holzständer tragend F60

3-Schichtpl. 16mm ab 2,15m GK	12,5 mm
GK (p>680kg/m3)	12,5 mm
CW 50 / Dämmung MW	50 mm
Luftschicht	15 mm
GKF	15 mm
GKF (p>680kg/m3)	18 mm
Holzständer / ZelluloseD	200 mm
GKF (p>680kg/m3)	18 mm
GKF	15 mm



5 Innenwand Holzständer tragend

GK -Platte	12,5 mm
GKF (p>680kg/m3)	18 mm
Holzständer / ZelluloseD	200 mm
GKF (p>680kg/m3)	18 mm
3-Schichtpl. 16mm ab 2,15m GK	12,5 mm



24323

Erweiterung Zeppelin- Realschule

LEISTUNGS PHASE

Ausführungsplanung

PLANINHALT

Wandaufbauten Innenwände

MASSTAB1:50

GEZ.jb

DATUM04.03.26

PLAN-NR. _ INDEX24323-5-531 AN_

DATUM

ÄNDERUNG

INDEX

In Bearbeitung

Wandaufbau 4.1 innen aktualisiert

03.08.2026

C

PLANUNG

mmp

diplomingenieure architekten
müller + marcus - planungsbüro gmbh

im bahnhof
88690 uhltingen-mühlhofen

fon. 07556 9204-60
fax. 07556 9204-64

e-mail. info@mmp-architekten.de
internet. www.mmp-architekten.de

+ -0,00 = 426,84 üNN =OK FFB