Türnummer					Maße			Türart					Anforderungen							Wandaufbau					Zarge				Beschläge	Sonstiges					TGA				
lfd. Nr.	Türbezeichnung	Typ	Ebene	Raum-Nr.	Rohbaubreite m	Futterbrett m	Rohbauhöhe ab FFB m	Türblatt (Stahl/ Holz/ RöhrSp/LM/ Glas)	DIN Anschlag (Gehflügel bei 2flg.)	Türblatt Oberfläche	stumpfanschlagend	Türspalt	Notausgang	Brandsicher-heitsklasse	dichtschliessend	nassraumgeeignet	Klimaklasse	Mechan. Beanspruchung	Schallschutz Rwp (eingebaut) (*-empfohlener Wert) dB	Belagart Bandseite	Wandart	Belagart Gegenseite	Wanddicke ca. mm	relevante Belag- dicke Gegenseite mm	Material	Form	Maulweite ca mm	Farbe RAL	Bandseite/ Bandgegenseite (Drücker/Knauf/Panikstange)	Türschliesser (OTS=Obentürschließer Gleitschiene, OTS-S=Geständertürschließer, FB=Federband)	PZ-Zylinder	Amok, PZ-Knauf innenseitig	Feststellung	Türstopper (WS=Wand, BS=Boden)	EMA (MK=Magnetkontakt (ANZAHL angeben), RK=Riegelkontakt)	BMA	ZUKO	Fluchttürsteuerung	Anmerkung
Erdgeschoss																																								
01	T0.01 Haupteing	Alu	EG																																					
02	T0.02 Windf.	Alu	EG																																					
03	T0.03	6.0a	EG	03 U Tech	1,01	0,32	2,14	Vollspan	L	HPL	x		_	_	_	_	KK 2	S	≥ 32	3S	HB	GK	350			UZ2	320		Drücker/Knauf		x	x							
04	T0.04	6.0c	EG	02 Masc	1,01	0,32	2,14	Vollspan	R	HPL	x		_	_	_	_	KK 2	S	≥ 37	GK	HB	3S	350			UZ2	320		Drücker/Drücker		x								
05	T0.05	1.2b	EG	02 Masc	1,01	_	2,14	Vollspan	R	HPL	x		_	_	_	_	KK 2	S	≥ 37	GK	TB	GK	150			UZ2-SN	125		Drücker/Drücker		x								
06	T0.06 n.vorh.	xx		n. vorh.																																				
07	T0.07	5	EG	04 WCD	0,89	0,32	2,14	Vollspan	L	HPL	x		_	_	_	_	KK 2	S		3S	HB	GK	350			UZ2	320		Drücker/Drücker		x								
08	T0.08	2.0a	EG	04 WCD	0,89	_	2,14	nur Zarge-kein Türblatt			x	x	_	_	_	_	_	S		GK	TB	GK	125			UZ2-SN	100		nur Zarge-kein Türblatt										
09	T0.09	9	EG	07 Techn.	0,89	_	2,14	Stahl	R	HPL	x		_	T30			KK 2	S		GK	TB F60	GK	125			EZ	--		Drücker/Drücker	OTS, Federband	x								
10	T0.10	5	EG	05 WCH	0,89	0,32	2,14	Vollspan	L	HPL	x		_	_	_	_	KK 2	S		3S	HB	GK	350			UZ2	320		Drücker/Drücker		x								
11	T0.11	2.0a	EG	05 WCH	0,89	_	2,14	nur Zarge-kein Türblatt			x	x	_	_	_	_	_	S		GK	TB	GK	125			UZ2-SN	100		nur Zarge-kein Türblatt										
12	T0.12	1.1	EG	08 Techn H	1,01	_	2,14	Vollspan	L	HPL	x		_	T30			KK 2	S		GK	TB F60	GK	130			UZ2-SN	105		Drücker/Drücker	OTS	x								
13	T0.13	3	EG	10 Umkl	0,76	_	2,14	Vollspan	R	HPL	x	x	_	_	_	_	KK 2	S		GK	TB	GK	125			UZ2-SN	100		Drücker/Drücker		WC								
14	T0.14	3.1	EG	09 Anlie	0,76	_	2,14	Vollspan	L	HPL	x		_	T30			KK 2	S		GK	TB F60	GK	130			UZ2-SN	105		Drücker/Drücker	OTS	x								
15	T0.15	1.6	EG	09 Anlie	1,01	_	2,14	Vollspan	R	HPL	x		_	_	_	_	KK 2	S		GK	TB+I	GK	225			UZ2-SN	200		Drücker/Drücker		x								
16	T0.16	6.0b	EG	06 Küche	1,01	0,32	2,14	Vollspan	L	HPL	x	x	_	_	_	_	KK 2, Feuchtr.	S	≥ 32	3S	HB	GK	350			UZ2	320		Drücker/Drücker		x								
17	T0.17	1.0b	EG	06 Küche	1,01	_	2,14	Vollspan	R	HPL	x	x	_	_	_	_	KK 2, Feuchtr.	S		GK	TB	GK	125			UZ2-SN	100		Drücker/Drücker		x								
18	T0.18	2.0	EG	06 Küche	0,89	_	2,14	Vollspan	R	HPL	x	x	_	_	_	_	KK 2	S		GK	TB	GK	125			UZ2-SN	100		Drücker/Drücker		x								
19	T0.19	8.0a	EG	16 Lehre	1,01	0,17	2,14	Vollspan	L	HPL	x		_	_	_	_	KK 2	S	≥ 32		B		200			UZ2	170		Drücker/Knauf		x	x							
20	T0.20	8.0	EG	15 WCB	1,01	0,17	2,14	Vollspan	L	HPL	x		_	_	_	_	KK 2	S			B		200			UZ2	170		Drücker/Drücker		WC								
21	T0.21	8.1	EG	017 Putzr	1,01	0,17	2,14	Vollspan	L	HPL	x		_	T30RS			KK 2	S			B		200			UZ2	170		Drücker/Knauf	OTS	x								
22	T0.22	6.0a	EG	01 U Tech	1,01	0,32	2,14	Vollspan	L	HPL	x		_	_	_	_	KK 2	S	≥ 32	3S	HB	GK	350			UZ2	320		Drücker/Knauf		x	x							
23	T0.23	9.1	EG	aschr. Auf	1,13	_	2,14	Stahl	R	HPL	x		_	T30			KK 2	S		GK	TB F60	GK	125			EZ	--		Drücker/Knauf	OTS, Federband	x								
24	T0.24	1.0a	EG	01 U Tech	1,01	_	2,14	Vollspan	L	HPL	x		_	_	_	_	KK 2	S		GK	TB	GK	125			UZ2-SN	100		Drücker/Drücker		x								
25	T1.01	6.1	1.OG	01 MINT	1,01	0,32	2,14	Vollspan	L	HPL	x		_	T30			KK 2	S	≥ 32	3S	HB	GK	350			UZ2	320		Drücker/Knauf	OTS	x	x							
26	T1.02	6.1	1.OG	02 MINT	1,01	0,32	2,14	Vollspan	L	HPL	x		_	T30			KK 2	S	≥ 32	3S	HB	GK	350			UZ2	320		Drücker/Knauf	OTS	x	x							
27	T1.03	1.3	1.OG	02 MINT	1,01	_	2,14	Vollspan	L	HPL	x		_	T30 FSA			KK 2	S	≥ 32	3S	TB F60	GK	225			UZ2-SN	200		Drücker/Drücker	OTS, FSA	x		X						
28	T1.04	6.0a	1.OG	03 MINT	1,01	0,32	2,14	Vollspan	R	HPL	x		_	_	_	_	KK 2	S	≥ 32	3S	HB	GK	350			UZ2	320		Drücker/Knauf		x	x							
29	T1.05	1.2a	1.OG	03 MINT	1,01	_	2,14	Vollspan	L	HPL	x		_	_	_	_	KK 2	S	≥ 32	GK	TB	GK	150			UZ2-SN	125		Drücker/Drücker		x								
30	T1.06	6.0a	1.OG	04 MINT	1,01	0,32	2,14	Vollspan	L	HPL	x		_	_	_	_	KK 2	S	≥ 32	3S	HB	GK	350			UZ2	320		Drücker/Knauf		x	x							
31	T1.07	8.0	1.OG	WCL	1,01	0,17	2,14	Vollspan	L	HPL	x	x	_	_	_	_	KK 2	S			B		200			UZ2	170		Drücker/Drücker		x								
32	T1.08	2.0	1.OG	Technik	0,89	_	2,14	Vollspan	R	HPL	x	x	_	_	_	_	KK 2	S		GK	TB	GK	125			UZ2-SN	100		Drücker/Knauf		x								
33	T1.09	8.0	1.OG	WCD	1,01	0,17	2,14	Vollspan	R	HPL	x	x	_	_	_	_	KK 2	S			B		200			UZ2	170		Drücker/Drücker		x								
34	T1.10	8.0	1.OG	WCH	1,01	0,17	2,14	Vollspan	L	HPL	x	x	_	_	_	_	KK 2	S			B		200			UZ2	170		Drücker/Drücker		x								
35	T2.01	6.1	2.OG	2.01 Klass	1,01	0,32	2,14	Vollspan	L	HPL	x		_	T30			KK 2	S	≥ 32	3S	HB	GK	350			UZ2	320		Drücker/Drücker	OTS	x	x							
36	T2.02 Schreiner	xx	2.OG	01.1 Abstell																																				
37	T2.03	6.1	2.OG	2.02 Klass	1,01	0,32	2,14	Vollspan	L	HPL	x		_	T30			KK 2	S	≥ 32	3S	HB	GK	350			UZ2	320		Drücker/Drücker	OTS	x	x							
38	T2.04	6.0a	2.OG	2.03 Klass	1,01	0,32	2,14	Vollspan	R	HPL	x		_	_	_	_	KK 2	S	≥ 32	3S	HB	GK	350			UZ2	320		Drücker/Drücker		x	x							
39	T2.05	6.0a	2.OG	2.04 Klass	1,01	0,32	2,14	Vollspan	L	HPL	x		_	_	_	_	KK 2	S	≥ 32	3S	HB	GK	350			UZ2	320		Drücker/Drücker		x	x							
40	T2.06	8.0	2.OG	WCL	1,01	0,17	2,14	Vollspan	L	HPL	x	x	_	_	_	_	KK 2	S			B		200			UZ2	170		Drücker/Drücker		x								
41	T2.07	2.0	2.OG	Technik	0,89	_	2,14	Vollspan	R	HPL	x	x	_	_	_	_	KK 2	S		GK	TB	GK	125			UZ2-SN	100		Drücker/Knauf		x								
42	T2.08	8.0	2.OG	WCD	1,01	0,17	2,14	Vollspan	R	HPL	x	x	_	_	_	_	KK 2	S			B		200			UZ2	170		Drücker/Drücker		x								
43	T2.09	8.0	2.OG	WCH	1,01	0,17	2,14	Vollspan	L	HPL	x	x	_	_	_	_	KK 2	S			B		200			UZ2	170		Drücker/Drücker		x								

LEGENDE

KG	Kellergeschoss	Stahl	T 30	fh - feuerhemmend	P	Putz	UZ1	Umfassungszarge, 1-tlg.	Klärung durch Bauherr
UG	Untergeschoss	RöhrSp	T 30- RS	fh feuerhemmend + rauchdicht	A	Anstrich	UZ2	Umfassungszarge, 2-tlg.	Türen + Zargen Bestand - Überarbeitung
EG	Erdgeschoss	Kunst	D	dichtschliessend	F	Fliesen	EZ	Eckzarge	
OG	Obergeschoss	VSG	DS	dicht- und selbstschliessend	ISO	Isopaneel	E/G	Eckzarge mit Gegenzarge	Änderung z.
		Vollspan	ST	Schiebetür	SB	Sichtbeton	Rahm	Rahmenelement	
		HPL	Mechanische Beanspruchung		MW	Mauerwerk	UZ1-SN	Umfassungsz. 1-tlg mit Schattennut	
			N	Normal	B	Beton	UZ2-SN	Umfassungsz. 2-tlg mit Schattennut	
Aufgestellt:	2026|08|21	Resopal	M	Mittlere (Büroräume, Hotel..)	TB	Trockenbau	BZ	Blockzarge	
	dc		S	Hohe (Wohnungsabschlusstüren, Schulräume, Krankenhäuser, Kantinen usw.)	TB+I	Trockenbau mit Installationsebene	STZ-V	Schiebetürzarge, vor d. Wand laufend	
					HB	Holzbau			
					Glas	Glaswand			

INDEX

Datum	Inhalt	Autor Index
28.08.2026	Abstimmungen v. 27.08.26 mit Fr. Krieg eingetragen	dc -
	explizit keine Klimaklasse 3, keine Kunststofftüren	
	sondern Feuchtraumbezeichnung	
31.08.2026	T1.03 wand mit Installationsebene	
	WC-Türen 1.+2. OG gedreht	
03.09.2026	Abstimmung	