

Arbeitskarte für KG 443 Niederspannungsschaltanlagen

Leistungs- kennziffer	Inspektions- und Wartungsarbeiten				Fristen				Bemerkungen
					1- jährl.	2- jährl.	4- jährl.	bei Be- darf	

1	0	0	0	Schaltanlagen					
1	0	0	1	Anlage auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen	x				
1	0	0	2	Anlage einschließlich Betriebsraum reinigen				x	
1	0	0	3	Arbeitsschutzeinrichtungen auf Vollständigkeit und Beschädigung prüfen	x				
1	0	0	4	Schaltgeräte und Antriebe auf Funktion prüfen	x				
1	0	0	5	Mess- und Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen	x				
1	0	0	6	Schutzerde und Potentialausgleich überprüfen (VDE 0141)	x				
1	0	0	7	Fernsteuereinrichtung auf Funktion prüfen	x				
1	0	0	8	Anschlüsse und Verbindungen auf Sitz überprüfen, ggf. nachziehen		x			
2	0	0	0	Blindstromkompensationsanlage					
2	0	0	1	Anlage auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen					
2	0	0	2	Anlage reinigen					
2	0	0	3	Sichtprüfung Entladewiderstände					
2	0	0	4	Mess- und Schalteinrichtungen auf Funktion prüfen					
2	0	0	5	Anschlüsse auf festen Sitz prüfen und ggf. nachziehen					