

3x6mm ²		5 kW / 230V Kreis geregelt
3x4mm ²		3 kW / 230V Kreis geregelt
3x6mm ²		32A / 230V Kreis geschaltet
3x4mm ²		16A / 230V Kreis geschaltet
5x16mm ²		63A/400V Kreis
5x6mm ²		32A/400V Kreis
4x2xAWG24		Ethernet Anschluss
4x2xAWG24		DMX512 Anschluss

**Neuinstallation
Versatzkasten**

<i>Index</i>	<i>Datum</i>	<i>Name</i>	<i>Änderung</i>

Diese Strategie gilt nur, so wenn wir uns bestimmten Zweck binden und wieder entschieden nach dieser Strategie gerichtet werden.			Projekt: Haus der Berliner Festspiele Sanierung Dimmeranlage	
Datum:	Name:	Geprüft:	Benennung:	
31.07.2006	cs	cd	Bühnenbeleuchtung Kabelspinne	
Planungsstand:			Zeichnungsnummer:	
Entwurfsplanung			HBF-XX-BEL-2-SC-KS-022-p00	
Maßstab: ohne			Index: Erstent:	
Basisplan:				