

Ergebnis HSM-Messung, Hausmethode LAUS GmbH			
Probenummer	08060903MP		
Messort/Probenbezeichnung	Turnhalle KiGa LU-Pfingstweide		
Datum des Probeneinganges	9. Jun. 08		
AuftraggeberIn/ProbenehmerIn	Mark Postel		
Probenart	Deckenbalken		
Probenmenge	> 0,2 g		
Substanz	gefunden		
Holzschutzmittelwirkstoff	mg/kg (ppm)		
Hexachlorbenzol (HCB)	0,1		
Lindan	134,2		
Pentachlorphenol (PCP)	> 220		
Chlorothalonil	n.n.		
Dichlofluanid	5,6		
Tolyfluanid	n.n.		
Endosulfan 1	0,6		
Endosulfan 2	0,1		
4,4'-DDT	n.n.		
Permethrin 1	5,8		
Permethrin 2	0,8		
Cypermethrin 1	n.n.		
Cypermethrin 2	n.n.		
Cypermethrin 3	n.n.		
Cypermethrin 4	n.n.		
SUMME HSM	> 360		
n.n. = unterhalb der Nachweisgrenze			
Nachweisgrenze je Einzelsubstanz	1,6		
Bemerkungen:	Messbereich PCP überschritten		
Datum, Unterschrift	12.6.08, Melanie Hesse		

Der Prüfbericht bezieht sich auf die angelieferte Probe.

Die Validität der Probenahme sowie das tatsächlich beprobte Material liegen in der Verantwortung des Probenehmers.

