

Die Straßenhöhen sind  
unverbindlich und bau-  
seits zu kontrollieren.  
Straßenhöhe +4,82

Mit den Entwässerungsarbeiten  
ist am Straßenkanal zu beginnen

Einlauf wird eingesetzt

Kanalrohrle  
+2,97

Der Abstand der Bodenleitungen von den  
Fundamenten muß mindestens 80 cm  
betragen.

VERSATZ ZW. E.G. UND K.G.  
DETAIL MAßSTAB 1:10

MATERIALANGABEN :

BODENLEITUNGEN AUS STEINZEUGROHREN MIT LIPPENDICHTUNG  
GESCHOSSLEITUNGEN AUS GA-ROHREN, VERGOSSEN

KELLERGEOSCHOSS

Die Genehmigung erstreckt sich nur auf die  
dargestellte Entwässerungsanlage, sie setzt für  
alle übrigen Bezeichnungen und Darstellungen  
voraus, daß die jeweils geltenden Bestimmungen  
der Baupolizei und der Bauordnung ein-  
gehalten werden.

Geprüft

Ludwigshafen/Rh., den 27.8.1973  
DER OBERBÜRGERMEISTER  
Tiefbauamt Abt.: Stadtentwässerung

DER BAUHERR:  
Prot. Gesamtkirchengemeinde  
6700 Ludwigshafen a. Rh.  
St.-Luth.-Kirche 1A

DER PLANFERTIGER:  
Lagar Alexander  
Ingenieurbüro  
Ludwigshafen / Rh.  
Königsplatz 40, 67054

1:100

PROT. GEMEINDEZENTRUM  
LU-PFINGSTWEIDE KINDERGARTEN  
ENTWÄSSERUNG

SCHNITT A-A

ERDGESCHOSS



STR. +4,72

K.S. +4,55  
BR + 110 cm  
GEFÄLLE 1:1100