





ÄNDERUNGSBEREICH
ABWEICHUNG ZUR BAUGENEHMIGUNG

DIE AUSSENTREPPEN 1 - 4 SIND
NICHT GEGENSTAND DIESES ANTRAGS !

LEGENDE

- | | |
|---|---|
|  | WANDE BESTAND |
|  | QUALITÄT: BRANDWAND |
|  | WANDE BESTAND |
|  | QUALITÄT: F90-A |
|  | WANDE BESTAND |
|  | QUALITÄT: F30-AB |
|  | WANDE BESTAND |
|  | OHNE QUALITÄT |
|  | MAUERWERK NEU F90-A (BRANDWAND) |
|  | GIPSSTÄNDERWAND NEU |
|  | SYSTEM KNAUF W131 BRANDWAND F90 |
|  | WOW-SYSTEM, BAUSTOFFKLASSE A |
|  | MIT BUNDSTEINPUF-OBERFLÄCHE |
|  | FLUCHTWEG |
| NA | NOTAUSGANG |
| 2.01.01 | TÜRNUMMER |
| T30-RS | TÜR FEUERWIDERSTANDSKLASSE T30
MIT RAUCHSCHUTZFUNKTION |
| RS | RAUCHSCHUTZTÜR |
| R 1 | AKTUELLE RAUMNUMMER |
| 1 | RAUMNUMMER DES TÜR-
BRANDSCHUTZKONZEPTES |
|  | DRUCKKNOPFMELDER
ROT = FEUERWEHR |
|  | DRUCKKNOPFMELDER
BLAU = HAUSALARM |
|  | BRANDEMELDER |
|  | WANDHYDRANT |
|  | FEUERLÖSCHER |
|  | FEUERLÖSCHDECKE |

FESTLEGUNG VON LAGE UND ANZAHL
DER BRAND- UND DRUCKKNOPFMELDER
DURCH DEN HAUSTECHNIKPLANER !

RWA - ÖFFNUNGEN WERDEN IN IHRER GRÖSSE
GEMÄSS BRANDSCHUTZKONZEPT ANGELEGT

NACHTRAG ZUR BAUGENEHMIGUNG Nr. 00308/02

31.01.2006	ÄNDERUNG DER RAUMAUFEITELUNG NEBENGEBAUDE	0
25.02.2005	GEWÄSS-ANGABEN HSA, STADT MOERIS	9
Datum	Änderung	Index

BRANDSCHUTZSANIERUNG GYMNASIUM *IN DEN FILDER BENDEN

Architekt Hochbauingenieur

Dipl.-Ing. Heinz-Jürgen Falk

VINO-STRASSE 99 - 67081 CULMBURG - TEL. 0306637797 - FAX. 03066379910 - E-MAIL: Arvid@F...

EINREISESTELLE		ERDGESCHOSS		BLATT 2b		KINGSTIME 1 : 100	
BAU/STELLE		ZAHNSTRASSE 43 47441 MOERS		BAUWERK		STADTVERWALTUNG MOERS HOCHBANKAMT- MEIERSTRASSE 2 47439 MOERS	
GEMÄUNUNG		VBN		ANFORDERUNG			
FLUR 1		FLURSTOCK		DATUM		05.03.2007	