





ÄNDERUNGSBEREICH
ABWEICHUNG ZUR BAUGENEHMIGUNG

DIE AUSSENTREPPEN 1 - 4 SIND
NICHT GEGENSTAND DIESER ANTRAGS!

LEGENDE

- WÄNDE BESTAND QUALITÄT: BRANDWAND
- WÄNDE BESTAND QUALITÄT: F90-A
- WÄNDE BESTAND QUALITÄT: F30-AB
- WÄNDE BESTAND OHNE QUALITÄT
- MAUERWERK NEU F90-A (BRANDWAND)
- GISPSTÄNDERWAND NEU SYSTEM KNAUF W131 BRANDWAND F90-A
- WDV-SYSTEM, BAUSTOFFKLASSE A MIT BUNDSTEINPUTZ-OBERFLÄCHE
- FLUCHTWEG
- NOTAUSGANG
- 2.01.01 TÜRNUMMER
- T30-RS TÜR FEUERWIDERSTANDSKLASSE T30 MIT RAUCHSCHUTZFUNKTION
- RS RAUCHSCHUTZTÜR
- R 1 AKTUELLE RAUMNUMMER
- 1 RAUMNUMMER DES TUV-BRANDSCHUTZKONZEPTE
- DRUCKKNOPFMELDER ROT = FEUERWEHR
- DRUCKKNOPFMELDER BLAU = HAUSALARM
- BRANDMELDER
- WANDHYDRANT
- FEUERLÖSCHER
- FEUERLÖSCHDECKE

FESTLEGUNG VON LAGE UND ANZAHL DER BRAND- UND DRUCKKNOPFMELDER DURCH DEN HAUSTECHNIKPANER!

RWA - OFFNUNGEN WERDEN IN IHRER GRÖSSE GEMÄSS BRANDSCHUTZKONZEPT ANGELEGT!

NACHTRAG ZUR BAUGENEHMIGUNG Nr. 00308/02

23.02.2003	GEHÄUSE ANBAUWEISE, STUFT MÖBEL	1
03.08.2003	ÄNDERUNG	BRK

BRANDSCHUTZSANIERUNG GYMNASIUM "IN DEN FILDER BENDEN"

Architekt: Hochbaugenieur

Dipl.-Ing. Heinz-Jürgen Falk

PROJEKT	2. OBERGESCHOSS	BLATT	4a	MASSSTAB	1:100
ANWENDER	ZURICHSTRASSE 43	BRAND	STÜCKFERTIGUNGSGRÖSSE	HOCHBAUWEISE	ANWENDER
VERWANDT	VERBUND	MINDESTSTÄRKE 2	ANWENDER	ANWENDER	ANWENDER
VERWANDT	VERBUND	ANWENDER	ANWENDER	ANWENDER	ANWENDER