

Schnitt E-E M1:50

Portalansicht M1:25

Etage 7



Legende	
SB	= Schachtbreite
ST	= Schachthöhe
SH	= Schachthöhe
SG	= Schachtgrubentiefe
SK	= Schachtkopfhöhe
FH	= Förderhöhe
KB	= Kabinenbreite
KT	= Kabinentiefe
KH	= Kabinenhöhe
TB	= Türbreite
TH	= Türhöhe
STM	= Stichmaß
OKFF	= Oberkante Fertigfußboden
MUZ	= Mauermaassungsanzeige
DD	= Deckendurchbruch
WD	= Wanddurchbruch
WO	= Wandöffnung
Technische Daten	
Nennlast	1050 kg - 14 Personen
Geschwindigkeit	1,6 m/s
Förderhöhe	1940 mm
Anzahl Fahrgäste	10
Zulässige Temperatur	+5 °C - +40 °C
Absolutniedrigste Wärmem.	5472 kJ/km
Neurostrom	22 A / 4
Anschlüsse	26/34
Geräuschemission	gem. DIN 9889
Kaffe auf der Greibereibe (Die letzten P1 - P4 treten nie gemeinsam auf):	
P1 (Schienen)	36,14 N
P2 (Puffer Fahrkorb)	96,14 N
P3 (Schienen GG)	30,64 N
P4 (Puffer GG)	71,46 N
Gesamtlast auf das Schachtgestrüt	ca. 55 kN
Kaffe auf der Schachtreibe	
P5 (Fahrkorb)	20 kN
P6 (Antriebe)	5 kN
Ausführung gem.	
	EN 81-20

01	16.07.26	ARH	zur Prüfung		
00	22.06.26	ARH	zur Prüfung		
Index	Datum	Bearbeiter	Bemerkung		
genehmigt Bauherr:			genehmigt Architekt:		
Übersichtsplan					
Architekt:	Locaton+Vassal architectes 80 Rue de Paris F-93100 Montreuil				
Bauherr:	Sprinkenhof GmbH Burchardstraße 8 20095 Hamburg				
Bauvorhaben:	Kampnagel Transformation				
Planinhalt:	B03 Personenaufzug PA3				
Zeichnung	KMP-B03-TGA-FDT-6-DT-XX-X-031-01-P				
—NR.:					
ZUR PRÜFUNG		erstellt	22.06.2026	ARH	
		letzte Bearbeitung	16.07.2026	AHR	
		geprüft			
Maßstab: 1:50/1:25 Blattgröße A0					
Beschriftung		Index	Datum		
KMP-B03-ARC-ARC-5-GR-_-X-_-_-_-X 12.2025					

Die vom Aufzugshersteller benötigten Träger müssen vom Gerüstbauer übernommen werden.

Die Grundlage der Gerüstplanung ist folgenden Zeichnungen zu entnehmen:

KMP-B03-ARC-ARC-5-DT-TR-X-XXX-XX-X
KMP-B03-ARC-ARC-5-DT-TR-X-XXX-XX-X

Maßstab: 1:50/1:25		Blattgröße:A0	
Basisplan		Index	Datum
KMP-B03-ARC-ARC-5-GR-__-X-__-__		-__-X	12.2025