

Arbeitskarte für KG 474 Feuerlöschanlagen

Leistungs- kennziffer	Inspektions- und Wartungsarbeiten				Fristen						Bemerkungen
					1- mo- natl.	3- mo- natl.	6- mo- natl.	12- mo- natl.	24- mo- natl.	bei Be- darf	

1	0	0		Feuerlöschanlagen							
1	1	0		Löschwasseranlage „trocken“							
1	1	0	1	Instandhaltung gemäß DIN 14462:2023-07 Punkt 7.3					x		
4	2	0		Handfeuerlöscher	-		-	-	-	-	
4	4	0	4	Prüfung und Instandhaltung gemäß ASR A 2.2 i.V.m. DIN 14406-4	-		-		x	-	