

Anzahl	Verbraucher Liste	Bezeichnung	Ort	Leistung th (kW)	COP	Leistung el [kW]	Betriebsspannung [V]	Betriebsstrom [A]	Anzahl Leistungsabgänge	Adern	Kommentar
40	Stellantriebe (50W)	Vx.xx	Heizhaus			2	400	2,89	40		
1	SPS		Heizhaus			1	400	1,45	4		incl. Peripherie
1	Sprühentgasung Ladekreis 1	D5	Heizhaus			1	400	1,45	1		
1	Nachfüllung Quellskreis	D4	Heizhaus			1	400	1,45	1		
1	Sprühentgasung Quellskreis	D3	Heizhaus			1	400	1,45	1		
1	Druckhaltung Regenerationskreis	D1	Heizhaus			1	400	1,45	1		
1	Druckhaltung Quellskreis	D2	Heizhaus			1	400	1,45	1		
1	Sprühentgasung Ladekreis 2	D6	Heizhaus			1	400	1,45	1		
Gesamt						9	400	13,01			