

Leistungsabschätzung MSRV

Projekt
Projekt-Nr.
Revision:

Metzingen Schwimmbad und Wohnen
P-0431
A



Anzahl	Verbraucher Liste	Bezeichnung	Ort	Leistung th (k)	COP	Leistung el [k]	Betriebsspannung [V]	Betriebsstrom [A]	Anzahl Leistungsabgänge	Adern	Kommentar
1	Wärmepumpe	WP1	Heizhaus	100	2,85	35,0877193	400	50,70479667	1		
1	Wärmepumpe	WP2	Heizhaus	100	2,85	35,0877193	400	50,70479667	1		
1	Wärmepumpe	WP3	Heizhaus	100	2,85	35,0877193	400	50,70479667	1		
1	Wärmepumpe	WP4	Heizhaus	350	2,85	122,807018	400	177,4667884	1		
1	Wärmepumpe	WP5	Heizhaus	350	2,85	122,807018	400	177,4667884	1		
1	Wärmepumpe (Optional Ausbau)	WP6	Heizhaus	200	2,85	70,1754386	400	101,4095933	1		
Gesamt						421,05		608,46			