



Legende:

-- Gewerk Fenster+Außentüren --

- 2.10 Türelement 1-flügelig, Türrahmen aus thermisch getrennten pulverbeschichteten Aluminiumprofilen, Farbe nach Bemusterung AG, Dreischeiben-Isolierverglasung, U-Wert Gesamt = 1,20 W/(m²K), Schalldämmwert $R_w \geq 38$ dB, Schallschutzklasse SK3 nach DIN 4109, Wiederstandklasse RC2 nach DIN EN 1627
- 2.11 Rahmenaufopplung aus thermisch getrennten pulverbeschichteten Aluminiumprofilen, Farbe wie Fensterrahmen nach Bemusterung AG
- 2.12 Komtriband/Polymerimpregniertes PUR-dichtband, diffusionsdicht, mit dauerelastischer Verfugung
- 2.13 vollflächig selbstklebende, diffusionsoffene und luftdichte Folie für den Baukörperanschluss, Breite: ca. 350 mm
- 2.14 Wärmedämmung, Typ WZ, Mineralwolle, WLG 035, d=80 mm
- 2.15 Laibungsblech, Aluminium, 1-fach gekantet, Abwicklung ca. 170 mm, Farbe wie Türprofile, nach Bemusterung AG
- 2.16 Aluminiumwinkel zur Befestigung Laibungsblech, 60x100x60x4 mm
- 2.17 Stahlwinkel, 150x70x6 mm, auf thermischer Trennung, nach statischer Erfordernis

-- Gewerk Faserzementfassade --

- 6.01 Wärmedämmung, Typ WZ, Mineralwolle, hydrophobiert, WLG 035, d=200 mm, schwarz kaschiert
- 6.02 Luftschicht, d=ca. 75 mm
- 6.03 L-Wandkonsole auf thermischer Trennung, Edelstahl, Ausladung=300 mm, Höhe nach statischer Erfordernis
- 6.04 senkrechtes T-Tragprofil 120/60 d=2 mm (hinter Fuge) oder L-Tragprofil 42/52 d=2 mm (in der Fläche), Aluminium, nach statischer Erfordernis
- 6.06 Laibungsblech, Aluminium 2-fach gekantet, Abwicklung ca. 140 mm, Farbe wie Fensterprofile
- 6.07 profilierte Fassadentafel aus Faserzement, d=ca. 10 mm nach Plattengröße, sichtbar befestigt (genietet), Befestigung farblich auf Fassadentafel abgestimmt, nach Bemusterung AG
- 6.08 L-Profil 52/52 d=2 mm, Aluminium, nach statischer Erfordernis
- 6.09 Wärmedämmung, Typ WZ, Mineralwolle, hydrophobiert, WLG 035, d=100 mm, schwarz kaschiert
- 6.10 Komtriband

Bauherr:

 Stadt
Lüdenschied

**Zentrale
Gebäudewirtschaft
Stadt Lüdenschied**

Gustav-Adolf-Straße 4
58507 Lüdenschied
www.luedenschied.de

Generalplaner:

BFM Architekten
Unter den Ulmen 106
50968 Köln
357@bfm-architektur.de
Tel: 0221 / 888 837-0

Planverfasser:

BFM Architekten
Unter den Ulmen 106
50968 Köln
357@bfm-architektur.de
Tel: 0221 / 888 837-0

Projekt:

**Neubau Hauptamtliche
Feuer- und Rettungswache Lüdenschied**

Wiesenstraße / Altenaer Str.
58507 Lüdenschied

Gemarkung: Lüdenschied-Stadt
Flur: 047 | Flurstücke: 85

Planinhalt:

Aussentür 1.OG Terrasse seittl. Anschluss

GEZ.: dk				GEPR.: us		FORMAT: DIN A3 [420x297]			MAßSTAB: 1:10		STAND: 08.04.2026	
PROJEKT	PHASE	GEBÄUDE	ERSTELLER	VERFASSER	PLAN- INHALT	PLAN- ART	EBENE	NUMMER	INDEX	PLANUN- STATUS		
1108	05	XY	AR	BFM	FA	DE	XY	0075	a	P		