



Dach Typ 3 Dachterrasse 1.OG Harte Bedachung nach DIN 4102-7, DIN EN 13501-5 und Nachweis durch allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abp)

Beanspruchungsklasse: B_{ROOF} (t1)
Anwendungskategorie: K2
Aufbau verklebt

- Stahlbetondecke
- kaltverarbeitbarer bituminöser Voranstrich
- Dampfsperre, Elastomerbitumen-Schweißbahn, mit Aluminiumverbundträger und Glasvlieseinlage, feinbestreut, d= 4mm, s_p≥1500 m
- Gefälledämmung, Druckfest und Wasserresistent EPS, Typ DAA ds, WLK 035, Gefälle 3% bzw. Loggia Speiseraum 2% Mindestdicke d=120 mm, im Mittel d=140 mm, auf Dampfsperrbahn geklebt
- Abdichtung 1. Lage: Kaltselbstklebende Top-Elastomerbitumen- Unterlagsbahn nach DIN EN 13707, DU/E1 PYE- KTG- KSP, Dicke d ≥ 3,5 mm, nach DIN SPEC 20000-201, jedoch mit gegenüber den Normen erhöhten technischen Werten
- Abdichtung 2. Lage: Polymerbitumen Schweißbahn nach DIN EN 13707 und DIN EN 13969, DIN SPEC 20000-201DO/E1 PYE/PYP-KTP- 300 S5 jedoch mit gegenüber den Normen erhöhten technischen Werten, Dicke d > 5 mm, wurzelfest, Oberseite beschiefert
- Trennflies

----- Schnittstelle zu Außenanlagenplanung -----

- Plattenbelag auf Stelzlager, extensive Dachbergrünung und Baumbete gem. Angaben Reepel + Schirmer

<div>Bauherr:</div> <div><div><div><div></div><div>Stadt Lüdenschoid</div></div><div><div>Zentrale Gebäudewirtschaft</div><div>Stadt Lüdenschoid</div></div><div><div>Gustav-Adolf-Straße 4</div><div>58507 Lüdenschoid</div><div>www.luedenschoid.de</div></div></div></div>	<div>Generalplaner:</div> <div><div><div><div>B F M</div><div>ARCHITEKTEN</div></div><div>Unter den Ulmen 106</div><div>50968 Köln</div><div>357@bfm-architektur.de</div><div>Tel: 0221 / 888 837-0</div></div></div> <div>Planverfasser:</div> <div><div><div><div>B F M</div><div>ARCHITEKTEN</div></div><div>Unter den Ulmen 106</div><div>50968 Köln</div><div>357@bfm-architektur.de</div><div>Tel: 0221 / 888 837-0</div></div></div>	<div>Projekt:</div> <div><div><div>Neubau Hauptamtliche</div><div>Feuer- und Rettungswache Lüdenschoid</div></div><div><div>Wiesenstraße / Altenaer Str.</div><div>58507 Lüdenschoid</div></div><div><div>Gemarkung: Lüdenschoid-Stadt</div><div>Flur: 047 Flurstücke: 85</div></div></div>	<div>Planinhalt:</div> <div><div>HST 1.OG Loggia Boden+Sturz</div></div>
			<div>GEZ.: dk</div> <div>GEPR.: us</div> <div>FORMAT: DIN A3 [420x297]</div> <div>MAßSTAB: 1:10, 1:1</div> <div>STAND: 08.04.2026</div>
			<div>PROJEKT</div> <div>PHASE</div> <div>GEBÄUDE</div> <div>ERSTELLER</div> <div>VERFASSER</div> <div>PLAN-INHALT</div> <div>PLAN-ART</div> <div>EBENE</div> <div>NUMMER</div> <div>INDEX</div> <div>PLANUN-STATUS</div>
			<div>1108</div> <div>05</div> <div>XY</div> <div>AR</div> <div>BFM</div> <div>FA</div> <div>DE</div> <div>XY</div> <div>0094</div> <div>b</div> <div>P</div>

b	08.04.2026	0131	Planfortschreibung	Dawid Kirchhoff
Index	Datum	Nr.	Änderung	gez.