NE 1
589 m²

NE 2
342 m²

NE 3
647 m²

NE 4
706 m²

NE 5
398 m²

BA
1.757 m²

BA
3.732 m²

Foyer
200 m²
Foyer gesamt
535m²

Fläche
769 m²

Küche EG
246 m²

Küche gesamt
322 m²

Brandschutz-
vorhang E90

Öffnung zur
Rauchableitung
0,7 m²

Öffnung zur
Rauchableitung
0,5 m²

Durchbruch
zur Rauch-
ableitung
mind. 1 m²

Öffnung zur Rauch-
ableitung in Decke
mind. 0,5 m²

l = 21 m

l = 24 m

l = 26 m

l = 35 m

l = 28 m

l = 34 m

l = 39 m

l = 33 m

l = 22 m

3,0 m

Legende:

- = Brandwand
- = Bauart Brandwand (BBW)
- = Feuerbeständige Wand
- = notwendiger Treppenraum / notwendige Treppe
- = notwendiger Flur
- = Rettungsweglängenüberschreitung
- = Notausgang
- = Tür feuerbeständig, rauchdicht und selbstschließend
- = Tür feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend
- = Tür feuerhemmend, dicht- und selbstschließend
- = Tür rauchdicht und selbstschließend
- = Abschluss feuerbeständig und selbstschließend (Höhe > 500 mm über OKF)
- = Schlauchanschluss-ventil, trocken C-Anschluss
- = Löschwasserein-speiseeinrichtung B-Anschluss
- = Rauchableitung
- = Fluchtweglänge max. 35 m
- = erforderliche Ausgangsbreite

- = Blitzleuchte
- = Feuerwehr-schlüsseldepot
- = Freischaltelement
- = Information für die Feuerwehr
- = Brandmelde-anlage

Änderungen:

INDEX	DATUM	ÄNDERUNG	GEZEICHNET
--	26.08.2024	Planerstellung	CS

Plandaten:

Plannummer	Projekt	Bauteil	Gewerk	LPH	Planart	Planinhalt	Lfd.Nr.	Status / Index
	RHV	VB	BSP	4	GR	EG	XXX	F --

Projekt: BARMER
Sanierung Campus Wuppertal

Bauherr: BARMER
Lichtscheider Straße 89
42285 Wuppertal

Planer: RKW Architektur +
RKW Architektur + Rhode Kellermann Wawrowsky GmbH
Büro Düsseldorf
Tersteegenstraße 30
40474 Düsseldorf
T +49 (0)211 4367-0
info@rkwmail.de
www.rkw.plus

Freigabe
Datum, Unterschrift

Fachplaner: görtzen ingenieure
Görtzen Stolbrink & Partner mbB
Beratende Ingenieure für Brandschutz
Kalkar | Düsseldorf | Bremen | Berlin | Straelund
Talstraße 41, D-47546 Kalkar
T + 49 (0) 28 24 / 96 204 - 0
F + 49 (0) 28 24 / 96 204 - 11
E info@goertzen-ingenieure.de

Planinhalt:
Visualisierung Brandschutzkonzept
Baulicher Brandschutz und Rettungswege
Grundriss Erdgeschoss

Plannummer	Projekt	Bauteil	Gewerk	LPH	Planart	Planinhalt	Lfd.Nr.	Status / Index	Planstand
	RHV	VB	BSP	4	GR	EG	XXX	F --	26.08.2024

Projektnr.	Verfasser	Mitarbeiter	erstellt am:	Werkplanphase		Format	Maßstab
26114	GSP	CS	28.08.2024		W1 Rohbauphase ohne Ausgangstüren	1188,50/ 840,50	1 : 200
					W2 Rohbauphase mit Ausgangstüren		
					W3 Ausbaurelevant		

Archiv

Plannummer	Dateiname	gedruckt am:
RHV-VB-BSP-4-GR-EG-XXX-F--	RHV-VB-BSP-4-GR-EG-XXX-F--	.dwg