



Türliste - Index

Projekt SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie
Projekt-Nr. 13098

01 Position / Ort			02 Öffnung			03 Wand			04 Tür			05 Zarge			06 Türblatt										07 Ausstattung & Zubehör										08 Schließanlage												
Geschoss	Raumnummer	Raumname	Türnummer	Detail Plan-Nummer	Rohbaubreite (m)	Rohbauhöhe ab FBOK (m)	mind. Durchgangshöhe Breite (m)	Typ Basisbauteil	Basisbauteilstärke (m)	Gesamtsstärke (m)	Oberfl. Wand Bandseite	Oberfl. Wand Bandgegenseite	Fußbodenaufbau Höhe (m)	Bodeneinstand (m)	Öffnungsart	Anzahl Flügel	Aufschlagsrichtung	Feuerwiderstandsklasse	Fluchtwegfunktion	Schallschutzklasse	Strahlenschutz	Zargenart	Material Zarge Kürzel	Oberfl. Zarge Bandseite	Oberfl. Zarge Bandgegenseite	Zargenausbildung	Material Türblatt Kürzel	Falzart	Oberfl. Türblatt Bandseite	Oberfl. Türblatt Bandgegenseite	Abstreifrichtung	Belüftung	Klimakategorie	Fenster	Glasart	Automatiktür	Drückerart Band-/Gegenband	Türschließer	Türfeststeller	Bänder	Panikfunktion	Panikverschluss	Rauchmeldezentrale mit Netzteil	Türstopper	Zylinder	Bemerkung ELT	
01 UG	SAH_BH2_UG_-103	WC Holding	TR0889	s.AA_DE826	1,01	2,135	0,9	GIP	0,15	0,16	A	F	0,08	0	DRT	1	R	-	Nein	-	-	UZ	EST	G	G	G	HOL	S	H	H	Nein	U	b	-	-	Nein	D/D	GSS	-	R_E_3D	-	-	-	-	WCZ		
01 UG	SAH_BH2_UG_-105	Lager Verbrauchsg./Sterilgut	TR0892	s.AA_DE829	1,01	2,135		STB	0,25	0,29	P	P	0,08	0	DRT	1	R	-	Nein	-	-	UZ	EST	G	G	G	HOL	S	H	H	Nein	-	b	-	-	Nein	D/D	GSS	EMF	R_E_3D	-	-	-	-	PZ	Türtaster zur Freistellung des Türfeststellers	
01 UG	SAH_BH2_UG_-108	Teeeküche	TR0895	s.AA_DE827	0,885	2,135		KSS	0,24	0,28	P	P	0,08	0	DRT	1	L	T fh-rd	Nein	-	-	UZ	EST	G	G	G	HOL	S	H	H	Ja	-	b	-	-	Nein	D/D	GSS	-	R_E_3D	-	-	-	-	OEB	PZ	
01 UG	SAH_BH2_UG_-110	Umkleide D	TR0897	s.AA_DE827	1,01	2,135		KSS	0,24	0,28	P	F	0,08	0	DRT	1	L	T fh-rd	Nein	-	-	UZ	EST	G	G	G	HOL	S	H	H	Ja	-	b	-	-	Nein	D/D	GSS	-	R_E_3D	-	-	-	-	PZ		
01 UG	SAH_BH2_UG_-110.2	DU-UKD	TR0898	s.AA_DE826	0,76	2,135		ZGB	0,125	0,14	F	F	0,08	0	DRT	1	R	-	Nein	-	-	UZ	EST	G	G	G	HOL	S	H	H	Nein	U	c	-	-	Nein	D/D	-	-	R_E_3D	-	-	-	-	WCZ		
01 UG	SAH_BH2_UG_-110	Umkleide D	TR0899	s.AA_DE827	1,01	2,135		KSS	0,24	0,28	F	P	0,08	0	DRT	1	L	-	Ja	-	-	UZ	EST	G	G	G	HOL	S	H	H	Nein	-	b	-	-	Nein	D/K	GSS	RFS	R_E_3D	PE	EN 179	-	-	WTS	PZ	
01 UG	SAH_BH2_UG_-110.3	WC-UKD	TR0900	s.AA_DE826	0,76	2,135		GIP	0,125	0,15	F	F	0,08	0	DRT	1	L	-	Nein	-	-	UZ	EST	G	G	G	HOL	S	H	H	Nein	U	b	-	-	Nein	D/D	-	-	R_E_3D	-	-	-	-	WTS	WCZ	
01 UG	SAH_BH2_UG_-111	Umkleide H	TR0901	s.AA_DE826	1,01	2,135		GKF	0,27	0,28	P	F	0,08	0	DRT	1	L	T fh-rd	Nein	-	-	UZ	EST	G	G	G	HOL	S	A	H	Ja	-	b	-	-	Nein	D/D	GSS	-	R_E_3D	-	-	-	-	PZ		
01 UG	SAH_BH2_UG_-111.2	DU-UKH	TR0902	s.AA_DE826	0,76	2,135		ZGB	0,125	0,14	F	F	0,08	0	DRT	1	L	-	Nein	-	-	UZ	EST	G	G	G	HOL	S	H	H	Nein	U	c	-	-	Nein	D/D	-	-	R_E_3D	-	-	-	-	WCZ		
01 UG	SAH_BH2_UG_-111.3	WC-UKH	TR0903	s.AA_DE826	0,76	2,135		GIP	0,125	0,15	F	F	0,08	0	DRT	1	R	-	Nein	-	-	UZ	EST	G	G	G	HOL	S	H	H	Nein	U	b	-	-	Nein	D/D	-	-	R_E_3D	-	-	-	-	WTS	WCZ	
01 UG	SAH_BH2_UG_-111	Umkleide H	TR0904	s.AA_DE827	1,01	2,135		KSS	0,24	0,283	F	P	0,08	0	DRT	1	R	-	Ja	-	-	UZ	EST	G	G	G	HOL	S	H	H	Nein	-	b	-	-	Nein	D/K	GSS	RFS	R_E_3D	PE	EN 179	-	-	WTS	PZ	
01 UG	SAH_BH2_UG_-112	Versorgung	TR0905	AA_DE828	1,26	2,135		GKF	0,15	0,15	A	A	0,08	0	DRT	1	R	T fh-rd	Nein	-	-	UZ	EST	G	G	G	HOL	S	H	H	Ja	-	b	-	-	Nein	D/D	FSA	EMF	R_E_3D	-	-	Ja	WTS	PZ	2x Türtaster zur Freistellung des Türfeststellers	
01 UG	SAH_BH2_UG_-112	Versorgung	TR0906	AA_DE829	1,26	2,135		KSS	0,24	0,28	P	P	0,08	0	DRT	1	L	-	Ja	-	-	UZ	EST	G	G	G	HOL	S	H	H	Nein	-	b	-	-	Nein	D/K	GSS	EMF	R_E_3D	PE	EN 179	-	-	WTS	PZ	2x Türtaster zur Freistellung des Türfeststellers
01 UG	SAH_BH2_UG_-113	Entsorgung/ PuMi	TR0907	s.AA_DE828	1,26	2,135		GKF	0,15	0,15	A	A	0,08	0	DRT	1	L	T fh-rd	Nein	-	-	UZ	EST	G	G	G	HOL	S	H	H	Ja	-	b	-	-	Nein	D/D	FSA	EMF	R_E_3D	-	-	Ja	WTS	PZ	2x Türtaster zur Freistellung des Türfeststellers	
01 UG	SAH_BH2_UG_-113	Entsorgung/ PuMi	TR0908	s.AA_DE829	1,26	2,135		KSS	0,24	0,283	P	P	0,08	0	DRT	1	L	-	Ja	-	-	UZ	EST	G	G	G	HOL	S	H	H	Nein	-	b	-	-	Nein	D/K	GSS	EMF	R_E_3D	PE	EN 179	-	-	WTS	PZ	2x Türtaster zur Freistellung des Türfeststellers
01 UG	SAH_BH2_UG_-117	Schallraum	TR0913	s.AA_DE827	0,885	2,135		KSS	0,24	0,283	P	P	0,08	0	DRT	1	L	-	Nein	SK2	-	UZ	EST	G	G	G	HOL	S	H	H	Ja	-	b	-	-	Nein	D/K	-	-	R_E_3D	-	-	-	-	BTS	PZ	
01 UG	SAH_BH2_UG_-123	WC Röntgen	TR0915	s.AA_DE826	1,01	2,135	0,9	GIP	0,15	0,156	A	F	0,08	0	DRT	1	R	-	Nein	SK2	0,7 mmPb	UZ	EST	G	G	G	HOL	S	H	H	Ja	-	b	-	-	Nein	D/D	-	-	R_E_3D	-	-	-	-	WCZ		
01 UG	SAH_BH2_UG_-123	WC Röntgen	TR0916	s.AA_DE826	1,01	2,135	0,9	GIP	0,15	0,156	A	F	0,08	0	DRT	1	L	-	Nein	SK2	0,7 mmPb	UZ	EST	G	G	G	HOL	S	H	H	Ja	-	b	-	-	Nein	D/D	-	-	R_E_3D	-	-	-	-	WCZ		
01 UG	SAH_BH2_UG_-116	Urinabgabe	TR0918	AA_DE827	1,01	2,135	0,9	KSS	0,24	0,286	P	F	0,08	0	DRT	1	R	-	Nein	-	-	UZ	EST	G	G	G	HOL	S	H	H	Nein	-	b	-	-	Nein	D/D	GSS	RFS	R_E_3D	-	-	-	-	WCZ		
01 UG	SAH_BH2_UG_-115	Technik SV/IT	TR0919	s.AA_DE827	1,01	2,135		KSS	0,24	0,283	P	P	0,08	0	DRT	1	R	T fh-rd	Nein	-	-	UZ	EST	G	G	G	HOL	S	H	H	Ja	-	b	-	-	Nein	K/D	GSS	-	R_E_3D	-	-	-	-	PZ		
01 UG	SAH_BH2_UG_-115.1	Technik EDV/AV	TR0920	s.AA_DE827	1,01	2,135		KSS	0,24	0,283	P	P	0,08	0	DRT	1	R	T fh-rd	Nein	-	-	UZ	EST	G	G	G	HOL	S	H	H	Ja	-	b	-	-	Nein	K/D	GSS	-	R_E_3D	-	-	-	-	PZ		
01 UG	SAH_BH2_UG_-114	WC Personal	TR0921	s.AA_DE827	1,01	2,135		KSS	0,24	0,286	P	F	0,08	0	DRT	1	L	-	Nein	-	-	UZ	EST	G	G	G	HOL	S	H	H	Nein	-	b	-	-	Nein	K/D	GSS	RFS	R_E_3D	-	-	-	-	PZ		
01 UG	SAH_BH2_UG_-114	WC Personal	TR0922	s.AA_DE826	0,76	2,135		GIP	0,125	0,145	F	F	0,08	0	DRT	1	L	-	Nein	-	-	UZ	EST	G	G	G	HOL	S	H	H	Nein	U	b	-	-	Nein	D/D	-	-	R_E_3D	-	-	-	-	WTS	WCZ	
01 UG	SAH_BH2_UG_-114	WC Personal	TR0923	s.AA_DE826	0,76	2,135		GIP	0,125	0,145	F	F	0,08	0	DRT	1	R	-	Nein	-	-	UZ	EST	G	G	G	HOL	S	H	H	Nein	U	b	-	-	Nein	D/D	-	-	R_E_3D	-	-	-	-	WTS	WCZ	
01 UG	SAH_BH2_UG_-124	Besprechung/ Assistenzärzte	TR0925	s.AA_DE827	1,01	2,135		KSS	0,24	0,28	P	P	0,08	0	DRT	1	R	-	Nein	SK3	-	UZ	EST	G	G	G	HOL	S	H	H	Ja	-	b	-	-	Nein	D/K	-	-	R_E_3D	-	-	-	-	BTS	PZ	
01 UG	SAH_BH2_UG_-125	OA	TR0926	s.AA_DE827	1,01	2,135		KSS	0,24	0,283	P	P	0,08	0	DRT	1	L	-	Nein	SK1	-	UZ	EST	G	G	G	HOL	S	H	H	Ja	-	b	-	-	Nein	D/K	-	-	R_E_3D	-	-	-	-	BTS	PZ	
01 UG	SAH_BH2_UG_-126	Aufenthalt	TR0927	s.AA_DE827	1,01	2,135		KSS	0,24	0,283	P	P	0,08	0	DRT	1	L	-	Nein	SK1	-	UZ	EST	G	G	G	HOL	S	H	H	Ja	-	b	-	-	Nein	D/K	GSS	RFS	R_E_3D	-	-	-	-	WTS	PZ	
01 UG	SAH_BH2_UG_-127	CA	TR0928	s.AA_DE827	1,01	2,135		KSS	0,24	0,283	P	P	0,08	0	DRT	1	R	-	Nein	SK3	-	UZ	EST	G	G	G	HOL	S	H	H	Ja	-	b	-	-	Nein	D/K	-	-	R_E_3D	-	-	-	-	WTS	PZ	
01 UG	SAH_BH2_UG_-128	PuMi 2	TR0929	s.AA_DE829	1,01	2,135		KSS	0,24	0,283	P	P	0,08	0	DRT	1	L	-	Nein	-	-	UZ	EST	G	G	G	HOL	S	H	H	Nein	-	b	-	-	Nein	D/K	GSS	EMF	R_E_3D	-	-	-	-	WTS	PZ	Türtaster zur Freistellung des Türfeststellers
01 UG	SAH_BH2_UG_-129	BMUZ	TR0930	s.AA_DE826	1,01	2,135		GKF	0,15	0,15	A	A	0,08	0	DRT	1	R	T fh-rd	Nein	-	-	UZ	EST	G	G	G</																					

Legende - Gesamt

Anzahl Flügel (Türflügel Anzahl)	
??	zu klären
-	keine
1	einflügelig
2	zweiflügelig

Aufschlagsrichtung (Anschlagseite/Öffnungsrichtung)	
??	zu klären
-	keine
L	DIN L (bei Doppeltüren Gehflügel links)
R	DIN R (bei Doppeltüren Gehflügel rechts)

Bänder (Türbänder)	
-	keine
R_E_3D	Rollenbänder Edelstahl 3d- verstellbar

Belüftung (Überströmöffnung)	
-	keine
U	Unterschnitt

Drückerart Band-/Gegenband (1. Wert Band- / 2. Wert Gegenbandseite)	
D	Drücker
B	Bügelstange vertikal
K	Knopf
P	Panikstange

Einbruchswiderstand	
-	keine
RC 2	3 min - Schutz vor Aufhebeln mit einfachem Werkzeug wie Schraubendreher

Falzart	
-	keine
S	stumpf
Ü	überfälzt

Fenster	
-	kein
SF	Sichtfenster

Feuerwiderstandsklasse - genaue Erläuterung sh. Tabellenblatt lt. EN / <i>DIN</i>	
-	keine
T fh-rd	Tür / Tor feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend
T rd	Tür / Tor rauchdicht und selbstschließend

Glasart
-
VSG

keine
Verbundsicherheits-glas

Glastyp	
??	zu klären
-	keine
K	klar

Klimakategorie	
b	Differenz außen / innen 10° C, 35% relative Luftfeuchte
c	Differenz außen / innen 20° C, 50% relative Luftfeuchte

Material Basisbauteil	
??	zu klären
-	keine
GIP	Gipskartonplatte
GKF	Feuerschutzplatte
KSS	Kalksandstein
STB	Beton bewehrt
SYS	Systemtrennwand
ZGB	Zementgebundeneplatte

Material Türblatt Kürzel Material Türblatt	
ALU	Aluminium
EST	Edelstahl
STA	Stahl

Material Zarge Kürzel Material Zarge	
ALU	Aluminium
EST	Edelstahl
STA	Stahl

Oberflächen Türblatt	
-	keine
G	geschliffen
H	laminiert (HPL), weiß RAL 9016 mit PU-Kante
P	pulverbeschichtet , RAL 7040

Oberflächen Wand	
-	keine
A	Anrich
F	Fliesen
P	Putz
S	Sonstiges

Oberflächen Zarge	
G	geschliffen
P	pulverbeschic htet, RAL 7040

Öffnungsart	
DRT	Drehtür
SAL	Schiebet ür außen laufend

Panikfun
PB
PD
PE

ktion
Umschaltfunktion
Durchgangs-/Feuerwehrfunktion
Wechselfunktion

Panikverschluss	
EN 1125	Panikverschlüsse mit horizontaler Betätigungsstange (Pushbar oder Touchbar)
EN 179	Notausgangverschlüsse mit Drücker oder Stoßplatte

Schallschutzklasse (R w,R -> BAU und R w,P -> LABOR)	
1	min. 27 dB R w,R min. 32 dB R w,P
2	min. 32 dB R w,R min. 37 dB R w,P
3	min. 37 dB R w,R min. 42 dB R w,P

Türfeststeller	
EMF	elektromechanische Feststellung
RFS	Rastfeststellung

Türschließer	
-	keine
FSA	Feststellanlage
GSS	Gleitschientürschließer
GSS-SFR	Gleitschientürschließer mit Schließfolgeregler
VAM	Vollautomatische Motorantrieb

Türstopper	
??	zu klären
-	keine
BTS	Bodentürstopper
OEB	Öffnungsbegrenzer im Türschließer
WTS	Wandtürstopper

Zargenart	
BZ	Blockzarge
RR	Rohrrahmentür
ST	Schiebetürzarge
UZ	Umfassungszarge

Zargenausbildung	
-	keine
G	geteilt

Zylinder	
-	keine
BZ	Blindzylinder
PZ	Profilzylinder von AG geliefert
WCZ	WC-Zylinder