Maße sind örtlich zu prüfen! **Änderungen / Ergänzungen grün**

				MONTAGEGRUND										TÜRELEMENT																						AUSSTATTUNG									BESCHLÄGE / SCHLOSS								
				Wand							Boden			Allg..				Maße									Türblatt			Zarge			Anforderung					Türausstattung				Türschließer					Beschläge/ Schloss								
	Türnummer (WP I ARC)	Raumnummer	Raumname	Material Wand	Wandbelag Material Bandseite	Wandbelag Material Bandgegenseite	Wandstärke roh, ca.-Werte in m	Wandbelag Stärke Bandseite (mm)	Wandbelag Stärke Bandgegenseite (mm)	Wandstärke fertig, ca.-Werte in mm	Boodenbelag Material Bandseite	Boodenbelag Material Bandgegenseite	Bodenaufbauhöhe fertig Bandseite, in mm	Bodenaufbauhöhe fertig Bandgegemseite, in mm	Türelement Bestand / Neu hinzufügen / Ersatz /	Gewerk	Außentür (gedämmt) / Innentür Klimaklasse	Türart (Drehtür, Schiebetür)	Breite (ca.-Werte in mm)	Höhe (ca.-Werte in mm)	Mindestdurchgang im Lichten (in mm)	Anschlag Gangflügel gem. DIN	Öffnungrichtung nach innen / außen (bei Außentüren)	Flügelanzahl, bei 2flg Verhältnis Standflg.	Bänder je Flügel	Oberlicht / Oberblende (ca.-Maß in mm)	Seitenteil (ca.-Maß in mm)	Türfalz (Einfach- /Doppelfalz, stumpf)	Material Türblatt	Farbton Türblatt	Zargentyp/ Einbauart (Umfassungszarge, Eckzarge, Blockzarge)	Material Zarge	Farbton Zarge	Brandschutz	Rauchschutz	Schallschutz	Einbruchschutz	Fluchttür Bandseite / Bandgegenseite	Absenkbare Bodendichtung	Unterschnitt (in mm)	Glasausschnitt in mm	Feuchtraumeignung	OTS Bandseite, Bandgegenseite	Schließfolgeregelung	Gleitschiene	Feststellung	Rauchmelder Decke (Bandseite, Bandgegens.)	Beschlag Bandseite	Beschlag Bandgegenseite	Drückermaterial/ Farbe/ Rosette	Panikfunktion Typ SVP 2000	Türvorrüstung elektron. Schließbeschlag	Schlossklasse	Rohrrahmenschloss	Schließzylinder	Zutrittskontrolle	Bemerkungen
UNTERGESCHOSS																																																						
1	**T- A-0.0040**	**UG (0.0040)**	**Nebeneing.** (Westfas.)	**MW**	VHF	P	**365**	9	20	**605**	PS.	Tp/ Slm	**ubk.**	100	**N**	Fenster-bau	at III	D	1675	2200	**1000**	L	a	2	3	-	-	St	Al/G I	DB 703	BL	Al	DB 703	-	-	-	**RC 2**	**BG**	x	-	maxi-mal	-	BG	-	x	x	BG	D	D/ AP	ES	x	x	4	x	PZ	x	Mehrschichtige Außenwand, Einbau auf MW
2	**T- A-U.1010**	**UG (U.1010)**	**Flur** (nach außen)	**MW /WD**	P	P	**365**	20	20	**565**	PS.	Tp	**ubk.**	100	**E**	Fenster-bau	at III	D	1260	2135	**1000**	R	a	1	3	-	-	St	Al/G I	DB 703	BL	Al	DB 703	-	-	-	**RC 2**	**BG**	x	-	maxi-mal	-	BG	-	x	-	-	D	D/ AP	ES	x	x	4	x	PZ	x	Mehrschichtige Außenwand, Einbau in Dämmebene
3	**T- U.1010.1**	**UG (U.1010)**	**Flur** (Trennwand Flur)	**MW**	P	P	**240**	15	15	**270**	Tp	Tp	100	100	**B**	-	it	D	890	1960	-	L	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D/ AP	-	-	-	-	-	-	-	Bestandstür AP nachrüsten?
4	**T- U.1010.2**	**UG (U.1010)**	**Flur** (Technik Elt.)	**MW**	P	P	**240**	15	15	**270**	Tp	Li	100	100	**E**	Metall-bau	it I	D	810	1960	-	R	-	1	3	-	-	EF	VS	RAL 7044	EZ	VS	DB 703	**T30**	**RS**	-	-	-	**x**	-	-	-	B	-	x	-	-	D	D	ES	-	-	2	-	PZ	-	
5	**T- U.1010.3**	**UG (U.1010)**	**Flur** (zu Archiv)	**MW**	P	P	**240**	15	15	**270**	Tp	Li	100	100	**E**	Metall-bau	it I	D	870	1960	-	R	-	1	3	-	-	EF	VS	RAL 7044	EZ	VS	DB 703	**T30**	**RS**	-	-	-	**x**	-	-	-	BG	-	x	x	-	D	D	ES	-	-	2	-	PZ	-	
6	**T- U.1010.4**	**UG (U.1010)**	**Flur** (zu Lager)	**MW**	P	P	**240**	15	15	**270**	Tp	Li	100	100	**E**	Trocken bau	it I	D	810	1960	-	R	-	1	2	-	-	EF	Ho	RAL 7044	UZ	VS	DB 703	**T30**	**RS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	D	ES	-	-	2	-	PZ	-	
7	**T- U.1010.5**	**UG (U.1010)**	**Flur** (zu Lager)	**MW**	P	P	**240**	15	15	**270**	Tp	Li	100	100	**E**	Trocken bau	it I	D	820	1960	-	R	-	1	2	-	-	EF	Ho	RAL 7044	UZ	VS	DB 703	**T30**	**RS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	D	ES	-	-	2	-	PZ	-	
8	**T- U.1040.1**	**UG (U.1040.1)**	**ZBV**	**MW**	P	P	**240**	15	15	**270**	Li	Tp	100	100	**N**	Trocken bau	it I	D	810	1960	-	L	-	1	2	-	-	EF	Ho	RAL 7044	UZ	VS	DB 703	**T30**	**RS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	D	ES	-	-	2	-	PZ	-	
9	**T- U.1080**	**UG (U.1080)**	**Archiv**	**MW**	P	P	**240**	15	15	**270**	Li	Li	100	100	**B**	-	it	D	950	2080	-	R	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	**T- U.1090**	**UG (U.1090)**	**Archiv**	**MW**	P	P	**240**	15	15	**270**	Li	Li	100	100	**E**	Metall-bau	it I	D	885	1960	-	L	-	1	3	-	-	EF	VS	RAL 7044	EZ	VS	DB 703	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	D	ES	-	-	2	-	PZ	-	
11	**T- U.1100**	**UG (U.1100)**	**Archiv**	**MW**	P	P	**115**	15	15	**145**	Li	Li	100	100	**N**	Metall-bau	it I	D	885	1960	-	L	-	1	3	-	-	EF	VS	RAL 7044	EZ	VS	DB 703	**T30**	**RS**	-	-	-	**x**	-	-	-	B	-	x	-	-	D	D	ES	-	-	2	-	PZ	-	
12	**T- U.1120**	**UG (U.1120)**	**Garderobe**	**MW**	P	P	**115**	15	15	**145**	Li	Tp	100	100	**E**	Trocken bau	it I	D	870	1960	-	L	-	1	3	-	-	EF	Ho	RAL 7044	UZ	VS	DB 703	-	**D**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	D	ES	-	-	2	-	PZ	-	
13	**T- U.1140.1**	**UG (U.1140)**	**WC-D Vorraum**	**MW**	P	P	**115**	15	15	**145**	Fl	Tp	100	100	**E**	Trocken bau	it I	D	820	1960	-	R	-	1	3	-	-	EF	Ho	RAL 7044	UZ	VS	DB 703	-	**D**	-	-	-	-	17	-	x	-	-	-	-	-	D	D	ES	-	-	2	-	WC	-	
14	**T- U.1140.2**	**UG (U.1140)**	**WC-D** (zu Vorraum WC)	**MW**	P	P	**115**	15	15	**145**	Fl	Fl	100	100	**N**	Trocken bau	it I	D	760	1960	-	R	-	1	3	-	-	EF	Ho	RAL 7044	UZ	VS	DB 703	-	-	-	-	-	-	17	-	x	-	-	-	-	-	D	D	ES	-	-	2	-	WC	-	
15	**T- U.1150.1**	**UG (U.1150)**	**WC-Divers Vorraum**	**MW**	P	P	**115**	15	15	**145**	Fl	Tp	100	100	**E**	Trocken bau	it I	D	820	1960	-	R	-	1	3	-	-	EF	Ho	RAL 7044	UZ	VS	DB 703	-	**D**	-	-	-	-	17	-	x	-	-	-	-	-	D	D	ES	-	-	2	-	WC	-	
16	**T- U.1150.2**	**UG (U.1150)**	**WC-Divers** (zu Vorraum WC)	**MW**	P	P	**115**	15	15	**145**	Fl	Fl	100	100	**E**	Trocken bau	it I	D	820	1960	-	L	-	1	3	-	-	EF	Ho	RAL 7044	UZ	VS	DB 703	-	-	-	-	-	-	17	-	x	-	-	-	-	-	D	D	ES	-	-	2	-	WC	-	
17	**T- U.1160**	**UG (U.1160)**	**Technik**	**MW**	P	P	**240**	15	15	**270**	Li	Tp	100	100	**E**	Metall-bau	it I	D	930	1960	-	R	-	1	3	-	-	EF	VS	RAL 7044	EZ	VS	DB 703	**T30**	**RS**	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	D	D	ES	-	-	2	-	PZ	-	
18	**T- U.1170**	**UG (U.1170)**	**Büro**	**MW**	P	P	**240**	15	15	**270**	Tp	Tp	100	100	**E**	Trocken bau	it I	D	950	1960	-	L	-	1	3	-	-	EF	Ho	RAL 7044	UZ	VS	DB 703	-	**D**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	D	ES	-	-	2	-	PZ	-	
19	**T- U.1180**	**UG (U.1180)**	**Büro**	**MW**	P	P	**240**	15	15	**270**	Tp	Tp	100	100	**E**	Trocken bau	it I	D	950	1960	-	R	-	1	3	-	-	EF	Ho	RAL 7044	UZ	VS	DB 703	-	**D**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	D	ES	-	-	2	-	PZ	-	
20	**T- U.1190**	**UG (U.1190)**	**Technik HZ**	**MW**	P	P	**240**	15	15	**270**	Li	Tp	100	100	**N**	Metall-bau	it I	D	1010	1960	-	L	-	1	3	-	-	EF	VS	RAL 7044	EZ	VS	DB 703	**T30**	**RS**	-	-	-	**x**	-	-	-	B	-	x	-	-	D	D	ES	-	-	2	-	PZ	-	
21	**T- U.1191.1**	**UG (U.1191)**	**Büro**	**MW**	P	P	**240**	15	15	**270**	Tp	Tp	100	100	**E**	Trocken bau	it I	D	1030	1960	-	R	-	1	2	-	-	EF	Ho	RAL 7044	UZ	VS	DB 703	**T30**	**RS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	D	ES	-	-	2	-	PZ	-	
22	**T- U-1191.2**	**UG (U.1191)**	**Büro** (zu Technik HZ)	**MW**	P	P	**115**	15	15	**145**	Tp	Li	100	100	**B**	-	it	D	885	1960	-	R	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**T30**	**RS**	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bestandstür nach Brandschutzanf. Prüfen!
23	**T- U.1200.1**	**UG (U.1200)**	**Treppenh. 1** (zu Flur)	**MW**	P	P	**240**	15	15	**270**	Tp	Tp	100	100	**E**	Metall-bau	it I	D	1980	2100	**1000**	R	-	1	3	-	950	St	Al/G I	DB 703	BL	Al	DB 703	-	**RS**	-	-	-	x	-	maxi-mal	-	B	-	x	x	-	K	D	ES	x	x	2	x	PZ	x	
24	**T- U.1200.2**	**UG (U.1200)**	**Treppenh. 1** (neben Aufzug)	**MW**	P	P	**115**	15	15	**145**	Tp	Li	100	100	**E**	Metall-bau	it I	D	940	1960	-	R	-	1	3	-	-	EF	VS	RAL 7044	EZ	VS	DB 703	**T30**	**RS**	-	-	-	x	-	-	-	x	-	x	-	-	D	D	ES	-	-	2	-	PZ	-	
25	**T- U.1210**	**UG (U.1210)**	**Treppenh. 2**	**MW**	P	P	**240**	15	15	**270**	Li	BA	100	100	**E**	Metall-bau	it I	D	1260	2010	**900**	R	-	1	3	-	-	St	Al/G I	DB 703	BL	Al	DB 703	**T30**	**RS**	-	-	**BG**	x	-	maxi-mal	-	B	-	x	x	-	D	D /AP	ES	-	-	2	x	PZ	-	

				Wand							Boden				Allg,.				Maße									Türblatt			Zarge			Anforderung					Türausstattung				Türschließer				Beschläge/ Schloss								
	Türnummer (WP I ARC)	**Raumnummer**	**Raumname**	**Material** Wand	**Wandbelag Material** Bandseite	**Wandbelag Material** Bandgegenseite	**Wandstärke roh**, ca.-Werte in m	**Wandbelag Stärke** Bandseite (mm)	**Wandbelag Stärke** Bandgegenseite (mm)	**Wandstärke fertig**, ca.-Werte in mm	**Boodenbelag Material** Bandseite	**Boodenbelag Material** Bandgegenseite	**Bodenaufbauhöhe** fertig Bandseite, in mm	**Bodenaufbauhöhe** fertig Bandgegenseite, in mm	**Türelement** Bestand / Neu hinzufügen / Ersatz /	**Gewerk**	**Außentür (gedämmt) / Innentür** Klimaklasse	**Türart** (Drehtür, Schiebetür)	**Breite** (ca.-Werte in mm)	**Höhe** (ca.-Werte in mm)	**Mindestdurchgang** im Lichten (in mm)	**Anschlag Ganzflügel gem. DIN**	**Öffnungrichtung** nach innen / außen (bei Außentüren)	**Flügelanzahl**, bei 2flg Verhältnis Standflg.	**Bänder je Flügel**	**Oberlicht / Oberblende** (ca.-Maß in mm)	**Seitenteil** (ca.-Maß in mm)	**Türfalz** (Einfach- /Doppelfalz, stumpf)	**Material Türblatt**	**Farbton Türblatt**	**Zargentyp/ Einbauart** (Umfassungszarge, Eckzarge, Blockzarge)	**Material Zarge**	**Farbton Zarge**	**Brandschutz**	**Rauchschutz**	**Schallschutz**	**Einbruchschutz**	**Fluchttür** Bandseite / Bandgegenseite	**Absenkbare Bodendichtung**	**Unterschnitt** (in mm)	**Glasausschnitt** in mm	**Feuchtraumeignung**	**OTS** Bandseite, Bandgegenseite	**Schließfolgeregelung**	**Gleitschiene**	**Feststellung**	**Rauchmelder Decke** (Bandseite, Bandgegens.)	**Beschlag Bandseite**	**Beschlag Bandgegenseite**	**Drückermaterial/ Farbe/ Rosette**	**Panikfunktion Typ** SVP 2000	**Türvorrüstung** elektron. Schließbeschlag	**Schlossklasse**	**Rohrrahmenschloss**	**Schließzylinder**	**Zutrittskontrolle**	**Bemerkungen**
AUSSENANLAGE																																																								
26	**T- A.01**	**Außenanl.**	**Fahrradstell platz**	**MW**	P	P	**240**	10	10	**260**	BA	BA	ubk.	ubk.	**E**	Metall-bau	at I	S	2730	2010	**1800**	R	a	**1**	3	-	-	-	VS	DB 703	BL	VS	DB 703	-	-	-	**RC 2**	-	x	-	-	-	-	-	-	-	D	D	-	-	-	4	x	PZ	-	
27	**T- A.02**	**Außenanl.**	**Garage**	**MW**	P	P	**240**	10	10	**260**	BA	BA	ubk.	ubk.	**E**	Metall-bau	at I	D	885	2010	-	R	a	**1**	3	-	-	EF	VS	DB 703	EZ	VS	DB 703	-	-	-	**RC 2**	-	x	-	-	-	-	-	-	-	D	D	ES	-	-	4	x	PZ	-	
ERDGESCHOSS																																																								
28	**T-A- 0.0010**	**E. (0.0010)**	**Treppenh.1 Eingang**	**MW**	P	P	**365**	20	260	**645**	Nt/S lm	PS.	70	**ubk.**	**E**	Metall-bau	at III	S	2940	2230	**1000**	-	i	-	3	Fass aden elem.	760 Bei ds.	-	Al/G l	DB 703	BL	Al	DB 703	**-**	**-**	**-**	**RC 2**	**BG**	x	**-**	maxi-mal	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	x	x	4	-	-	x	Eingangstür In PR-Fassade
25	**T- A-0.0080**	**E. (0.0080)**	**Treppenh. 2** (nach außen)	**MW**	P	P	**365**	20	260	**645**	Sta hltre ppe	FI	**Sta hl-trep**	70	**E**	Fenster-bau	at III	D	1220	2460	**1000**	L	a	1	3	460	-	St	Al/G l	DB 703	BL	Al	DB 703	**-**	**-**	**-**	**RC 2**	**BG**	x	-	maxi-mal	-	B	-	x	x	**-**	K	D	ES	x	-	4	x	PZ	-	Mehrschichtige Außenwand, Einbau in Dämmebene
26	**T- 0.0050**	**E. (0.0050)**	**Büro**	**Gl**	**Gl**	**Gl**	**ubk.**	ubk.	ubk.	**ubk.**	Tp	Tp	70	70	**N**	Glas-wand	it I	D	1010	2260	900	L	-	1	2	-	-	-	Gl	-	-	-	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	D	D	ES	-	-	2	-	PZ	-	Tür als Teil Glas-Systemwand
27	**T- 0.0070**	**E. (0.0070)**	**Büro**	**Gl**	**Gl**	**Gl**	**ubk.**	ubk.	ubk.	**ubk.**	Tp	Tp	70	70	**N**	Glas-wand	it I	D	1010	2260	900	L	-	1	2	-	-	-	Gl	-	-	-	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	D	D	ES	-	-	2	-	PZ	-	Tür als Teil Glas-Systemwand
28	**T- 0.0080**	**E. (0.0080)**	**Treppenh. 2** (zu Flur)	**MW**	P	P	**240**	15	15	**270**	Tp	FI	70	70	**E**	Metall-bau	it I	D	1260	2260	**1000**	R	-	1	3	-	-	St	Al/G l	DB 703	BL	Al	DB 703	**T30**	**RS**	**-**	-	**B**	x	-	maxi-mal	-	B	-	x	x	x	D	D	ES	x	-	2	x	PZ	-	
29	**T- 0.0090**	**E. (0.0090)**	**WC-Behind.**	**GK**	A	A	**125**	0	0	**125**	Tp	Fl.	70	70	**N**	Trocken bau	it I	S	1135	2260	**1000**	-	-	1	3	-	-	St	Ho	RAL 7044	UZ	Ho	DB 703	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	x	17	**-**	x	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	D	D	ES	**-**	-	2	-	PZ	-	barrierefreie Tür
30	**T- 0.0100.1**	**E. (0.0100.1)**	**Windfang**	**MW**	P	P	**155**	15	15	**185**	Tp	Nt/S lm	70	70	**E**	Metall-bau	it I	D	2210	2740	**1000**	R	-	1	3	48	85	St.	Al/G l	DB 703	BL	Al	DB 703	**T30**	**RS**	**-**	**-**	**BG**	x	**-**	maxi-mal	**-**	**B**	**-**	**x**	**x**	-	D	D	**-**	x	-	3	x	PZ	-	
31	**T- 0.0110**	**E. (0.0110)**	**Büro**	**GK**	A	A	**125**	0	0	**125**	Tp	Tp	70	70	**N**	Trocken bau	it I	D	1135	2260	900	L	-	1	3	-	-	EF	Ho	RAL 7044	UZ	VS	DB 703	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	D	D	ES	**-**	-	2	-	PZ	-	
32	**T- 0.0120**	**E. (0.0120)**	**Büro**	**Gl**	**Gl**	**Gl**	**ubk.**	ubk.	ubk.	**ubk.**	Tp	Tp	70	70	**N**	Glas-wand	it I	D	1010	2260	900	R	-	1	2	-	-	-	Gl	-	-	-	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	D	D	ES	-	-	2	-	PZ	-	Tür als Teil Glas-Systemwand
33	**T- 0.0130**	**E. (0.0130)**	**Büro**	**MW**	P	P	**240**	15	15	**270**	Tp	Tp	70	70	**N**	Trocken bau	it I	D	1135	2260	900	L	-	1	3	-	-	EF	Ho	RAL 7044	UZ	VS	DB 703	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	D	D	ES	**-**	-	2	-	PZ	-	
34	**T- 0.0140**	**E. (0.0140)**	**Büro**	**MW**	P	P	**240**	15	15	**270**	Tp	Tp	70	70	**N**	Trocken bau	it I	D	1135	2260	900	R	-	1	3	-	-	EF	Ho	RAL 7044	UZ	VS	DB 703	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	D	D	ES	**-**	-	2	-	PZ	-	
OBERGESCHOSS																																																								
35	**T- 1.0010**	**OG. (1.0010)**	**Treppenh. 1**	**MW**	P	P	**115**	15	15	**145**	Nt.	Tp	70	70	**E**	Metall-bau	it I	D	2000	2010	**1000**	R	-	1	3	-	800	St	Al/G l	DB 703	BL	Al	DB 703	**T30**	**RS**	**-**	-	**BG**	x	-	maxi-mal	-	B	-	x	x	**-**	K	D/A P	ES	x	x	2	x	PZ	x	
36	**T- 1.0050.1**	**OG. (1.0050)**	**Büro**	**MW**	P	P	**240**	15	15	**270**	Tp	Tp	70	70	**N**	Trocken bau	it I	D	1135	2260	**900**	R	-	1	3	-	-	EF	Ho	RAL 7044	UZ	VS	DB 703	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	D	D	ES	**-**	-	2	-	PZ	-	
37	**T- 1.0050.2**	**OG. (1.0050)**	**ELT** (zu Büro)	**MW**	P	P	**240**	15	15	**270**	Tp	Li	70	70	**E**	Metall-bau	it I	D	680	1960	-	R	-	1	3	-	-	EF	VS	RAL 7044	EZ	VS	DB 703	**T30**	**RS**	**-**	-	**-**	**x**	**-**	-	**-**	**BG**	**-**	**x**	**-**	**-**	D	D	ES	**-**	-	2	-	PZ	-	
38	**T- 1.0050.3**	**OG. (1.0050)**	**Büro** (zu Flur)	**Gl**	**Gl**	**Gl**	**ubk.**	ubk.	ubk.	**ubk.**	Tp	Tp	70	70	**N**	Glas-wand	it I	D	1010	2260	**900**	R	-	1	2	-	-	-	Gl	-	-	-	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	D	D	ES	-	-	2	-	PZ	-	Tür als Teil Glas-Systemwand
39	**T- 1.0050.4**	**OG. (1.0050)**	**Büro** (zu Flur)	**Gl**	**Gl**	**Gl**	**ubk.**	ubk.	ubk.	**ubk.**	Tp	Tp	70	70	**N**	Glas-wand	it I	D	1010	2260	**900**	L	-	1	2	-	-	-	Gl	-	-	-	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	D	D	ES	-	-	2	-	PZ	-	Tür als Teil Glas-Systemwand
40	**T- 1.0080**	**OG. (1.0080)**	**Treppenh. 2**	**MW**	P	P	**240**	15	15	**270**	Fl.	Tp	70	70	**N**	Metall-bau	it I	D	1260	2260	**1000**	R	-	1	3	-	-	St	Al/G l	DB 703	BL	Al	DB 703	**T30**	**RS**	**-**	-	**BG**	x	-	maxi-mal	-	B	-	x	x	**-**	D	D	ES	-	-	2	x	PZ	-	
41	**T- 1.0120.1**	**OG. (1.0120)**	**WC D** (zu Flur)	**GK**	A	A	**125**	0	0	**125**	Tp	Fl.	70	70	**N**	Trocken bau	it I	D	885	2260	-	R	-	1	3	-	-	EF	Ho	RAL 7044	UZ	VS	DB 703	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17**	**-**	**x**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	D	D	ES	**-**	-	2	-	WC	-	
42	**T- 1.0120.2**	**OG. (1.0120)**	**WC D** (zu Vorraum)	**GK**	A	A	**125**	0	0	**125**	Fl	Fl.	70	70	**N**	Trocken bau	it I	D	765	2010	-	L	-	1	3	-	-	EF	Ho	RAL 7044	UZ	VS	DB 703	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17**	**-**	**x**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	D	D	ES	**-**	-	2	-	WC	-	
43	**T- 1.0140.1**	**OG. (1.0140)**	**WC H** (zu Flur)	**GK**	A	A	**125**	0	0	**125**	Fl	Tp	70	70	**N**	Trocken bau	it I	D	885	2260	-	L	-	1	3	-	-	EF	Ho	RAL 7044	UZ	VS	DB 703	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17**	**-**	**x**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	D	D	ES	**-**	-	2	-	WC	-	

				Wand							Boden				Allg,.				Maße								Türblatt			Zarge			Anforderung					Türausstattung				Türschließer				Beschläge/ Schloss								
	Türnummer (WP I ARC)	**Raumnummer**	**Raumname**	**Material** Wand	**Wandbelag Material** Bandseite	**Wandbelag Material** Bandgegenseite	**Wandstärke roh**, ca.-Werte in m	**Wandbelag Stärke** Bandseite (mm)	**Wandbelag Stärke** Bandgegenseite (mm)	**Wandstärke fertig**, ca.-Werte in mm	**Boodenbelag Material** Bandseite	**Boodenbelag Material** Bandgegenseite	**Bodenaufbauhöhe** fertig Bandseite, in mm	**Bodenaufbauhöhe** fertig Bandgegenseite, in mm	**Türelement** Bestand / Neu hinzufügen / Ersatz /	**Gewerk**	**Außentür (gedämmt) / Innentür** Klimaklasse	**Türart** (Drehtür, Schiebetür)	**Breite** (ca.-Werte in mm)	**Höhe** (ca.-Werte in mm)	**Mindestdurchgang** im Lichten (in mm)	**Anschlag Gangflügel gem. DIN**	**Öffnungrichtung** nach innen / außen (bei Außentüren)	**Flügelanzahl,** bei 2flg Verhältnis Standflg.	**Bänder je Flügel**	**Oberlicht / Oberblende** (ca.-Maß in mm)	**Seitenteil** (ca.-Maß in mm)	**Türfalz** (Einfach- /Doppelfalz, stumpf)	**Material Türblatt**	**Farbton Türblatt**	**Zargentyp/ Einbauart** (Umfassungszarge, Eckzarge, Blockzarge)	**Material Zarge**	**Farbton Zarge**	**Brandschutz**	**Rauchschutz**	**Schallschutz**	**Einbruchschutz**	**Fluchttür** Bandseite /Bandgegenseite	**Absenkbare Bodendichtung**	**Unterschnitt** (in mm)	**Glasausschnitt** in mm	**Feuchtraumeignung**	**OTS** Bandseite, Bandgegenseite	**Schließfolgeregelung**	**Gleitschiene**	**Feststellung**	**Rauchmelder Decke** (Bandseite, Bandgegens.)	**Beschlag Bandseite**	**Beschlag Bandgegenseite**	**Drückermaterial/ Farbe/ Rosette**	**Panikfunktion Typ** SVP 2000	**Türvorrüstung** elektron. Schließbeschlag	**Schlossklasse**	**Rohrrahmenschloss**	**Schließzylinder**	**Zutrittskontrolle**	**Bemerkungen**
44	**T- 1.0140.2**	**OG. (1.0140)**	**WC H** (zu Vorraum)	**GK**	A	A	**125**	0	0	**125**	Fl	Fl.	70	70	**N**	Trocken bau	it I	D	765	2010	-	L	-	1	3	-	-	EF	Ho	RAL 7044	UZ	VS	DB 703	-	-	-	-	-	-	**17**	-	**x**	-	-	-	-	-	D	D	ES	-	-	2	-	WC	-	
45	**T- 1.0160**	**OG. (1.0160)**	**Büro** (zu Flur)	**GK**	A	A	**125**	0	0	**125**	Tp	Tp	70	70	**N**	Trocken bau	it I	D	1350	2260	900	L	-	1	3	-	-	EF	Ho	RAL 7044	UZ	VS	DB 703	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	D	ES	-	-	2	-	PZ	-	
46	**T- 1.0170**	**OG. (1.0170)**	**Büro** (zu Flur)	**MW**	P	P	**240**	15	15	**270**	Tp	Tp	70	70	**N**	Trocken bau	it I	D	1350	2260	900	L	-	1	3	-	-	EF	Ho	RAL 7044	UZ	VS	DB 703	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	D	ES	-	-	2	-	PZ	-	
47	**T- 1.0180**	**OG. (1.0180)**	**Team Cafe**	**MW**	P	P	**240**	15	15	**270**	Li	Tp	70	70	**N**	Trocken bau	it I	D	1350	2260	900	R	-	1	3	-	-	EF	Ho	RAL 7044	UZ	VS	DB 703	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	D	ES	-	-	2	-	PZ	-	
DACHGESCHOSS																																																							
48	**T- 2.004**	**DG. (2.004)**	**Technik**	**GK**	A	A	**125**	0	0	**125**	Li	Tp	70	70	**N**	Metall-bau	it I	D	860	1940	-	L	-	1	3	-	-	EF	VS	RAL 7044	EZ	VS	DB 703	**T30**	**RS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**x**	-	**x**	-	-	D	D	ES	-	-	2	-	PZ	-	
49	**T- 2.0010**	**DG. (2.0010)**	**Treppenh. 1**	**MW**	P	P	**115**	15	15	**145**	Nt	Tp	70	70	**E**	Metall-bau	it I	D	1260	2010	**1000**	R	-	1	3	-	-	St	Al/G l	DB 703	BL	Al	DB 703	**T30**	**RS**	-	-	**BG**	x	-	maxi-mal	-	B	-	x	x	**x**	K	D/A P	ES	x	x	2	x	PZ	x	
50	**T- 2.0090**	**DG. (2.0090)**	**Archiv**	**MW**	P	P	**240**	15	15	**270**	Li	Fl	70	70	**E***	Metall-bau	it I	D	890	2010	-	R	-	1	3	-	-	EF	VS	RAL 7044	EZ	VS	DB 703	**T30**	**RS**	-	-	-	x	-	-	-	x	-	x	-	-	D	D	ES	-	-	2	-	PZ	-	Wandöffnung verbreitern
51	**T- 2.0100**	**DG. (2.0100)**	**Treppenh. 2**	**MW**	P	P	**240**	15	15	**270**	Fl	Tp	70	70	**E***	Metall-bau	it I	D	1260	2010	**1000**	R	-	1	3	-	-	St	Al/G l	DB 703	BL	Al	DB 703	**T30**	**RS**	-	-	**BG**	x	-	maxi-mal	-	BG	-	x	x	**x**	D	D/A P	ES	-	-	2	x	PZ	-	Wandöffnung verbreitern
52	**T- 2.0110**	**DG. (2.0110)**	**Büro**	**Gl**	**Gl**	**Gl**	**ubk.**	ubk.	ubk.	**ubk.**	Tp	Tp	70	70	**N**	Glas-wand	it I	D	1010	2010	**900**	R	-	1	2	-	-	-	Gl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	D	ES	-	-	2	-	PZ	-	
53	**T- 2.0150**	**DG. (2.0150)**	**WC D**	**MW**	P	P	**240**	30	15	**285**	Fl	Tp	70	70	**E**	Trocken bau	it I	D	760	1940	-	R	-	1	3	-	-	EF	Ho	RAL 7044	UZ	VS	DB 703	-	-	-	-	-	-	17	-	x	-	-	-	-	-	D	D	ES	-	-	2	-	WC	-	Wand Bandseite befliest
54	**T- 2.0160**	**DG. (2.0160)**	**WC H**	**MW**	P	P	**240**	30	15	**285**	Fl	Tp	70	70	**E**	Trocken bau	it I	D	760	1940	-	R	-	1	3	-	-	EF	Ho	RAL 7044	UZ	VS	DB 703	-	-	-	-	-	-	17	-	x	-	-	-	-	-	D	D	ES	-	-	2	-	WC	-	Wand Bandseite befliest
55	**T- 2.0180**	**DG. (2.0180)**	**Lager**	**MW**	P	P	**240**	15	15	**270**	Tp	Tp	70	70	**E***	Trocken bau	it I	D	890	1940	-	L	-	1	3	-	-	EF	Ho	RAL 7044	UZ	VS	DB 703	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	D	ES	-	-	2	-	PZ	-	Wandöffnung verbreitern
56	**T- 2.0190**	**DG. (2.0190)**	**Büro**	**GK**	A	A	**125**	0	0	**125**	Tp	Tp	70	70	**N**	Trocken bau	it I	D	1135	2010	**900**	L	-	1	3	-	-	EF	Ho	RAL 7044	UZ	VS	DB 703	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	D	ES	-	-	2	-	PZ	-	
57	**T- 2.0021**	**DG. (2.0021)**	**Flur** (zu Seminarraum)	**MW**	P	P	**240**	15	15	**270**	Tp	Tp	70	70	**E***	Trocken bau	it I	D	1135	2010	**900**	R	-	1	3	-	-	EF	Ho	RAL 7044	p	VS	DB 703	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	D	ES	-	-	2	-	PZ	-	Wandöffnung verbreitern

MW = Mauerwerk; **STB** = Stahlbeton; **GK** = Gipskarton/ Trockenbauwand; **Kl** = Klinker; **WD** = Wärmedämmung; VHF= Vorgehängte hinterlüftete Fassade

Et = Estrich; **Li**= Linoleum; **Tp** = Teppich;Slm= Sauberlaufmatte; **PVC** = PVC; **Fl**= Fliesen; **Nt** = Naturstein; **A** = Anstrich; **P** = Putz; **Bt** = Betonplatten; Pflastersteine=PS;Betonanstrich=BA

ES = Edelstahl; **Al** = Aluminium; **VS** =Verzinkter Stahl; **Ku** = Kunststoff; **Ho** = Holz; **Gl** = Glas

EZ = Eckzarge; **GZ** = Gegenzarge; **UZ** = Umfassungszarge (bei Einbau in GK / bestehendes MW zweiteilig); **BL** = Blockzarge; **OTS** = Obentürschließer; **FSA** = Feststellanlage inkl. integriertem Rauchmelder; **RC2** = Schutz vor Aufhebeln mit einfachen Werkzeug; **RC3** = Schutz vor Aufhebeln eines verriegelten Elements mit prof. Werkzeug

D = Drücker, **K** = Knauf; **SG** = Stangengriff; **AP** = Antipanikfunktion; **PZ** = Vorrichtung für Profilzylinder; **BZ** = Blindzylinder; **WC** = WC- Garnitur

B= Bestand; E= Ersatz; E*= Ersatz mit Wandöffnung Änderung; N= Neu;

ubk. = nicht bekannt