Legende Beleuchtung			
Symbol	Ausf. kurz	Gerät	Ausf. lang
	AL	Anbauleuchte, rund, D= 420mm	Aufbauleuchte
	PL	Anbauleuchte, rund, abgependelt, D= 600mm	Pendelleuchte
	PL	Anbauleuchte, rund, abgependelt, D= 900mm	Pendelleuchte
	EL	Einbauleuchte, rund, D= 200mm	Einbauleuchte
	FW	Langfeldleuchte, Anbau, L,B= 1277 mm, 101 mm	--
	WL	Langfeldleuchte, Anbau, L,B= 600 mm, 88 mm	Wandleuchte
	EL	Langfeldleuchte, Einbau, L,B= 595 mm, 595 mm	Einbauleuchte
	LB	Lichtkanal, Anbau, L,B= 1960 mm, 50 mm	Lichtbandleuchte
	LB	Lichtkanal, Anbau, L,B= 980 mm, 50 mm	Lichtbandleuchte
	LB	Lichtkanal, Einbau, L,B= 1960 mm, 50 mm	Lichtbandleuchte
	LB R=585mm	Lichtkanal, Einbau, L,B= 919 mm, 50 mm	Lichtbandleuchte
	LB	Lichtkanal, Einbau, L,B= 980 mm, 50 mm	Lichtbandleuchte
	WL	Wandleuchte, rund	Wandleuchte

Legende Elektrotechnik			
Symbol	Ausf. kurz	Gerät	Ausf. lang
	--	Präsenzmelder, Deckenanbau	--
	--	Präsenzmelder, Deckenanbau	KNX
	--	Präsenzmelder, Deckeneinbau	KNX
	--	Schukosteckdose	--
	--	Schukosteckdose	Brüstungskanal
	--	Schukosteckdose	Trockenbauwand
	EDV	Schukosteckdose	--
	IP44	Schukosteckdose	--
	NN	Schukosteckdose	Akustikmodul-Glaswand
	NN	Schukosteckdose	Brüstungskanal
	NN	Schukosteckdose	Trockenbauwand
	WT	Schukosteckdose	Waschtischarmatur
M	--	Elektromotor, einphasig	KNX
E	02	Elektrogerät 1phasig	E-Anschluss Urinal 230V
E	03	Elektrogerät 1phasig	E-Anschluss Tür 230V NYM-J3x1,5mm²+J-Y(ST)Y 4x2x0,8mm²
E	04	Elektrogerät 1phasig	E-Anschluss WC 230V
E	10	Elektrogerät 1phasig	E-Anschluss Tür 230V RM
E	01	Elektrogerät 3phasig	E-Anschluss Durchlauferhitzer 400V/6,5kW NYM-J 5x4mm²
E	11	Elektrogerät 3phasig	Wärmepumpe 400V/9kW
E	08	Elektrogerät allgemein	E-Anschluss Garagentor
E	09	Elektrogerät allgemein	E-Anschluss Wallbox 22kW
V	AD (ZD)	Abzweigdose	Abzweigdose in Zwischendecke
	Dali-Aktor	Abzweigdose	--
	BEL	Elektrouauslass	Beleuchtung
	--	1fach Jalousietastsensor	KNX
	--	1fach Jalousietastsensor	KNX/Brüstungskanal
	--	1fach Tastsensor	KNX
	UV-EG	NS-Installationsverteiler, Wandmontage	--
	UV-Garage	NS-Installationsverteiler, Wandmontage	--
	PAS	Potentialausgleichsschiene	--
	--	Routing-Knoten, nach oben und unten	--
	--	Routing-Knoten, nach oben	--

Legende PSA/Rufanlage			
Symbol	Ausf. kurz	Gerät	Ausf. lang
A1	--	Taster	--
	--	Zimmersignalleuchte, Einbau	--
?	--	Zugtaster, Einbau	--

Legende Brandmeldeanlage			
Symbol	Ausf. kurz	Gerät	Ausf. lang
	--	Automatischer Brandmelder mit akust. Signalgeber, Multisensor (RMO/WMD)	--
	--	Automatischer Brandmelder, Multisensor (RMO/WMD)	--
	--	Akustischer Signalgeber	--
F Z	--	Feuerwehr-Informationszentrum	--
	--	Manueller Brandmelder	--
	--	Optisch-akustischer Signalgeber	--

Legende Sicherheitsbeleuchtung			
Symbol	Ausf. kurz	Gerät	Ausf. lang
	EL	Rettungswegkennzeichenleuchte einseitig, Einbau, oben	Einbauleuchte
	AL	Rettungswegkennzeichenleuchte, einseitig, Anbau, oben	Anbauleuchte
	WL	Sicherheits-Wandleuchte, Bereitschaftsschaltung	Wandleuchte
	AL	Sicherheitsleuchte, Anbau, Bereitschaftsschaltung, L,B= 185 mm, 185 mm	Aufbauleuchte
	EL	Sicherheitsleuchte, Einbau, rund, Bereitschaftsschaltung, D= 85mm	Einbauleuchte

Legende EDV/Datentechnik			
Symbol	Ausf. kurz	Gerät	Ausf. lang
	Tür	Taster	--
	WLAN	Schukosteckdose	Zwischendecke
	ZEIT	RJ45 Dose 1fach	--
	ZUKO	RJ45 Dose 1fach	--
	--	RJ45 Dose 2fach	--
	--	RJ45 Dose 2fach	Akustikmodul-Glaswand
	--	RJ45 Dose 2fach	Brüstungskanal
	--	RJ45 Dose 2fach	Trockenbauwand
	WLAN	RJ45 Dose 2fach	Zwischendecke

0m 1m 2m 3m 4m 5m

Maßstab 1:50 (*1m = 2cm*)

DIESE PLÄNE SIND NUR MIT DEN AKTUELLEN ARCHITEKTENPLÄNEN (Index D/17.11.2025) GÜLTIG!
PLANEINGANG 20.11.2025.

CD=CD / P=Papier / V=persönlich vorgestellt / dwg/pdf=E-Mail	Bauherr	Architekt	Bauleitung	Das TGA-TEAM NORD GmbH	Firma	Datum	Name
3							
2							
2							
1							

Index	Datum	Änderung	Verteiler	Prüfung

Projekt:
Umgestaltung AOK SZ
AOK SZ Soltau
Wiesenstraße 2
29614 Soltau

Teilplanung/ Gewerk:
Ausführung Elektrotechnik

Planinhalt:
Grundriss Erdgeschoss

Proj.-Nr.: 21049
Zeichn.-Nr.: ELT_GR-_EG_03
CAD-Nr.: 21049_ELT_GR-_EG_A_03
Maßstab: 1:50
Blattgrösse: 770x940
Planverfasser:
Fachingenieur:
Projektleiter:

Dieser Plan ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne schriftliche Einwilligung weder vervielfältigt noch an Dritte weitergegeben werden !