

Beleuchtung

Leuchte	Symbol	TYP
LT1		LED-Anbauleuchte IP66 28W LBH[mm]= 1.257x102x91
LT2		LED-Pendelleuchte Direkt/Indirekt IP20 49W LBH[mm]= 1.474x25x25 DALI dimmbar bildschirmgerecht
LT3		LED-Anbauleuchte IP40 18W DH[mm]= 400x62,5
LT4		Spiegel-Wandleuchte IP40 8W LBH[mm]= 600x54x85
LT5		LED-Downlight IP20 16W DH[mm]= 150x100 mit Dekorabdeckung wird IP54
LT6		LED-Deckeneinbauleuchte M84 IP40 22W LBH[mm]= 620x620x22 bildschirmgerecht
LT7		LED-Deckenanbauleuchte IP20 31W LBH[mm]= 607x607x42 DALI dimmbar bildschirmgerecht
LT8		Einbauleuchte 40W DH[mm]= 590x85 DALI dimmbar
LT9		Einbauleuchte 84,8W DH[mm]= 870x85 DALI dimmbar
LT10		Einbauleuchte 12,4W DH[mm]= 400x85 DALI dimmbar
LT50		LED-Wandleuchte IP64 20W LBH[mm]= 270x175x150
LT51		LED-Anbauleuchte IP54 34W DH[mm]= 600x68
LT52		LED-Mastleuchte IP66 37,1W 5.580lm LBH[mm]= 628x235x110 Farbtemperatur: 3.000 K; Lichtaustritt: direkt strahlend, asymmetrisch; Masthöhe 4m

Höhenangaben Leuchten im TH = üOKFF

Ind.	Datum	Name	Änderung PBA

Bauvorhaben	Sanierungsvorhaben AOK Servicezentrum Cuxhaven Brahmstraße 24, 27474 Cuxhaven
-------------	--

Bauherr	AOK - Die Gesundheitskasse für Niedersachsen Hildesheimer Straße 273, 30519 Hannover
---------	---

Architekt	Architektenstern Martin Menzel Planungsgruppe Auf dem Loh 4, 27356 Rotenburg Tel.: 04261-94470 info@architektenstern.de Planstand Architektur: 20.01.2025
-----------	--

Planverfasser	PBA Planungsgesellschaft Haustechnik mbH Stresemannstraße 29, 22769 Hamburg Tel.: 040 / 48 06 12-0, e-Mail: info@pba-haustechnik.de	
---------------	---	--

Leistungsphase	Ausführungsplanung
----------------	---------------------------

Plannummer	Projekt-nummer	Plan-verfasser	LPH	Kosten-gruppe	Gewerk	Plananz-/Ebene/ Nr	Bauteil-/Bereich	Index
	2 2	0 0 6	PBA	5	4 4 0	ELT	G 0 1	1 0 1
Planinhalt	Elektroinstallation Beleuchtung Grundriss 1. Obergeschoss Bürogebäude							
	Gezeichnet	Geprüft	Datum	Blattformat		Maßstab		
	AH	AAA	09.04.2025	1.200x594 mm		1:50		