



Sicherheitsbeleuchtung

- LT81 LED-Einzelbatterieleuchten Wandmontage IP65 7,5 VA LBH[mm]= 209x150x71 mm
Lichtfarbe: 6.500 K
- LT82 LED-Pollerleuchten IP54 5,5 W LBH[mm]= 125x150x870 mm
Lichtfarbe: 3.000 K
- LT83 LED-Einzelbatterieleuchten Deckenmontage IP40 8,5 VA LBH[mm]= 185x185x48 mm
Lichtfarbe: 6.500 K tiefstrahlend
- LT84 LED-Einzelbatterieleuchten Deckenmontage IP40 7,5 VA LBH[mm]= 185x185x48 mm
Lichtfarbe: 6.500 K breitstrahlend
- LT85 LED-Einzelbatterieleuchten Wand- oder Deckenmontage IP40 5,9 VA
LBH[mm]= 62x255x146+62 Lichtfarbe: 6.500 K
- LT86 LED-Einzelbatterieleuchten Wandmontage IP40 7,5 VA LBH[mm]= 209x150x71 mm
Lichtfarbe: 6.500 K

Ind.	Datum	Name	Änderung PBA

Bauvorhaben	Sanierungsvorhaben AOK Servicezentrum Cuxhaven Brahmsstraße 24, 27474 Cuxhaven
-------------	---

Bauherr	AOK - Die Gesundheitskasse für Niedersachsen Hildesheimer Straße 273, 30519 Hannover
---------	---

Architekt	Architektenstern Martin Menzel Planungsgruppe Auf dem Loh 4, 27356 Rotenburg Tel.: 04261-94470 info@architektenstern.de
Planstand Architektur: 20.01.2025	

Planverfasser	PBA Planungsgesellschaft Haustechnik mbH
Stresemannstraße 29, 22769 Hamburg Tel.: 040 / 48 06 12-0, e-Mail: info@pba-haustechnik.de	
	

Leistungsphase	Ausführungsplanung
----------------	---------------------------

Plannummer	Projektnummer	Planverfasser	LPH	Kostengruppe	Gewerk	Planung/Ebene/Nr	Bauteil/Bereich	Index
2 2 - 0 0 6 _ P B A _ 5 _ 4 4 0 _ E L T _ G - 1 _ 2 0 1 _ -								
Planinhalt	Elektroinstallation Sicherheitsbeleuchtung Grundriss Kellergeschoss Bürogebäude							
Gezeichnet	Geprüft	Datum	Blattformat		Maßstab			
AH	AAA	09.04.2025	1.200x594 mm		1:50			