



LT81		LED-Einzelbatterieleuchten Wandmontage IP65 7,5 VA LBH[mm]= 209x150x71 mm Lichtfarbe: 6.500 K
LT82		LED-Pollerleuchten IP54 5,5 W LBH[mm]= 125x150x870 mm Lichtfarbe: 3.000 K
LT83		LED-Einzelbatterieleuchten Deckenmontage IP40 8,5 VA LBH[mm]= 185x185x48 mm Lichtfarbe: 6.500 K tiefstrahlend
LT84		LED-Einzelbatterieleuchten Deckenmontage IP40 7,5 VA LBH[mm]= 185x185x48 mm Lichtfarbe: 6.500 K breitstrahlend
LT85		LED-Einzelbatterieleuchten Wand- oder Deckenmontage IP40 5,9 VA LBH[mm]= 62x255x146+62 Lichtfarbe: 6.500 K
LT86		LED-Einzelbatterieleuchten Wandmontage IP40 7,5 VA LBH[mm]= 209x150x71 mm Lichtfarbe: 6.500 K

Bauvorhaben	Sanierungsvorhaben AOK Servicezentrum Cuxhaven Brahmstraße 24, 27474 Cuxhaven
-------------	--

Architekt	Architektenstern Martin Menzel Planungsgruppe Auf dem Loh 4, 27356 Rotenburg Tel.: 04261-94470 info@architektenstern.de
Planstand Architektur: 20.01.2025	

Planverfasser	PBA Planungsgesellschaft Haustechnik mbH Stresemannstraße 29, 22769 Hamburg Tel.: 040 / 48 06 12-0, e-Mail: info@pba-haustechnik.de	
---------------	---	---

Leistungsphase	Ausführungsplanung
----------------	--------------------

Plannummer	Projektnummer	Planverfasser	LP#	Kostengruppe	Gewerk	Planart / Ebene / Nr.	Bauzeit / Bereich	Index
	22 - 006	PBA	5	440	ELT	G01	201	-
Planinhalt	Elektroinstallation Sicherheitsbeleuchtung Grundriss 1. Obergeschoss Bürogebäude							
	Gezeichnet	Geprüft	Datum	Blattformat		Maßstab		
	AH	AAA	09.04.2025	1.200x594 mm		1:50		