

LT81		LED-Einzelbatterieleuchten Wandmontage IP65 7,5 VA LBH[mm]= 209x150x71 mm Lichtfarbe: 6.500 K
LT82		LED-Pollerleuchten IP54 5,5 W LBH[mm]= 125x150x870 mm Lichtfarbe: 3.000 K
LT83		LED-Einzelbatterieleuchten Deckenmontage IP40 8,5 VA LBH[mm]= 185x185x48 mm Lichtfarbe: 6.500 K tiefstrahlend
LT84		LED-Einzelbatterieleuchten Deckenmontage IP40 7,5 VA LBH[mm]= 185x185x48 mm Lichtfarbe: 6.500 K breitstrahlend
LT85		LED-Einzelbatterieleuchten Wand- oder Deckenmontage IP40 5,9 VA LBH[mm]= 62x255x146+62 Lichtfarbe: 6.500 K
LT86		LED-Einzelbatterieleuchten Wandmontage IP40 7,5 VA LBH[mm]= 209x150x71 mm Lichtfarbe: 6.500 K

Leuchte	Symbol	TYP
LT1		LED-Anbauleuchte IP66 28W LBH[mm]= 1.257x102x91
LT2		LED-Pendelleuchte Direkt/Indirekt IP20 49W LBH[mm]= 1.474x25x25 DALI dimmbar bildschirmgerecht
LT3		LED-Anbauleuchte IP40 18W DH[mm]= 400x62,5
LT4		Spiegel-Wandleuchte IP40 8W LBH[mm]= 600x54x85
LT5		LED-Downlight IP20 16W DH[mm]= 150x100 mit Dekorabdeckung wird IP54
LT6		LED-Deckeneinbauleuchte M84 IP40 22W LBH[mm]= 620x620x22 bildschirmgerecht
LT7		LED-Deckenanbauleuchte IP20 31W LBH[mm]= 607x607x42 DALI dimmbar bildschirmgerecht
LT8		Einbauleuchte 40W DH[mm]= 590x85 DALI dimmbar
LT9		Einbauleuchte 84,8W DH[mm]= 870x85 DALI dimmbar
LT10		Einbauleuchte 12,4W DH[mm]= 400x85 DALI dimmbar
LT50		LED-Wandleuchte IP64 20W LBH[mm]= 270x175x150
LT51		LED-Anbauleuchte IP54 34W DH[mm]= 600x68
LT52		LED-Mastleuchte IP66 37,1W 5.580lm LBH[mm]= 628x235x110 Farbtemperatur: 3.000 K; Lichtaustritt: direkt strahlend, asymmetrisch; Masthöhe 4m

Doppeldatendose 2x RJ 45

- Handmelder
- Rauchmelder
- Akustischer Signalgeber
- Auslösetaster
- Jalousieschalter
- Brandmeldezentrale
- RWA-Zentrale

- Flurlampe, ROT
- FL, LED + Ruf-/Abstell-T
- Zug-T, UP, 1K

- Brüstungskanal 70 x 170
- Elektrotrasse
- Trasse mit F90 Isolierung
- Unterflurkanal 2teilig mit Montageöffnungen für BT
- UF-Kanal Anbaueinheit (1 Stck. pro Arbeitsplatz)
- bestehend aus:
 - Doppelsteckdose
 - Doppeldata-Dose
- Sammelhalter SH M 15 Datenleitung
- Sammelhalter SH M 15 Elektroleitung

	Unterverteilung
	Präsenzmelder 360° Reichweite 12 m
	Ausschalter
	Serienschalter
	Kreuzschalter
	Wechselschalter
	Dimmer
	Steckdose
	Steckdose Panzer-Programm
	Doppelsteckdose
	Doppelsteckdose mit rotem Einsatz
	Schuko-Steckdose mit Sicherheitsschloss
	UFKanal Abbaueinheit (1 Stck. pro Arbeitsplatz)
	bestehend aus:
	Doppelsteckdose
	Doppeldatendose
	ELT-Anschluss 230V
	ELT-Anschluss 400V
	Zutrittskontrolle
	Zeiterfassung
	Erdung
	PAS Potentialausgleichsschiene
	HAPAS Haupt Potentialausgleichsschiene
	Steigepunkt/Fallpunkt/Durchgang

- Trassenverlegung in der Zwischendecke
- Installationsgeräte (Steckdose, Datendose) in senkrechten bzw. waagerechten Brüstungskanälen
- pro Arbeitsplatz
 - 1x
 - 1x

1	1997_01_01	1997_01_01	1997_01_01	1997_01_01	1997_01_01
Ind.	Datum	Name	Änderung	PBA	

Bauvorhaben **Sanierungsvorhaben AOK**
Servicezentrum Cuxhaven
Brahmsstraße 24, 27474 Cuxhaven

Bauherr	AOK - Die Gesundheitskasse für Niedersachsen Hildesheimer Straße 273, 30519 Hannover
---------	--

Architekt	Architektenstern Martin Menzel Planungsgruppe Auf dem Loh 4, 27356 Rotenburg Tel.: 04261-94470 info@architektenstern.de
Planstand Architektur: 20.01.2025	

Planverfasser	PBA Planungsgesellschaft Haustechnik mbH Stresemannstraße 29, 22769 Hamburg Tel.: 040 / 48 06 12-0, e-Mail: info@pba-haustechnik.de	
---------------	---	---

Leistungsphase	Ausführungsplanung
----------------	--------------------

Plannummer	Projektnummer	Planverfasser	LPH	Kostengruppe	Gewerk	Planart / Ebene / Nr	Bauart / Bereich	Index
	2.2.0.0.6	PPA	5	4.4.0	ELT	G.0.0	0.0.2	

Planinhalt	Elektroinstallation				
	Grundriss Erdgeschoss Foyer/Kundenhalle				
	Gezeichnet	Geprüft	Datum	Blattformat	Maßstab
	AH	AA	09.04.2025	1.000x840 mm	1:50

