

	Unterverteilung
	Präsenzmelder 360° Reichweite 12 m
	Ausschalter
	Serienschalter
	Kreuzschalter
	Wechselschalter
	Dimmer
	Steckdose
	Steckdose Panzer-Programm
	Doppelsteckdose
	Doppelsteckdose mit rotem Einsatz
	Schuko-Steckdose mit Sicherheitsschloss
	UFKanal Anbaueinheit (1 Stck. pro Arbeitsplatz) bestehend aus: Doppelsteckdose Doppeldatendose
	ELT-Anschluss 230V
	ELT-Anschluss 400V
	Zutrittskontrolle
	Zeiterfassung
	Erdung
	PAS Potentialausgleichsschiene
	HAPAS Haupt Potentialausgleichsschiene

Doppeldatensohle 2x RJ 45

WLAN 1x RJ 45

Trassen

- Brüstungskanal 70 x 170
- Elektrotrasse
- Trasse mit F90 Isolierung
- Unterflurkanal 2teilig mit Montageöffnungen für BT
- UFKanal Anbaueinheit (1 Stck. pro Arbeitsplatz) bestehend aus:
 - Doppelsteckdose
 - Doppeldatensohle
- Sammelhalter SH M 15 Datenleitung
- Sammelhalter SH M 15 Elektroleitung

Leuchte	Symbol	TYP
LT1		LED-Anbauleuchte IP66 28W LBH[mm]= 1.257x102x91
LT2		LED-Pendelleuchte Direkt/Indirekt IP20 49W LBH[mm]= 1.474x25x25 DALI dimmbar bildschirmgerecht
LT3		LED-Anbauleuchte IP40 18W DH[mm]= 400x62,5
LT4		Spiegel-Wandleuchte IP40 8W LBH[mm]= 600x54x85
LT5		LED-Downlight IP20 16W DH[mm]= 150x100 mit Dekorabdeckung wird IP54
LT6		LED-Deckeneinbauleuchte M84 IP40 22W LBH[mm]= 620x620x22 bildschirmgerecht
LT7		LED-Deckenanbauleuchte IP20 31W LBH[mm]= 607x607x42 DALI dimmbar bildschirmgerecht
LT8		Einbauleuchte 40W DH[mm]= 590x85 DALI dimmbar
LT9		Einbauleuchte 84,8W DH[mm]= 870x85 DALI dimmbar
LT10		Einbauleuchte 12,4W DH[mm]= 400x85 DALI dimmbar
LT50		LED-Wandleuchte IP64 20W LBH[mm]= 270x175x150
LT51		LED-Anbauleuchte IP54 34W DH[mm]= 600x68
LT52		LED-Mastleuchte IP66 37,1W 5.580lm LBH[mm]= 628x235x110 Farbtemperatur: 3.000 K; Lichtastritt: direkt strahlend, asymmetrisch; Masthöhe 4m

Höhenangaben Leuchten im TH = üOKFF

LT81		LED-Einzelbatterieleuchten Wandmontage IP65 7,5 VA LBH[mm]= 209x150x71 mm Lichtfarbe: 6.500 K
LT82		LED-Pollerleuchten IP54 5,5 W LBH[mm]= 125x150x870 mm Lichtfarbe: 3.000 K
LT83		LED-Einzelbatterieleuchten Deckenmontage IP40 8,5 VA LBH[mm]= 185x185x48 mm Lichtfarbe: 6.500 K tiefstrahlend
LT84		LED-Einzelbatterieleuchten Deckenmontage IP40 7,5 VA LBH[mm]= 185x185x48 mm Lichtfarbe: 6.500 K breitstrahlend
LT85		LED-Einzelbatterieleuchten Wand- oder Deckenmontage IP40 5,9 VA LBH[mm]= 62x255x146+62 Lichtfarbe: 6.500 K
LT86		LED-Einzelbatterieleuchten Wandmontage IP40 7,5 VA LBH[mm]= 209x150x71 mm Lichtfarbe: 6.500 K

- Handmelder
- Rauchmelder
- Akustischer Signalgeber
- Auslösetaster
- Jalousieschalter
- Brandmeldezentrale
- RWA-Zentrale



n	max_pos_pos	max_pos	n
Ind.	Datum	Name	Änderung PBA

Bauvorhaben	Sanierungsvorhaben AOK Servicezentrum Cuxhaven Brahmstraße 24, 27474 Cuxhaven
-------------	--

Bauherr	AOK - Die Gesundheitskasse für Niedersachsen Hildesheimer Straße 273, 30519 Hannover
---------	--

Architekt	Architektenstern Martin Menzel Planungsgruppe Auf dem Loh 4, 27356 Rotenburg Tel.: 04261-94470 info@architektenstern.de
Planstand Architektur: 20.01.2025	

Planverfasser	PBA Planungsgesellschaft Haustechnik mbH	
	Stresemannstraße 29, 22769 Hamburg Tel.: 040 / 48 06 12-0, e-Mail: info@pba-haustechnik.de	

Leistungsphase	Ausführungsplanung
----------------	--------------------

Planimerkmale	Problemlösung	Planverfasser	LPH	Kategorie	Gewerk	Raum / Ebene / Nr.	Blattzahl / Blätter	Index
Planimhalt	22 - 006_PBA_5_440_ELT_G01_001_1 Elektroinstallation Grundriss 1. Obergeschoss Bürogebäude							
Gezeichnet		Geprüft		Datum		Blattformat		Maßstab
AH		AAA		09.04.2025		DINA0		1:50