




LEGENDE PBA

Sicherheitsbeleuchtung

- | | | |
|------|---|--|
| LT81 |  | LED-Einzelbatterieleuchten Wandmontage
IP65 7,5 VA LbH[mm]= 209x150x71 mm
Lichtfarbe: 6.500 K |
| LT82 |  | LED-Pollerleuchten IP54 5,5 W
LbH[mm]= 125x150x870 mm
Lichtfarbe: 3.000 K |
| LT83 |  | LED-Einzelbatterieleuchten Deckenmontage
IP40 8,5 VA LbH[mm]= 185x185x48 mm
Lichtfarbe: 6.500 K tiefstrahlend |
| LT84 |  | LED-Einzelbatterieleuchten Deckenmontage
IP40 7,5 VA LbH[mm]= 185x185x48 mm
Lichtfarbe: 6.500 K breitstrahlend |
| LT85 |  | LED-Einzelbatterieleuchten Wand- oder
Deckenmontage IP40 5,9 VA
LbH[mm]= 62x255x146+62 mm
Lichtfarbe: 6.500 K |

n	nn,nn,nnnn	nn/nn	n
Ind. Datum	Name	Änderung PBA	

Bauvorhaben	Sanierungsvorhaben AOK Servicezentrum Cuxhaven Brahmstraße 24, 27474 Cuxhaven
-------------	--

Bauherr	AOK - Die Gesundheitskasse für Niedersachsen Hildesheimer Straße 273, 30519 Hannover
---------	--

Architekt	Architektenstern Martin Menzel Planungsgruppe Auf dem Loh 4, 27356 Rotenburg Tel.: 04261-94470 info@architektenstern.de
Planstand Architektur: xxx	

Planverfasser	PBA Planungsgesellschaft Haustechnik mbH	
	Stresemannstraße 29, 22769 Hamburg Tel.: 040 / 48 06 12-0, e-Mail: info@pba-haustechnik.de	

Leistungsphase	Ausführungsplanung
----------------	--------------------

Plannummer	Projekt- nummer	Plan- verfasser	LPH	Kosten- gruppe	Gewerk	Planart / Ebene / Nr	Bauteil / Bereich	Index
	22 - 006	PBA	5	445	ELT	Z71	- - -	-

Planinhalt	Elektrotechnik Schema Sicherheitsbeleuchtung
------------	---

Gezeichnet	Geprüft	Datum	Blattformat	Maßstab
AH	AAA	09.04.2025	1440 x 650 mm	-