Prüfprotokoll (Arbeitskarte)					**Anlage 2**
Bauwerksüberwachung					
	monatliche Bauwerksbesichtigung				
	halbjährliche Bauwerksbesichtigung				
	jährliche Bauwerksbesichtigung				
	5- jährige Bauwerksüberwachung				
	15- jährige Bauwerksüberwachung				
	außerplanmäßige Bauwerksüberwachung				
Bauwerk:	**Regenklärbecken RKB 5**				
Lage:	**Ruhruniversität Bochum**				
	westl. der Oststr. in Höhe Forum Ost				
Prüfdatum:					
Protkollführer:					

lfd. Nr.	Prüfgegenstand	ohne Schaden	festgestellter Schaden	Behebung veranlasst	erledigt Datum
	i. d. R. Sichtkontrolle ausreichend				
RKB 5	**Betriebliche Überwachung**				
1	**Beckenzulauf DN 300**				
1.1	Ablagerungen				
2	**Vorkammer / Zulauf**				
2.1	Ablagerungen Beckensohle				
2.2	Ablagerungen Überlaufschwelle				
2.3	Ablagerungen Beckenüberlauf				
2.4	Schwimmstoffe vor der Tauchwand				
2.5	Wasserstand im RKB und Vorschacht				
2.6	Ausreichend über Unterkante Tauchwand (ca. 0,5 m)				
2.7	Ölfilm				
2.8	Schlammhöhe im Vorschacht und RKB				
2.9	Beckenentleerung incl. Reinigung und Schlammabfuhr				
3	**Klärbecken**				
3.1	Ablagerungen Beckensohle				
3.2	Ablagerungen Überlaufschwelle				
3.3	Ablagerungen Klärüberlauf				
3.4	Schwimmstoffe vor der Tauchwand				
3.5	Beseitigung eines Ölfilms				
3.6	Beckenentleerung incl. Reinigung und Schlammabfuhr				
4.	**Beckenüberlauf DN 300 mit Ablaufleitung DN 400 zum RRB 4**				
4.1	Ablagerungen in den Schächten				

lfd. Nr.	Prüfgegenstand	ohne Schaden	festgestellter Schaden	Behebung veranlasst	erledigt Datum
	i. d. R. Sichtkontrolle ausreichend				
RKB 5	**Bautechnische Überwachung**				
5	**Sicherheitseinrichtungen**				
5.1	Zuwegung zur Anlage				
5.2	Absperrpfosten				
5.3	Schachtabdeckungen				
5.4	Geländer, Absturzsicherung				
5.5	Steighilfen				
6	**Vorkammer und Klärbecken**				
6.1	Rohreinbindungen				
6.2	Bauwerkswandungen				
6.3	Bauwerkssohle				
6.4	Bauwerksdecke				
6.5	Zwischenwand				
6.6	Zahnleiste am Klärüberlauf				
6.7	Tauchwände				
7	**RW-Kanal DN 300 / 400 zum RRB 4**				
7.1	Kanalspülung				
7.2	Kanal-TV Untersuchung				
87	Schachtbauwerke				
8.	**Sonstiges**				
	Unterschrift Prüfer:				
Wv am:	Unterschrift Leiter:				