DATENBLATT - SUn

UFT-Projektname: Bochum Uni RRB 1- 6
UFT-Projektnummer.: D-09-24026/G01

Pos.	Menge	Bezeichnung
1	1	**Konisches Wirbelventil**

Nur mit strömungsmechanischen Effekten arbeitende, aktive Abflusssteuerung ohne bewegliche Teile, mit hohem Fließwiderstand und großem, freiem Durchgangsquerschnitt.
Nasse Aufstellung, zum oberwasserseitigen Anschrauben an eine ebene, senkrechte Wand.
Gewölbtes, strömungsoptimiertes Ventilgehäuse mit Zulaufrohr,
Abgangsleitung und Wandplatte mit Moosgummidichtung aus Edelstahl 1.4301,
Inspektionsdeckel aus PVC mit Riegel und Reißleine aus Edelstahl, austauschbare Ausgangsblende und Befestigungsteile aus Edelstahl.

Bauart UFT-*FluidCon*	Typ SUn 45-3
Bemessungsdruckhöhe hb:	1,89 mWS
Bemessungsabfluss Qb:	154,0 l/s
Drehsinn des Drosselgehäuses:	links
Drosseleingangsnennweite:	DN 300
Geräte-Nr.:	11-0025P

UFT Umwelt- und Fluid-Technik
Dr. H. Brombach GmbH
Steinstraße 7
97980 Bad Mergentheim
www.uft-brombach.de