	Bauwerksüberwachung und –prüfung			**Anlage 1**
	Übersicht der Kontroll-, Wartungs- und Unterhaltungsarbeiten			
	Regenklärbecken RKB 3			
Einrichtung	**Prüfung / Bauteil**	**Art der Prüfung**	**Häufigkeit**	**Zuständigkeit**
RKB 3				
	Betriebliche Überwachung			
	Beckenzulauf DN 300	Inaugenscheinnahme	nach starken Regenfällen	
	Ablagerungen		bzw. monatlich	
	Vorkammer / Zulauf	Inaugenscheinnahme	nach starken Regenfällen	
			bzw. monatlich	
	Ablagerungen Beckensohle			
	Ablagerungen Überlaufschwelle			
	Ablagerungen Beckenüberlauf			
	Schwimmstoffe vor der Tauchwand			
	Wasserstand im RKB und Vorschacht			
	Ausreichend über Unterkante Tauchwand (ca. 0,5 m)			
	Ölfilm - Grenzwert 20 cm			
	Schlammhöhe im Vorschacht und RKB			
	Beckenentleerung Schlammabfuhr		zu Beginn halbjährlich	
	Klärbecken	Inaugenscheinnahme	nach starken Regenfällen	
	Ablagerungen Beckensohle - Grenzwert 60cm oberhalb d. BS		bzw. monatlich	
	Ablagerungen Überlaufschwelle			
	Ablagerungen Klärüberlauf			
	Durchgängigkeit Lochdrossel			
	Schwimmstoffe vor der Tauchwand (Grenzwert 20 cm)			
	Ablagerungen Durchgängigkeit Lamellenklärer			
	Beseitigung eines Ölfilms		zu Beginn halbjährlich (Bei Überschreitung 20cm)	
	Beckenentleerung Schlammabfuhr		alle 2 Jahre (Bei Überschreitung GW 60 cm)	
	Beckenüberlauf DN 300 mit Amschluss an RW-Kanal DN 300			
	Ablagerungen in den Schächten	Inaugenscheinnahme	nach starken Regenfällen	
			bzw. monatlich	
	Klärüberlauf DN 150	Inaugenscheinnahme	nach starken Regenfällen	
	Ablagerungen im Ablaufgeriine im RKB		bzw. monatlich	
	Bautechnische Überwachung			
	Sicherheitseinrichtungen	Inaugenscheinnahme	5 - jährig	
	Zuwegung zur Anlage			
	Absperrpfosten			
	Schachtabdeckungen			
	Geländer, Absturzsicherung			
	Steighilfen			
	Vorkammer und Klärbecken	Inaugenscheinnahme	5 - jährig	
	Rohreinbindungen	in Verb. mit Beckenentleerung		
	Bauwerkswandungen			
	Bauwerkssohle			
	Bauwerksdecke			
	Zwischenwand			
	Zahnleiste am Klärüberlauf			
	Lochdrossel			
	Lamellenklärer			
	Tauchwände			
	Entwässerungsleitungen	Kanalinspektion mit Kamera	15 - jährig	
	Schachtbauwerke	Inaugenscheinnahme	15 - jährig	