D307
Technikzentrale West 1

3´

1:10
1.80
60
3
1.42⁵
88⁵
1.00
+15.57⁵
10
12
16
12⁵
+15.32⁵
+15.20⁵
+15.09
+14.97
3.58°
51
12
22
3⁵
12
10
13⁵
17⁵
24
3°
12
10
13⁵
6.90°

Leistung AN Dach/ Fassadenarb. Technik
Dachsystem aus Sandwichelementen Neu, 6,9°
Farbe analog Bestand, ca. RAL9007
120 mmMineralwolle WLG 035 nach ENEV
U 0,35 W/(m²K), Rw 32dB

Leistung AN Dach/ Fassadenarbeiten Technik
Überstiegstreppe neu
Aluminium, b=60cm
11 Stufen Gitterrost R12
Stg. 22.5/24.7 cm
Podest t=60cm
beids. Handlauf d 40mm, h=110cm

Leistung AN Dach/ Fassadenarbeiten Technik
beids. je
5 Wandhalter Stahl verzinkt,
an RRO verschraubt,
Flachstahlflansch
Abdichtmanschette
z.B. Dekstrip Flashing

Leistung AN Stahlbauarbeiten
UZ HEA140 Neu, Verbindung nach Angabe Statik
UK RRO 200x100x5 mm
Aussteifungsebene beids. RO 114.3x6.3 und Zugstab M24
Leistung AN Dach/ Fassadenarbeiten Technik
ausdämmen
Profilfüller
Dichtband
Abschlußblech 30/50/120/420/0,75 mm, RAL9007
Windleitprofil 100/50/80/0,75 mm, RAL9007
Deckschicht aufkanten
Innenblech, 280/200/0,75mm, RAL9002, 2x Dichtband
Außenblech 300/390/0,75 mm, RAL9007
2x Profilfüller

D-WD d=6,
Achse 363 ü. OKFF
2x K-WD d=28,
Achse 350 ü. OKFF
D-WD d=13,
Achse 343 ü. OKFF
2x H-WD d=25,
Achse 331 ü. OKFF

3.34
1.29
3.37
2.47
22
3.69⁵

60.00°
60.00°
12
17
3⁵
12
15
13⁵
2,00 m Höhe
43°
GA-WD 35/10,
UK 205 ü. OKFF
EWD 40/20,
UK 172 ü. OKRF
L-WD 110/50,
UK 247 ü. OKFF

Leistung AN Stahlbauarbeiten
UZ HEA140 Neu
Aussteifungsebene Zugstab M24
Leistung AN Dach/ Fassadenarbeiten Technik
Dachsystem aus Sandwichelementen Neu, 60°
Farbe analog Bestand, ca. RAL9007
120 mm Mineralwolle WLG 035 nach ENEV
U 0,35 W/(m²K), Rw 32dB
2x Wechsel RRO 200x100x5 mm für
Halter Überstiegstreppe

Leistung AN Stahlbauarbeiten
ST HEB300 Neu

Leistung AN Dach/ Fassadenarbeiten Technik
Pultdach Neu
Dachsystem aus Sandwichelementen Neu, 18,9°
Farbe analog Bestand, ca. RAL9007
120 mm Mineralwolle WLG 035 nach ENEV
U 0,35 W/(m²K), Rw 32dB
Leistung AN Stahlbauarbeiten
UZ HEA 140 Neu, Verbindung nach Angabe Statik
Aussteifungsebene Zugstab M24
Randstütze HEA140 Neu

+13.10
+13.01
+12.86⁵
+12.75⁵
1.48
3°
12
10
13⁵
22⁵

Leistung AN Dach/ Fassadenarbeiten Technik
Unterkonstruktion RRO 200x150x5 mm
Innenblech 100/150/200/350/0,75 mm, RAL9002, 2x Dichtband
ausdämmen
Profilfüller
Dichtband
Windleitprofil 100/50/80/0,75 mm, RAL9007
aufkanten
Abschlußblech 30/50/120/220/0,75 mm, RAL9007
Übergangsblech 320/230/0,75 mm, RAL9007
2x Profilfüller
Zahnblech RAL9007
Leistung AN Stahlbauarbeiten
Aussteifungsebene RO 114.3x6.3

Leistung AN Stahlbauarbeiten
ST HEB300 Neu
ST HEA140 Neu, Verbindung nach Angabe Statik
Unterkonstruktion RRO 200x100x5 mm

Ebene 3
D305
Technikzentrale West 2
LAFmax≤80dB(A)

Geländer
demontierbar

INDEX	DATUM	GEZ.	BEMERKUNG

ARCHITEKT:

KLINIKUM ST.MARIEN AMBERG

BAUHERR:
KLINIKUM ST. MARIEN AMBERG
MARIAHILFBERGWEG 7
92224 AMBERG

FORMAT 420 / 594

GEZEICHNET/GEPRÜFT

MAßSTAB 1/10

DATUM FREIGABE 16.01.2024

DATUM ERSTELLUNG 09.01.2024

3062 KLINIKUM ST. MARIEN
AMBERG NEUBAU OP
KLINIKUM ST. MARIEN AMBERG

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

DETAIL
DTR 012
BA2.1 Überstiegstreppe Dach D305

Plannummer: KSM ZOP-ARC-A-DT-DTR-012-F-0

H/B = 420 / 594 (0.25m²)

CAD PL.NR. 2962

Allplan 2023