


Hinweis:
- Leerrohre als M25 ausführen, soweit nicht anders angegeben.
- Regeldetail Leerrohre Türen beachten!
- Leerrohrinstallationsdetail beachten!
Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Bedenken sind der Bauleitung sofort schriftlich zu melden.
Änderungen oder Anpassungen sind nur nach schriftlicher Freigabe der Bauleitung zulässig.

Legende Leerrohrinstallation	
	Stahlbeton Geräte-Verbindungsdose, 1-fach, z.B. Fabrikat Kaiser Geräteboxen B1 1205-01
	Stahlbeton Elektronik-Verbindungsdose, 1-fach, z.B. Fabrikat Kaiser Elektronik-Dose B1 1306-01
	Stahlbeton Geräte-Verbindungsdose, 2-fach, z.B. Fabrikat Kaiser Geräteboxen B1 1205-01
	Stahlbeton Elektronik-Verbindungsdose, 2-fach, z.B. Fabrikat Kaiser Elektronik-Dose B1 1306-01
	Stahlbeton Geräte-Verbindungsdose, 3-fach, z.B. Fabrikat Kaiser Geräteboxen B1 1205-01
	Stahlbeton Elektronik-Verbindungsdose, 3-fach, z.B. Fabrikat Kaiser Elektronik-Dose B1 1306-01
	Leerrohr zugelassen für die Verlegung in Beton inkl. Zugkraft Leerrohre als M25 ausführen, soweit nicht anders angegeben

Bezeichnung

Prinzipschnitt
Leerrohre in Deckenplatten
- nicht maßstäblich! -



Leerrohrinstallationsdetail
23040_EL_5_XXX_DE_EL_04_P_01
beachten



Auftraggeber	Beauftragter
Stadt Elmshorn	Erweiterung Feuerwache Süd Elmshorn
Vormslegen 14	Hamburger Straße 2-6
25336 Elmshorn	25337 Elmshorn

WIG
Wittmack Ingenieurgesellschaft mbH
Planweg 125, 25335 Elmshorn
Telefon: 040 - 228 20 66 10, Telefax: 040 - 228 20 66 19

P_00	Planstellung	16.01.2025	D.K.
P_01	Anpassung an Architektur	20.01.2025	D.K.
Index	Änderungen	geändert an:	geändert von:

Blatt:	-	Projekt:	23040
Größe:	2275 x 841	FSE - Erweiterung Feuerwache Süd Elmshorn	
Umfeld:	FSE_0028	Zeichnung	Leerrohrplanung Stahlbeton 2 OG
Datum:	18.01.2025	Elektronikplanung	
Stand:	LP02	Leerrohrplanung	
Datum:	18.01.2025	Gewerk	Elektrotechnik
Beitrag:	18.01.2025	Plannummer	23040_EL_5_XXX_DE_EL_04_P_01
Sept:	18.01.2025	Merkmal	1:50