



S+D Planung Wittmack Ingenieurgesellschaft mbH
FBD/WDWs entnommen aus Plan:
"RHE-S-TGA-SD-E1-000-000-03-p-S+D_Planung_OGI"
vom 27.06.2025
Darstellung Volllinien, Beispiel: [Symbol]

ACHTUNG!
Deckendurchbrüche sind ebenfalls als FBD beschriftet und entnommen aus:
"RHE-S-TGA-SD-E1-000-000-03-p-S+D_Planung_OGI"
vom 27.06.2025
Darstellung gestrichelt, Beispiel: [Symbol]

GRUPPEN- / LEITUNGSZUORDNUNG SPRINKLER			
Farbe	Gruppe/Leitung	Farbe	Gruppe/Leitung
█	Zentralleitung	█	Gruppe 01, Netz
Symbol	Bezeichnung	Symbol	Bezeichnung
—	Haupt- und Verteilleitung	○	Sprinkler stehend, SU
—	Haupt- und Verteilleitung mit 60 mm Conit	○	Angabe Auslösetemperatur, wenn nicht 68 °C
—	Stangeleitung	/	Steigerrohr Sprinkler
/	Steigerrohr (innerhalb Geschos/Ebene)	▲	Sprinkler Wehrt, WWH
/	Fallrohr (innerhalb Geschos/Ebene)	●	Sprinkler hängend, SP
/	nach oben gehend (Geschos/Ebenen übergreifend)	●	Sprinkler hängend, SP, mit Schutzkorb
/	von unten kommend (Geschos/Ebenen übergreifend)	●	Sprinkler Hofraum stehend, SU
/	nach oben steigend (Geschos/Ebenen übergreifend)	●	Gruppenverteilung / Strömungsreiter / Zonencheck
/	Profianschluss	/	Messblende
/	Spülanschluss	/	Rückschlagklappe
/	Decken- und Bodendurchbruch	/	Absperrschieber
/	Wanddurchbruch		
/	Revisionsöffnung 62,5 / 62,5 - 60 in GK-Decke		
/	SP-Sprinkler		

Auftraggeber	Bauvorhaben
Stadt Elmshorn Schulstraße 15-17 25335 Elmshorn	Rathaus Elmshorn Schulstraße 15-17 25335 Elmshorn

WIG

Wittmack Ingenieurgesellschaft mbH

Flamweg 125 25335 Elmshorn

Telefon: 040 - 228 20 66 10, Telefax: 040 - 228 20 66 19

Index	Änderungen	geändert am	geändert von
01	Wand-, Boden- und Deckendurchbrüche ergänzt	12.05.2025	H.H.
02	Fallpunkt verlegt	27.10.2025	H.H.
03	Revisionsöffnungen ergänzt	27.01.2026	H.H.

Blatt: 2	Projekt: 2021
Größe: 1350 x 880	Elmshorn, Neubau Rathaus
Unspr: 1677-AG-01 - VA	Zeichnung: 1.Obergeschoss
Dat: Rathaus-Elmshorn-100	Sprinkler
Stand: LPN 5	
Datum: 08.11.2024	Name: H.H.
Gepr: 08.11.2024	R.R.
Gewerk: Sprinkler	MiBstabs: 1:100
RHE-S-FLS-GR-E1-000-0000-03-p	