Hinweise:
- Vor der Ausführung sind Zulassungen für die Brandschottung der Bauleitung vorzulegen und frei geben zu lassen.
- Alle Maße sind am Bau zu Prüfen, Bedenken sind der Bauleitung sofort schriftlich zu melden.
- Alle Maße in cm.

Legende - Elektro

	Verteilung
	Netzwerkschrank
	Steigetrasse Leitungen von oben nach Oben E0 / E30, Trennsteg 60/40
	Kabelrinne waagerechte montage E0 Trennsteg 60/40
	Kabelleiter waagerechte montage E0 Trennsteg 60/40
	Gitterrinne waagerechte montage mittels Mittenabhängung E0 Mittenabhängung dient als Trennsteg
	Sammelhalter waagerechte montage bis 30 Leitungen E0 / E30
	Brandschottung

DT-T1 (Maßstab 1:5)



Baunull = 3,90 über Normalnull

Alle Maße sind vom Unternehmer zu prüfen und am Bau zu nehmen.
Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit der geprüften Statik und den einschlägigen Ausführungsbestimmungen!
Unstimmigkeiten sind unverzüglich der Bauleitung anzuzeigen!
Alle Quadratmeterangaben beziehen sich auf Fertigmaße!
Brüstungshöhen und Türöffnungsmaße beziehen sich auf OKFF!

Datenschutz: www.wmcing-hh.de/de/impressum

- Stahlbeton
- Betonfertigteil
- KS-Mauerwerk
- Vormauerziegel
- Estrich
- Estrichgips
- Dämmung Hartschaum
- Dämmung Mineralwolle
- Kerndämmung Mineralwolle
- Gipskarton Ständerwerk, 2-fach beplankt

ABKÜRZUNGEN:

Brandschutz:
D Tür, dichtschließend
DS Tür, dichtschließend und selbstschließend
RS Tür, rauchdicht und selbstschließend
T30 DS T30 Tür, dichtschließend und selbstschl.
T30 RS T30 Tür, rauchdicht und selbstschließend
T60 RS T60 Tür, rauchdicht und selbstschließend
T90 DS T90 Tür, dichtschließend und selbstschl.
F30 feuerhemmend
F60 hochfeuerhemmend
F60-M hochfeuerhemmend, mechanisch stabil
F90 feuerbeständig

Raumstempel:
NRF Nettoraumfläche
LRH Lichte Raumhöhe
BB Bodenbelag
WB B Wandbelag Stahlbeton
WB G Wandbelag Gipskarton
DB Deckenbelag
AHD Abhangdecke

An./Ansr. Anstrich
FL Fliesen
GP Gipsputz
KZP Kalkzementputz
Sp. Spachtelung
Vl. Vlies

OKFF Oberkante Fertigfußboden
OKRF Oberkante Rohfußboden
RDV Rohdeckenversprung



Auftraggeber	Bauvorhaben
Stadt Elmshorn Schulstraße 15-17 25335 Elmshorn	Rathaus Elmshorn Schulstraße 15-17 25335 Elmshorn

WIG
Wittmaack Ingenieurgesellschaft mbH
Flamweg 125, 25335 Elmshorn
Telefon: 040 - 228 20 66 10, Telefax: 040 - 228 20 66 19

Index	Änderungen	geändert am	geändert von
01	aktueller Grundriss Index 06	02.04.2026	V.E

Blatt:	-	Projekt	2021 Rathaus Elmshorn
Größe:	138,0 x 84,1 cm	Zeichnung	Erdgeschoss Elektroinstallation Deckenspiegel (Leitungsführung)
Urspr.:			
Datei:	Rath6002		
Stand:	LPH5		

	Datum	Name			Maßstab
Bearb:	12.09.2025	V.E.	Gewerk	Elektro	
Gepr.:	12.09.2025	A.K.	Plannummer	RHE-5-ELT-DS-E0-000-0000-01-p	1:100