


- Alle Maße sind am Bau zu Prüfen, Bedenken sind der Bauleitung sofort schriftlich zu melden.

Legende - Brandmeldeanlage	
Hinweis: Brandmeldeanlage gemäß Brandschutzkonzept. Die Brandmeldeanlage ist gemäß VDE 0833-2 sowie der DIN 12675 nach Kategorie 1 / 3 herzustellen.	
	O2T Multisensor Melder mit integriertem Warntongeber
 	O2T Multisensor Melder (ZD = Zwischendecke)

Auftraggeber	Bauvorhaben
Stadt Elmshorn	Rathaus Elmshorn
Schulstraße 15-17	Schulstraße 15-17
25335 Elmshorn	25335 Elmshorn

[illegible]