


- Alle Maße sind am Bau zu Prüfen, Bedenken sind der Bauleitung sofort schriftlich zu melden.

Blitzschutz-Fangeneinrichtung

Das Diagramm zeigt zwei Varianten der Blitzschutz-Fangeneinrichtung, die über einen Modulkonfusionskasten (Modulanschlusskasten) angeschlossen sind. Die Abstände sind mit G und a gekennzeichnet.

Falsch!
Sehr grobe Fläche für induktive Einkoppelungen

Richtig!
Sehr kleine Fläche für induktive Einkoppelungen



A 3D perspective view of the bracket assembly. It shows a vertical support on the left and a horizontal arm extending to the right. The arm has a rectangular cutout in its center. A hatched rectangular block is positioned within this cutout, representing a component to be inserted. The entire assembly is shown in a perspective view from the front-left.

Blatt:			Projekt		2021
Größe: 138,0 x 84,1 cm			Rathaus Elmshorn		
Unspr.:			Zeichnung		
Datei: Rath6007			Dachaufsicht - Teilplan 3		
Stand: LPH5			Elektroplanung		
			3 v. 3		
Datum			Gewerk		Elektro
Name			Plannummer		RHE-5-ELT-GR-E5-003-0000-03-p
Bearb.:	16.10.2023	J.S.			
Gepr.:	16.10.2023	V.E.			
					Maßstab
					1:50