



Hinweise:

- Brandschottung erfolgt über Decken- oder Wandschottung
- Montageanleitungen der Brandschotts beachten
- maximal zulässige Biegeradien sind zu beachten

Anbindung ans Netzwerk; Meldungen werden an einen Sammelverteiler weitergeleitet

Legende Einbruchmeldeanlage	
	NHXMH-J 3x2,5mm²
	J-H(St)H 16x2x0,8mm Steuerleitung
	J-H(St)H 6x2x0,6mm Steuerleitung
	J-H(St)H 2x2x0,6mm Steuerleitung
	Einbruchmeldezentrale
	Auswerteeinheit
	Ausweisleser inkl. Codeschloss
	Sperrelement
	Magnet-/Reedkontakt
	Schließblechkontakt
	optisch/akustische Sirene
	Dual-Überwachungsmelder
	Abzweigdose
	Brandschott (S90)

				Maßstab: -		Größe: DIN A3	
				Projekt: 2021		Rathaus Elmshorn	
				Adresse:		Rathaus Elmshorn Schulstraße 15-17 25335 Elmshorn	
				Datum		Name	
				Bearb.	30.03.2026	V.E.	
				Gepr.	30.03.2026	A.K.	
				Norm			
				Stand	LPH 5		
						Elektroinstallation Schema Einbruchmeldeanlage RHE-5-ELT-SH-XX-008-0000-00-p	
				Wittmaack Ingenieurgesellschaft mbH Flamweg 125 25335 Elmshorn Telefon: 040 - 228 20 66 10, Telefax: 040 - 228 20 66 19		Blatt	
				Zeichnungsnr.: Rath6908		Bl.	
Rev.	Änderung	Datum	Name	Urspr.	Ers.f.	Stadt Elmshorn	Ers.d. WIG