


- Hinweise:
- Brandschottung erfolgt über Decken- oder Wandschottung
 - Montageanleitungen Brandschotts beachten
 - Biegeradien beachten!
 - Vorgaben gemäß DIN 0834 beachten.
- Systeme in öffentlich zugängliche Sanitäreinrichtungen sind Akkugepuffert auszuführen!

Legende - Lichtrufsystem	
FD	Signalleuchte
AT	Abstelltaster
ZT	Zugtaster l=2,5m
V	Netzteil
USV	USV Netzgerät
—————	NHXMH-J 3x1,5mm²
—————	JHStH 2x2x0,8mm
—————	JHStH 4x2x0,8mm

								Maßstab: -		Größe: DIN A3		
								Projekt: 2021 Rathaus Elmshorn				
					Datum	Name		Adresse: Rathaus Elmshorn Schulstraße 15-17 25335 Elmshorn				
				Bearb.	30.03.2026	V.E.						
				Gepr.	30.03.2026	A.K.						
				Norm								
				Stand	LPH 5			Elektroinstallation Schema Lichtrufanlage RHE-5-ELT-SH-XX-009-0000-00-p Zeichnungsnr.: Rath6909				Blatt
				 Wittmaack Ingenieurgesellschaft mbH Flamweg 125 25335 Elmshorn Telefon: 040 - 228 20 66 10, Telefax: 040 - 228 20 66 19								
Rev.	Änderung	Datum	Name	Urspr.				Ers.f.	Stadt Elmshorn		Ers.d.	WIG