



Hinweise:

- Dämmung nach GEG

- Brandschottung gemäß Brandschutzkonzept

- Alle Maße sind am Bau zu prüfen, Bedenken sind der Bauleitung sofort schriftlich zu melden

| Legende Sanitär | |
|-----------------|--|
| <div></div> | Trinkwasser (PWC) |
| <div></div> | Material: Edelstahl |
| <div></div> | Trinkwasser (PWH) |
| <div></div> | Material: Edelstahl |
| <div></div> | Trinkwasser (PWH-C) |
| <div></div> | Material: Edelstahl |
| <div></div> | Kleinstdurchlauferhitzer |
| <div></div> | 400V Festanschluss 9,5kW |
| <div></div> | Kleinstdurchlauferhitzer |
| <div></div> | 400V Festanschluss 13,5kW |
| <div></div> | Durchlauferhitzer |
| <div></div> | 400V Festanschluss 24kW |
| <div></div> | Unterschalter |
| <div></div> | 230V Stecker 2,0kW SI |
| <div></div> | Überschalter |
| <div></div> | 230V Stecker 2,0kW SI |
| <div></div> | Bodenablauf |
| <div></div> | Außenzapfstelle |
| <div></div> | Hygienespülung |
| <div></div> | Dachentlüftung |
| <div></div> | Wartungsbereich |
| <div></div> | Brandschutz |
| <div></div> | A Leitungen von unten / oben hindurchgehend |
| <div></div> | B Leitungen beginnend und aufwärts / abwärts laufend |
| <div></div> | C Leitungen verpendelnd zur / aus Abhangdecke |

| | |
|-------------------|-------------------|
| Auftraggeber | Bauvorhaben |
| Stadt Elmsborn | Rathaus Elmsborn |
| Schulstraße 15-17 | Schulstraße 15-17 |
| 25335 Elmsborn | 25335 Elmsborn |

WIG

Wittmack Ingenieurgesellschaft mbH

Flamweg 125 25335 Elmsborn

Telefon: 040 - 228 20 66 10, Telefax: 040 - 228 20 66 19

| | | | |
|-------|-------------------------|-------------|--------------|
| 01 | Anpassungen Trinkwasser | 24.02.2026 | M.B. |
| Index | Änderungen | geändert am | geändert von |

| | | | |
|----------------------|---|------------------|----------------|
| Blatt: | Projekt | 2021 | |
| Größe: 138 x 84,1 cm | | Rathaus Elmsborn | |
| Urspr.: Rath5003 | Zeichnung | 1. Obergeschoss | |
| Stand: LPH 5 | | Sanitärplanung | |
| | | Trinkwasser | |
| Datum: 25.03.2022 | Name: S.I. | Gewerk: SAN | Maßstab: 1:100 |
| Bez.: 25.03.2022 | Plannummer: RHE-S-SAN-GR-E1-000-0009-00-p | | |
| Gepr.: 25.03.2022 | M.Ho. | | |