

Differenzdruckregler (RV)	FBH 01	FBH 02	FBH 03	FBH 04	FBH 05	FBH 06	FBH 07	FBH 08
DN	20	20	20	20	25	20	20	20
Hersteller	Oventrop	Oventrop	Oventrop	Oventrop	Oventrop	Oventrop	Oventrop	Oventrop
Typ	Cocon QTZ 150-1050 l/h	Cocon QTZ 180-1300 l/h	Cocon QTZ 300-2000 l/h	Cocon QTZ 180-1300 l/h	Cocon QTZ 400-2000 l/h	Cocon QTZ 180-1300 l/h	Cocon QTZ 180-1300 l/h	Cocon QTZ 180-1300 l/h
kv in m³/h	0.71	1.64	0.76	0.63	1.53	0.53	0.55	0.55
Volumenstrom in l/h	419.9	912.2	454.7	363.4	593.4	311.4	265.8	318.4
Druckverlust in Pa	35242	30734	36059	33071	15000	34866	23062	33702

Auftraggeber	Bauvorhaben
Stadt Elmshorn	Rathaus Elmshorn
Schulstraße 15-17	Schulstraße 15-17
25335 Elmshorn	25335 Elmshorn

00	Vorabzug	15.07.2025	M.S.
01	Prüfplan	11.11.2025	M.S.
02	Vertikabelle ergänzt	03.03.2026	M.S.
Index	Änderungen	geändert am	geändert von

Blatt:		Projekt		2021		
Größe: 138 x 84,1		Rathaus Elmshorn				
Urspr.:		Zeichnung		3. Obergeschoss		
Datum: Rath0005		Heizung				
Stand: LPH5		Fußbodenheizung				
Datum		Name				
Bearb.	15.07.2025	M.S.				
Gepr.	15.07.2025	I.M.HO.				
		Gewerk		HZG		
		Plannummer		RHE-5-HZG-GR-E3-000-0001-02-p		
						Maßstab 1:100