

| Strangefrequenz (Hz) | 03.01 | 03.02 | 03.03 | 03.04 | 03.05 | 03.06 | 03.07 | 03.08 | 03.09 | 03.10 |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Hersteller | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 25 |
| Type | Overtop | Overtop | Overtop | Overtop | Overtop | Overtop | Overtop | Overtop | Overtop | Overtop |
| kv in m³/h | 0.85 | 0.58 | 0.03 | 0.6 | 0.77 | 0.04 | 0.56 | 0.77 | 0.96 | 2.14 |
| Volumenstrom in l/h | 399.6 | 243 | 15.8 | 274.2 | 326.3 | 22.2 | 267.1 | 295.7 | 397.2 | 478.9 |
| Druckverlust in Pa | 21970 | 17708 | 35671 | 20587 | 17701 | 36504 | 22349 | 14884 | 16930 | 5000 |

| | | | | | |
|--|-------------|--|--|---|--|
| | | | A Leitungen von unten / oben hindurchgehend | B Leitungen beginnend und aufwärts / abwärts laufend | B Leitungen von oben / unten kommend und endend |
| | Brandschutz | | | | |

 **WIG**
Wittmaack Ingenieurgesellschaft mbH
Flamweg 125, 25335 Elmshorn
Telefon: 040 - 228 20 66 10, Telefax: 040 - 228 20 66 19

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------|-------------------------------|-------------------|---------|
| Blatt: | | Projekt | | 2021 | |
| Größe: 138 x 84,1 | | | | Rathaus Elmshorn | |
| Unspr.: | | Zeichnung | | 3. Obergeschoss | |
| Datum: Rath6005 | | | | Heizung | |
| Stand: LPH5 | | | | statische Heizung | |
| | Datum | Name | | | |
| Bearb. | 15.07.2025 | M.S. | | | |
| Gepr. | 15.07.2025 | M.HO | | | |
| Gewerk | | | HZG | | Maßstab |
| Plannummer | | | RHE-5-HZG-GR-E3-000-0002-03-p | | 1:100 |