Hinweise:
- Dämmung nach GEG
- Brandschottung Deckenseitig
- Zuleitung zu den Heizkörpern im Fußbodenaufbau - Wisel Kompakt-Dämmhöhe
- Alle Maße sind am Bau zu Prüfen, Bedenken sind der Bauleitung sofort schriftlich zu melden
Legende Heizung
Statische Heizung - Vorlauf Material: Edelstahl
Statische Heizung - Rücklauf Material: Edelstahl
Betonkernaktivierung - Vorlauf Material: Edelstahl
Betonkernaktivierung - Rücklauf Material: Edelstahl
Fußbodenheizung - Vorlauf Material: Edelstahl
Fußbodenheizung - Rücklauf Material: Edelstahl
Kälte - Vorlauf Material: Edelstahl
Kälte - Rücklauf Material: Edelstahl
Heizkreisverteiler
Heizkreisverteiler Betonkernaktivierung
Fußbodenheizung
Betonkernaktivierung Zuheizung
A Heizkreise Rehau PE-Rau-Xa/Al Typ 12 4005/1205
B Heizkreise Rehau PE-Rau-Xa/Al Typ 12 4005/905
C Heizkreise Rehau PE-Rau-Xa/Al Typ 12 4005/605
D Heizkreise Rehau PE-Rau-Xa/Al Typ 12 4005/505
A Leitungen nicht über Putz/Estrich/Wand
B Leitungen diagonal und aufputz/ abseits flächen
C Leitungen komm über Putzen - kommend und endend
Brandschutz
Legende BTK
Zone 1
Zone 2
Zone 3
Zone 4
Zone 5
Zone 6
Deckenabkofferung
Sperrflächen Statik
Sperrflächen Elektro
Auftraggeber
Stadt Elmshorn
Schulstraße 15-17
25335 Elmshorn
Bauvorhaben
Rathaus Elmshorn
Schulstraße 15-17
25335 Elmshorn
WIG
Wittmaack Ingenieurgesellschaft mbH
Flamweg 12/9 25335 Elmshorn
Telefon: 040 - 228 20 66 10, Telefax: 040 - 228 20 66 19
00 Plan erstellt 03.07.2025 W.S.
01 Sperrflächen Elektro ergänzt 15.10.2025 W.S.
Index Änderungen geändert am geändert von
Blatt
Größe: 220,0 x 84,1cm
Umpr.
Datei: Rath6005
Stand: LPH5
Projekt: 2021 Rathaus Elmshorn
Zeichnung: 3. Obergeschoss - Flügel 2 Heizung Betonkerntemperierung
Gewerk: HZ
RHE-S-HZG-GR-E3-002-2001-01-p
Maßstab: 1:50
Datum Name
Bearb.: 03.07.2025 M.B.
Chkd.: 03.07.2025 M.KO.