







Absperrventil (AV)		02.01	02.02	02.03	02.04	02.05	02.06	02.07	02.08	02.09	02.10	02.11	02.12	Legende Heizung	
DN	Hersteller	25 Oventrop	20 Oventrop	20 Oventrop	15 Oventrop	15 Oventrop	15 Oventrop	15 Oventrop	15 Oventrop	15 Oventrop	15 Oventrop	15 Oventrop	20 Oventrop		Brandschutzmanschette
Typ	Hersteller	HydroControl V	HydroControl V	HydroControl V	HydroControl V	HydroControl V	HydroControl V	HydroControl V	HydroControl V	HydroControl V	HydroControl V	HydroControl V	HydroControl V		statische Heizung - Rücklauf
															statische Heizung - Vorlauf
															Heizkörper
															Absperrventil
															Strangregulierungsventil
Strangregulierungsventil (RV)		02.01	02.02	02.03	02.04	02.05	02.06	02.07	02.08	02.09	02.10	02.11	02.12		
DN	Hersteller	25 Oventrop	20 Oventrop	20 Oventrop	15 Oventrop	15 Oventrop	15 Oventrop	15 Oventrop	15 Oventrop	15 Oventrop	15 Oventrop	15 Oventrop	20 Oventrop		
Typ	Hersteller	HydroControl D 250-700mbar	HydroControl D 50-300mbar	HydroControl D 250-700mbar	HydroControl D 250-700mbar	HydroControl D 250-700mbar	HydroControl D 250-700mbar	HydroControl D 250-700mbar	HydroControl D 250-700mbar	HydroControl D 250-700mbar	HydroControl D 250-700mbar	HydroControl D 250-700mbar	HydroControl D 50-300mbar		
kv in m³/h		0.74	0.6	0.55	0.5	0.05	0.29	0.49	0.29	0.76	0.23	0.28	1.16		
Volumenstrom in l/h		468.5	289.2	346.9	250.6	32.8	227.6	286.2	92.5	434.8	141.6	165.2	448.8		
Druckverlust in Pa		39362	22897	39509	25493	50675	40619	31841	10240	32452	37081	34368	14900		



Auftraggeber	Bauhoban
Stadt Elmshorn	Rathaus Elmshorn
Schulstraße 15-17	Schulstraße 15-17
25335 Elmshorn	25335 Elmshorn



WIG
Wittmaack Ingenieurgesellschaft mbH
Flanweg 125, 25335 Elmshorn
Telefon: 040 - 228 20 66 10, Telefax: 040 - 228 20 66 19

00	Anpassungen Schema	10.03.2026 M.B.
01	Anpassungen Heizkörper	23.03.2026 M.B.
02	Anpassung Heizkörper und Ventilabläufe	17.04.2026 M.B.
Index	Änderungen	geändert am

Blatt:		Projekt 2021		
Größe: 182.5 x59.4		Rathaus Elmshorn		
Unspr.:		Zeichnung Schema		
Datei: Rath906		Heizung		
Stand: LPH5		stat. Heizkörper - BA 2		
Datum	Name	Gewerk	Heizung	Maßstab
Beath: 15.01.2026	M.S.	Plannummer	RHE-5-HZG-SH-XX-002-0002-02-p	-/-
Gepr. 15.01.2026	M.H.O.			