

Inhaltsverzeichnis

Prüfungen (26_DGUV-3)

08	LV	MUC BPX Prüfung der ortsfeste Betriebsmittel	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	
		Vorbemerkung	2
01	Titel	Ortsfeste Betriebsmittel	4
02	Titel	Dokumentation	7
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	8

Leistungsverzeichnis

Prüfungen (26_DGUV-3)

08	LV	MUC BPX Prüfung der ortsfeste Betriebsmittel
Vorbemerkung		
<p>Gegenstand der nachfolgenden Leistungsbeschreibung ist die Bereitschaftspraxis der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns in der Prielmayerstr. 3, 80687 München. Nach der deutschen gesetzlichen Unfall-Versicherung DGUV-Vorschrift 3, müssen alle elektrischen Anlagen in bestimmten Zeitabständen einer Wiederholungsprüfung unterzogen werden.</p> <p>Der Auftraggeber beabsichtigt eine Wiederholungsprüfung der ortsfesten elektrischen Anlagen für die Bereitschaftspraxis München durch eine anerkannte, verantwortliche Elektrofachkraft durchführen zu lassen.</p> <p>Die Bereitschaftspraxis der KVB befindet sich in der Prielmayer Str. 3 in 80335 München. Es handelt sich um ein Bereitschaftspraxis mit dreizehn Behandlungsräumen, einem Röntgenraum, sieben Nebenräumen, einer Teeküche, einer Büroeinheit sowie Empfangs-, Warte- und Sanitärräumen.</p> <p>Technische Anlagen, wie medizinische Geräte, Klima, Lüftung, BMZ, RWA-Anlagen usw. sind nicht Bestandteil der Prüfung. Diese werden im Zuge der Wartung von den jeweiligen Technikern der Wartungsfirmen geprüft.</p> <p>Ziel der Überprüfung ist es, den sicherheitstechnischen Zustand der elektrischen Anlage messtechnisch festzustellen, die Messergebnisse zu beurteilen und zu dokumentieren. Zusätzlich ist der Zustand der Stromkreisverteiler mittels Thermographie zu beurteilen. Die Prüfung umfasst die komplette elektrische Anlage (keine Stichprobenprüfung) bestehend aus den Stromkreisverteilern und allen abgehenden Endstromkreisen (Leuchten, Steckdosen) in der Bereitschaftspraxis. Sollten während der Überprüfung Mängel erkannt werden, sind diese dem Auftraggeber mitzuteilen und das weitere Vorgehen abzusprechen.</p> <p>Die Prüfungen sind mit größter Sorgfalt nach den anerkannten Regeln der Technik, insbesondere nach den Bestimmungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> " DGUV-Vorschrift 3 " ArbSchG " BetrSichV " TRBS " DIN/ VDE 0105 " DIN/ VDE 0113 " DIN/ VDE 0100 Gruppe 700 <p>in der jeweils neuesten Fassung durchzuführen.</p> <p>Nach Abschluss der Prüfungen sind alle Prüfprotokolle, eine abschließende schriftliche Beurteilung des Anlagenzusandes und eine Aufstellung der festgestellten Mängel (Dokumentation) zu übergeben. Der Auftragsnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung die geringstmögliche Beeinträchtigung im betrieblichen Ablauf entsteht. Eventuell erforderliche Abschaltungen können nur nach Absprache, außerhalb der regulären Praxisöffnungszeiten durchgeführt werden.</p> <p>Praxisöffnungszeiten:</p> <p>Mo., Di., Do. 19:00 bis 22:00h Mi. und Fr. 14:00 bis 22:00h Sa., So., 08:00 bis 22:00h</p> <p>Anlagenteile, die aus betrieblichen Gründen überhaupt nicht abgeschaltet werden können, müssen mittels Thermografie beurteilt und dokumentiert werden. Dies ist</p>		


Leistungsverzeichnis

Prüfungen (26_DGUV-3)

08	LV	MUC BPX Prüfung der ortsfeste Betriebsmittel		
01	Titel	Ortsfeste Betriebsmittel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<p>Hinweistext zur Prüfung</p> <p>Grundlage der Prüfung sind die Vorgaben der DGUV-Vorschrift 3 und den anerkannten Regeln der Technik wie die DIN/ VDE 0105-100. Die Prüfung umfasst die Besichtigung, die Erprobung, die Messung und die abschließende Beurteilung der Anlage. Die Prüfergebnisse und Beurteilungen sind zu protokollieren. Mängel werden in einem Mängelprotokoll erfasst.</p> <p>Geprüft werden die Verteiler, Stromkreise, Steckdosen, Leuchten und sonstige fest angeschlossenen Betriebsmittel in den Behandlungsräumen, im Büro, den Nebenräumen, Flure und WCs, in der Personalküche und sonstigen Räumen.</p> <p>Die Prüfung wird im Bestand durchgeführt. Um an den Deckenleuchten geeignete Prüfmöglichkeiten zu finden, müssen unter Umständen Deckenplatten geöffnet bzw. verschoben werden. In einem Teil der Wandsteckdosen sind Betriebsmittel eingesteckt und betriebsfertig verkabelt. Ggf. müssen Schreibtischstühle und sonstige Gegenstände verrückt werden. Stecker und Verkabelungen sind nach dem Abschluss der Prüfung wieder betriebsfertig einzustecken und zu verkabeln, Stühle und sonstige Gegenstände müssen wieder an ihren Platz zurückgestellt werden.</p> <p>Dieser Umstand ist in die Einheitspreise einzukalkulieren. Er wird nicht gesondert vergütet.</p> <p>Die Anzahl der Massen wurde aus abgeschlossenen Prüfungen entnommen. Sie haben keinen Anspruch auf Vollzähligkeit.</p>			
	Übertrag:			


Leistungsverzeichnis

Prüfungen (26_DGUV-3)

08	LV	MUC BPX Prüfung der ortsfeste Betriebsmittel		
01	Titel	Ortsfeste Betriebsmittel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.1	Stromkreisverteiler Prüfung des Stromkreisverteilers laut Hinweistext. Stromkreisverteiler bestückt bis 117 Stromkreisen.			
				
Prüfung Stromkreisverteiler				
		1 St	EP	GP
01.2	Stromkreisverteiler Röntgenraum Prüfung des Stromkreisverteilers laut Hinweistext. Stromkreisverteiler bestückt mit ca. 18 Stromkreisen.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Prüfungen (26_DGUV-3)

08	LV	MUC BPX Prüfung der ortsfeste Betriebsmittel		
01	Titel	Ortsfeste Betriebsmittel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
				
	Prüfung Stromkreisverteiler			
		1 St	EP	GP
01.3	Steckdoenprüfung			
	Prüfung der Schukosteckdosen in den Wänden, BR-Kanälen und Bodentanks gemäß den Vorgaben der DGUV-Vorschrift 3 und den anerkannten Regeln der Technik incl. Protokollierung der Messergebnisse.			
	Schuko-Steckdosenprüfung			
		155 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Prüfungen (26_DGUV-3)

08	LV	MUC BPX Prüfung der ortsfeste Betriebsmittel		
01	Titel	Ortsfeste Betriebsmittel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.4	Leuchtenprüfung Prüfung von Beleuchtungskörper 4x18W bzw. LED-Leuchten nach den Vorgaben der DGUV-Vorschrift 3 und den anerkannten Regeln der Technik incl. Protokollierung der Messergebnisse. Leuchtenprüfung	140 St	EP	GP
Summe Titel 01		Ortsfeste Betriebsmittel, Netto:		
02 Titel Dokumentation				
02.1	Dokumentation Anfertigen und Zusammenstellen der Prüfprotokolle, der Beurteilung des Anlagenzustandes und des Mängelprotokolls. für die Bereitschaftspraxis in München. Dokumentation auf Datenträger in den Formaten Excel, PDF gemäß den Vorbemerkungen. Erstellen, Anfertigen u. Liefern	1 St	EP	GP
Summe Titel 02		Dokumentation, Netto:		

LV-Zusammenfassung

Prüfungen (26_DGUV-3)

08	LV	MUC BPX Prüfung der ortsfeste Betriebsmittel		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Ortsfeste Betriebsmittel	4
02	Titel	Dokumentation	7
Summe LV 08 MUC BPX Prüfung der ortsfeste Betriebsmittel				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
..... Anbieter - Unterschrift			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u> <u>.....</u>