

Inhaltsverzeichnis

Prüfungen (26_DGUV-3)

03	LV	SCH Zentralklinikum Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	
		Vorbemerkung	2
01	Titel	ortsveränderliche Betriebsmittel	4
02	Titel	Dokumentation	5
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	6

Leistungsverzeichnis

Prüfungen (26_DGUV-3)

03	LV	SCH Zentralklinikum Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel
Vorbemerkung		
<p>Gegenstand der nachfolgenden Leistungsbeschreibung ist die Bereitschaftspraxis der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns, in der Stenglinstr. 2, 86156 Augsburg.</p> <p>Nach Vorgabe der deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung DGUV-Vorschrift 3 müssen alle ortsveränderlichen Betriebsmittel in bestimmten Zeitabständen einer Wiederholungsprüfung unterzogen werden. Der Auftraggeber beabsichtigt eine Wiederholungsprüfung für die ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel durch eine anerkannte Elektrofachkraft in der Bereitschaftspraxis Augsburg durchführen zu lassen. Prüfteams bestehend aus elektrisch unterwiesenen Personen und befähigten Personen dürfen nur unter Leitung und Aufsicht einer verantwortlichen Elektrofachkraft prüfen.</p> <p>Folgende Nachweise des eingesetzten Personals sind mit der Angebotsabgabe von Bieter zu übergeben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nachweis über die Qualifikation zum Prüfen von Arbeitsmittel- Nachweis über die praktische Erfahrung- Nachweis über die fachliche Ausbildung- Nennung der eingesetzten verantwortlichen Elektrofachkraft- Nennung der gesamtverantwortlichen Elektrofachkraft <p>Ziel der Überprüfung ist es, den sicherheitstechnischen Zustand der Elektrogeräte festzustellen, zu beurteilen und zu dokumentieren.</p> <p>Die medizinisch genutzten Geräte in der Praxis werden im Zuge von Wartungsarbeiten seitens des Herstellers gewartet und geprüft. Sie sind nicht Bestandteil der Ausschreibung.</p> <p>Die mängelfreien Elektrogeräte, Betriebsmittel, Steckdosenleisten, Verlängerungen usw. sind mit einer nicht ablösbaren Prüfplakette zu kennzeichnen. Für Geräteanschlussleitungen und Verlängerungen sind geeigneten Kabelprüfplaketten zu verwenden.</p> <p>Auf der Plakette muss abriebsicher das Prüfdatum und das Datum der nächsten Prüfung vermerkt sein. Die Prüfplaketten müssen über eine fortlaufende Nummer verfügen damit eine eindeutige Zuordnung des Betriebsmittels zu den Prüfprotokollen möglich ist. Auf Grund der sehr geringen Fehlerquote bei der letzten Prüfung wurde die Prüffrist auf 24 Monate festgesetzt. Dementsprechend sind die Plaketten auszustellen.</p> <p>Die Prüfungen sind mit größter Sorgfalt nach den anerkannten Regeln der Technik, insbesondere nach den Bestimmungen:</p> <ul style="list-style-type: none">- DGUV-Vorschrift 3- DGUV-Vorschrift 4- ArbSchG- DIN/ VDE 0701/ 0702- BetrSichV- TRBS <p>in den jeweils neuesten Fassungen durchzuführen.</p> <p>Die Bereitschaftspraxis Augsburg befindet sich in der Stenglinstr. 2 in 86156 Augsburg. Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass bei der Durchführung der Messungen eine geringstmögliche Beeinträchtigung des Dienstbetriebs entsteht.</p> <p>Die Messungen werden nach vorheriger Terminvereinbarung außerhalb der Praxisöffnungszeiten durchgeführt.</p> <p>Öffnungszeiten der Bereitschaftspraxis:</p> <p>Mo., Di., Do. 18:00 - 22:00 Uhr Mi. u. Fr. 13:00 - 22:00 Uhr Sa. u. So. 08:00 - 22:00 Uhr</p> <p>Zur Prüfung der ortsveränderlichen Betriebsmittel ist eine Dokumentation mit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gerätetyp- Geräteart		

Leistungsverzeichnis

Prüfungen (26_DGUV-3)

03	LV	SCH Zentralklinikum Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel
Vorbemerkung		
<ul style="list-style-type: none">- Prüflingsnummer- genaue Angabe des Standorts mit Büro/ Raumnummer und Arbeitsplatz- den einzelnen Messergebnissen zu erstellen. <p>Die komplette Dokumentation incl. einer Gefährdungsbeurteilung ist dem Auftraggeber in elektronischem Format zu übergeben.</p> <p>Anfahrt-u. Fahrzeugkosten, Wegezeiten des Prüfpersonals zum Einsatzort, Auslöse-u. Übernachtungskosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.</p> <p>Kosten für Messgeräte, Prüfplakette, Bezeichnungs-u. Dokumentationsmaterial ist in den Einheitspreisen enthalten und wird nicht gesondert vergütet.</p> <p>Das eingesetzte Prüfpersonal muss vor Ausführung der Prüfungen in der Bereitschaftspraxis Augsburg den Empfang der Betriebsordnung für Fremdfirmen bestätigen und die Datenschutzerklärung ausfüllen und unterschreiben</p> <p>Die Formulare sind auf Anfrage beim Auftraggeber zu beziehen.</p> <p>Die zu prüfende Geräte befinden sich an den Behandlungsräumen, an den Arbeitsplätzen des Büros und den Nebenräumen der Bereitschaftspraxis. Die Geräte sind betriebsfertig angeschlossen und verkabelt. Einige Betriebsmittel befinden sich unter den Schreibtischen, die ggf. verrückt werden müssen und in Kabelkanälen. Zur Prüfung müssen die Geräte, Verlängerungen und Stromverteiler ausgesteckt und geprüft werden. Ist die Prüfung abgeschlossen, sind die einzelnen Prüflinge wieder betriebsfertig an den Arbeitsplätzen zu verkabeln und anzuschließen. Haben Steckdosenleisten die Prüfung nicht bestanden, sind diese sofort gegen bauseitig bereitgestellte Steckdosenleisten auszutauschen. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass alle Stecker der elektrischen Geräte wieder mit dem Stromnetz verbunden sind und die Arbeitsplätze bzw. Büros in einem ordentlichen Zustand verlassen werden.</p> <p>Wenn möglich ist das Angebot auch in GAEB-Format abzugeben.</p> <p>Abrechnung: Die Abrechnung erfolgt mit gesonderter Rechnung nach vertragsgemäßer Leistungserbringung per E-Mail an: rechnungseingang@kvb.de (ausschließlich Rechnungen).</p> <p>Die Rechnungsadresse für o.g. Bauleistungen lautet: Kassenärztliche Vereinigung Bayerns Elsenheimerstraße 39 80687 München ZF-Verwaltung, Technisches Gebäudemanagement</p> <p>Die Rechnung samt Anlagen muss aus einem PDF-Dokument bestehen. Eine doppelte Zusendung von Rechnungen ist allerdings unbedingt zu vermeiden.</p> <p>Die Rechnungsprüfung erfolgt durch die KVB.</p> <p>Zahlungen erfolgen bargeldlos nach vertragsgemäßer Leistungserbringung anhand einer vom Auftragnehmer ordnungsgemäßen und prüfbaren eingereichten Rechnung unter Vorbehalt der Gewährleistungsrechte wegen versteckter Leistungsmängel.</p> <p>Der Rechnungsbetrag ist frühestens 30 Tage nach Eingang der Rechnung auf das vom Auftragnehmer angegebene Konto zur Zahlung fällig.</p> <p>Es gilt der Nettobetrag zuzüglich des gesetzlich gültigen Mehrwertsteuersatzes zum Zeitpunkt der Rechnungslegung.</p> <p>Die Rechnungsstellung darf erst nach Abnahme der jeweiligen Leistung durch die Auftraggeberin erfolgen.</p> <p>Ausführungszeitraum: Q2 2026 und Q3 2026.</p>		

Leistungsverzeichnis

Prüfungen (26_DGUV-3)

03	LV	SCH Zentralklinikum Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel
Vorbemerkung		
Vorbemerkung gelesen:		
Datum: _____ Unterschrift: _____		
 01 Titel ortsveränderliche Betriebsmittel		
<p>Hinweistext zur Prüfung</p> <p>Prüfung der ortsveränderlichen Betriebsmittel nach Freigabe des betroffenen Mitarbeiters bestehend aus: Entkabeln und Vorbereiten der zu messenden Betriebsmittel und nach Abschluss der Messung betriebsfertiges Verkabeln der geprüften Betriebsmittel, Sichtprüfung, Messung und Protokollierung nach den neuesten Vorschriften und den anerkannten Regeln der Technik.</p> <p>Hinweis:</p> <p>Die zu prüfenden Geräte befinden sich an den Arbeitsplätzen der Büros, Behandlungs-, und Nebenräume der Bereitschaftspraxis. Die Geräte sind betriebsfertig angeschlossen und verkabelt. Einige Betriebsmittel befinden sich unter den Schreibtischen die ggf. verrückt werden müssen, und in Kabelkanälen. Zur Prüfung müssen die Geräte, Verlängerungen und Stromverteiler ausgesteckt und geprüft werden. Ist die Prüfung abgeschlossen, sind die einzelnen Prüflinge wieder betriebsfertig an den Arbeitsplätzen zu verkabeln und anzuschließen.</p> <p>Typ Messgerät: _____</p>		
01.1	<p>Prüfung</p> <p>Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel laut Vorbemerkung und Hinweistext</p> <p>Vorbereiten, Messen, Dokumentieren u. Anbringen der Prüfplakette</p>	<p style="text-align: right;">100 St EP GP</p>
<p>Summe Titel 01</p> <p style="text-align: right;">ortsveränderliche Betriebsmittel, Netto:</p>		
02 Titel Dokumentation		

Leistungsverzeichnis

Prüfungen (26_DGUV-3)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03	LV	SCH Zentralklinikum Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel		
02	Titel	Dokumentation		
				Übertrag:
02.1	Dokumentation Anfertigen und Zusammenstellen der Prüfprotokolle und technischen Unterlagen. Erstellen einer Gefährdungsbeurteilung nach §5 ArbSchG, §3 BetrSichV für die ortsveränderlichen Betriebsmittel der Bereitschaftspraxis des Zentralklinikums Augsburg. Dokumentation auf Datenträger in den Formaten Excel, PDF gemäß den Vorbemerkungen. Erstellen, Anfertigen u. Liefern	1 St	EP	GP
Summe Titel 02		Dokumentation, Netto:		

LV-Zusammenfassung

Prüfungen (26_DGUV-3)

03 LV SCH Zentralklinikum Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel				
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	ortsveränderliche Betriebsmittel	4
02	Titel	Dokumentation	5
Summe LV 03 SCH Zentralklinikum Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				